

Организация: ООО "Ремонт" *Ремонт*

Номер абонента: №16 (95/70)

Тип прибора: КМ-5-4 v2.30.2

Номер прибора: 363778

Адрес дома: ш Борисовское 9

Система: ГВС

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплотребления
за период с 18.11.2021 по 09.12.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.11	3.470215	286.969	254.883	32.086	0.000	0.000	62.5	55.7	6.8	24.00	
19.11	3.624390	287.250	252.406	34.844	0.000	0.000	62.8	56.0	6.8	24.00	
20.11	3.583862	284.961	250.859	34.102	0.000	0.000	63.3	56.5	6.8	24.00	
21.11	3.805664	294.500	253.992	40.508	0.000	0.000	62.2	55.8	6.4	24.00	
22.11	3.389893	287.375	255.438	31.938	0.000	0.000	62.1	55.6	6.5	24.00	
23.11	3.477783	287.898	253.211	34.688	0.000	0.000	61.4	55.0	6.4	24.00	
24.11	3.610474	283.922	247.188	36.734	0.000	0.000	61.8	55.1	6.7	24.00	
25.11	3.365845	288.734	255.953	32.781	0.000	0.000	61.0	54.6	6.4	24.00	
26.11	3.461060	284.039	251.781	32.258	0.000	0.000	62.3	55.4	6.8	24.00	
27.11	3.619141	286.898	251.820	35.078	0.000	0.000	63.1	56.3	6.8	24.00	
28.11	3.764038	288.500	249.906	38.594	0.000	0.000	62.9	56.2	6.6	24.00	
29.11	3.391968	281.492	251.453	30.039	0.000	0.000	63.4	56.5	6.9	24.00	
30.11	3.512695	283.461	251.250	32.211	0.000	0.000	62.8	55.8	7.0	24.00	
01.12	3.500977	287.352	253.438	33.914	0.000	0.000	61.6	54.9	6.7	24.00	
02.12	3.527466	281.703	247.453	34.250	0.000	0.000	61.9	55.1	6.8	24.00	
03.12	3.424316	284.063	251.867	32.195	0.000	0.000	61.9	55.1	6.8	24.00	
04.12	3.538940	291.930	254.641	37.289	0.000	0.000	60.4	54.1	6.3	24.00	
05.12	3.803345	294.664	253.406	41.258	0.000	0.000	61.3	54.9	6.4	24.00	
06.12	3.472046	276.500	242.859	33.641	0.000	0.000	61.9	55.0	6.9	24.00	
07.12	3.575317	289.344	253.156	36.188	0.000	0.000	61.2	54.7	6.5	24.00	
08.12	3.334106	285.961	251.984	33.977	0.000	0.000	59.7	53.4	6.3	24.00	
09.12	3.509521	289.898	251.586	38.313	0.000	0.000	59.3	53.1	6.2	24.00	
Итого	77.7631	6307.41	5540.53	766.88	0.00	0.00	61.8	55.2	6.6	528.00	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.11.2021	24:00	1061.08325	88984.21	79440.90	0.00	7369.65
09.12.2021	24:00	1138.84631	95291.63	84981.43	0.00	7897.65
Итого		77.763	6307.41	5540.53	0.00	528.00

Классификация ошибок:
 D - отключение по T1-T2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

$$\begin{aligned}
 \text{Тотч} &= \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тдт}<\text{min} + \text{ТГ}<\text{min} + \text{ТГ}>\text{max} + \text{То.д.} \\
 528.00 &= 528.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 \end{aligned}$$

Представитель
абонента



Представитель
теплоснабжающей
организации

