

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВСза период с 18.11.2021 по 09.12.2021

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС:

№ 010970-2/Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C				Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	txв	P1	P2	работы	отказа	
18.11.21	0.635	71.98	67.52	4.47	63.4	57.5	5.9	10.0	5.5	4.2	24.00	0.00	
19.11.21	0.652	73.39	68.95	4.43	64.2	58.2	6.0	10.0	5.5	4.1	24.00	0.00	
20.11.21	0.719	71.61	65.56	6.05	64.0	58.0	6.0	10.0	5.4	4.1	24.00	0.00	
21.11.21	0.746	71.86	64.95	6.91	63.1	57.3	5.8	10.0	5.4	4.1	24.00	0.00	
22.11.21	0.640	67.94	63.50	4.43	64.0	57.8	6.3	10.0	5.4	4.2	24.00	0.00	
23.11.21	0.646	61.69	56.94	4.75	63.9	57.1	6.8	10.0	5.5	4.6	24.00	0.00	
24.11.21	0.673	62.81	57.80	5.02	64.5	57.6	6.9	10.0	5.5	4.5	24.00	0.00	
25.11.21	0.687	61.52	55.92	5.60	63.8	56.9	6.9	10.0	5.5	4.6	24.00	0.00	
26.11.21	0.673	61.27	56.17	5.10	64.0	57.0	7.1	10.0	5.5	4.5	24.00	0.00	
27.11.21	0.725	59.83	53.39	6.43	64.3	57.2	7.0	10.0	5.5	4.7	23.87	0.13	Эл
28.11.21	0.716	60.42	53.97	6.47	63.5	56.6	6.9	10.0	5.5	4.6	24.00	0.00	
29.11.21	0.668	60.00	54.47	5.52	63.6	56.8	6.8	10.0	5.5	4.6	24.00	0.00	
30.11.21	0.583	59.16	55.39	3.76	63.2	56.3	6.9	10.0	5.5	4.6	24.00	0.00	
01.12.21	0.654	60.39	55.44	4.94	63.8	56.8	7.0	10.0	5.5	4.6	24.00	0.00	
02.12.21	0.674	61.89	56.67	5.22	64.2	57.3	6.9	10.0	5.5	4.5	24.00	0.00	
03.12.21	0.667	62.23	56.72	5.52	63.2	56.6	6.6	10.0	5.5	4.5	24.00	0.00	
04.12.21	0.607	60.50	56.39	4.10	63.3	56.5	6.9	10.0	5.6	4.6	24.00	0.00	
05.12.21	0.698	61.89	56.00	5.89	64.0	57.2	6.8	10.0	5.5	4.5	24.00	0.00	
06.12.21	0.664	62.36	57.38	5.00	64.3	57.5	6.8	10.0	5.5	4.5	24.00	0.00	
07.12.21	0.713	63.31	58.03	5.26	66.7	59.5	7.1	10.0	5.4	4.4	24.00	0.00	
08.12.21	0.604	61.53	57.44	4.09	63.7	57.0	6.7	10.0	5.5	4.5	24.00	0.00	
09.12.21	0.718	60.30	54.28	6.04	65.3	58.2	7.1	10.0	5.5	4.6	24.00	0.00	Dt
Итого:	14.763	1397.88	1282.88	115.01	64.0	57.3	6.7	10.0	5.5	4.5	527.86	0.14	ЭлDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
09.12.21 24:00	2085.416	197217.41	175464.94	60909.89
17.11.21 24:00	2070.653	195819.53	174182.06	60382.02
Итого:	14.763	1397.88	1282.88	527.86

Отчетный период: 528.00 чВремя работы: 527.86 чСуммарное время отказа: 0.14 ч =

0.13

+

0.00

+

0.00

+

0.00

+

0.00

Откл.эл-пит.(Эл)

Неисправн.(He)

Gv<min (DG)

Gv>max(DG)

dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31