

Организация: ООО УК "Паритет"
 Тип прибора: МКТС
 Адрес дома: ул Подольская 111,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 11248
 Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с
 18.10.2021 по 17.11.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
18.10	1,78	200,00	183,59	16,41	0,00	203,75	186,53	17,22	63,33	58,41	4,92	6,51	6,4	23,94	
19.10	1,80	204,87	187,69	17,19	0,00	208,62	190,69	17,94	63,06	58,31	4,75	6,48	6,35	23,94	
20.10	1,81	202,50	185,59	16,91	0,00	206,25	188,56	17,69	63,58	58,68	4,9	6,54	6,41	23,91	
21.10	1,76	215,62	199,50	16,12	0,00	219,62	202,72	16,91	62,93	58,37	4,56	6,46	6,26	23,95	
22.10	1,78	217,00	200,91	16,09	0,00	221,06	204,16	16,91	63,5	58,9	4,6	6,47	6,25	23,61	
23.10	1,80	218,69	202,50	16,19	0,00	222,87	205,84	17,03	63,95	59,36	4,59	6,5	6,28	24,0	
24.10	2,04	223,62	202,69	20,94	0,00	227,81	206,00	21,81	63,62	59,1	4,52	6,42	6,19	23,93	
25.10	1,64	124,94	106,34	18,59	0,00	127,25	107,97	19,28	62,92	56,76	6,16	6,67	6,6	24,0	
26.10	1,61	51,94	32,16	19,78	0,00	52,94	32,50	20,44	64,39	47,59	16,8	6,89	7,28	24,0	
27.10	1,49	51,62	33,62	18,00	0,00	52,56	34,00	18,56	63,13	47,03	16,1	7,01	7,41	24,0	
28.10	1,60	54,62	35,12	19,50	0,00	55,69	35,47	20,22	63,7	47,93	15,77	7,12	7,5	24,0	
29.10	1,65	54,62	33,81	20,81	0,00	55,62	34,19	21,44	63,81	48,01	15,8	6,93	7,32	24,0	
30.10	1,58	53,69	34,62	19,06	0,00	54,69	35,03	19,66	64,35	48,39	15,96	6,87	7,26	24,0	
31.10	1,65	53,94	32,91	21,03	0,00	55,00	33,25	21,75	63,74	47,78	15,96	6,84	7,23	24,0	
01.11	1,58	52,81	33,00	19,81	0,00	53,81	33,37	20,44	63,41	47,46	15,95	6,86	7,25	24,0	
02.11	1,57	51,12	31,34	19,78	0,00	52,06	31,66	20,41	63,72	47,52	16,2	6,99	7,37	24,0	
03.11	1,75	126,62	108,59	18,03	0,00	129,06	110,28	18,78	64,72	57,63	7,09	6,78	6,83	24,0	
04.11	1,81	192,25	175,59	16,66	0,00	195,94	178,47	17,47	63,98	58,75	5,23	6,66	6,6	24,0	
05.11	1,90	198,19	180,12	18,06	0,00	202,00	183,06	18,94	64,28	59,16	5,12	6,68	6,59	23,98	
06.11	1,92	198,69	179,37	19,31	0,00	202,31	182,25	20,06	63,33	58,34	4,99	6,68	6,58	23,95	
07.11	1,98	197,12	177,25	19,87	0,00	200,87	180,06	20,81	63,81	58,67	5,14	6,68	6,6	24,0	
08.11	1,85	200,87	183,62	17,25	0,00	204,62	186,59	18,03	63,72	58,67	5,05	6,62	6,51	24,0	
09.11	1,86	200,12	183,91	16,22	0,00	204,06	187,00	17,06	65,01	59,72	5,29	6,63	6,52	24,0	
10.11	1,84	200,00	182,97	17,03	0,00	203,75	185,91	17,84	63,6	58,53	5,07	6,63	6,53	23,94	
11.11	1,87	189,37	171,47	17,91	0,00	192,87	174,16	18,72	63,41	58,06	5,35	6,61	6,57	24,0	
12.11	1,82	177,12	159,91	17,22	0,00	180,50	162,41	18,09	63,21	57,58	5,63	6,68	6,7	23,95	
13.11	2,01	181,87	161,87	20,00	0,00	185,31	164,47	20,84	64,31	58,59	5,72	6,63	6,63	24,0	
14.11	2,00	180,87	160,69	20,19	0,00	184,31	163,28	21,03	64,26	58,63	5,63	6,63	6,63	24,0	
15.11	1,83	176,81	160,09	16,72	0,00	180,25	162,66	17,59	64,25	58,45	5,8	6,68	6,69	23,96	
16.11	1,83	181,44	164,37	17,06	0,00	184,81	166,94	17,87	63,57	57,97	5,6	6,61	6,6	23,98	
Итого:	53,47	4633,00	4085,25	547,75	0,00	4720,31	0,00	570,84	63,74	57,84	5,89	6,63	6,55	719,04	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.10.2021	24:00	4570,33	548893,81	505417,06	59224,12
16.11.2021	24:00	4623,81	553526,81	509502,31	59943,17
ИТОГО:		53,47	4633,00	4085,25	719,04

Классификация ошибок:
 D - отключение по t1-t2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 744 =719,04 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = -55,331, Гкал

Вдосч=570,84/719,04*744=590,655
 Qгвс=590,655*0,0624=36,857

Представитель
 абонента



Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 организации

