

Организация: ООО УК "Паритет"

Тип прибора: КМ-5-4 v2.30.2

Адрес дома: ул Ворошилова 117

Дата последующей проверки прибора:

Номер абонента: ТС ОАО "Металлист" (68/49)

Номер прибора: 348008

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.10.2021 по 18.11.2021

Дата	Тепло, Гкал, Q	Объем, м3		Водоразбор, м3		Температура, гр.С				Давление, атм			Наработка, ч, Тр	Классиф. ош.
		V1	V2	ГВ, V1-V2	ХВ, Vi	T1	T2	T1-T2	Tхв	P1	P2	Pхв		
19.10	1.156	55.243	42.240	13.003		64.5	53.3	11.3	10.0	7.1	3.5	7.3	24.00	
20.10	1.117	54.623	42.227	12.396		64.1	52.9	11.3	10.0	7.1	3.4	7.3	24.00	
21.10	1.105	54.192	42.220	11.973		64.2	52.7	11.5	10.0	7.1	3.4	7.3	24.00	
22.10	1.098	54.037	42.307	11.730		64.5	53.0	11.5	10.0	7.1	3.4	7.3	24.00	
23.10	1.146	54.904	42.231	12.673		64.7	53.3	11.4	10.0	7.1	3.4	7.3	24.00	
24.10	1.145	54.938	42.284	12.654		64.8	53.4	11.4	10.0	7.1	3.4	7.3	24.00	
25.10	1.298	58.303	42.237	16.065		64.0	53.0	11.0	10.0	7.1	3.4	7.3	24.00	
26.10	1.211	56.354	42.231	14.122		64.2	52.9	11.3	10.0	7.2	3.4	7.3	24.00	
27.10	1.125	54.636	42.265	12.371		64.0	52.5	11.5	10.0	7.2	3.4	7.3	24.00	
28.10	1.190	55.767	42.243	13.523		64.3	52.8	11.5	10.0	7.2	3.4	7.3	24.00	
29.10	1.107	54.205	42.271	11.935		64.5	53.0	11.5	10.0	7.2	3.4	7.3	24.00	
30.10	1.153	55.071	42.194	12.877		64.4	52.9	11.4	10.0	7.1	3.4	7.3	24.00	
31.10	1.121	53.937	41.770	12.167		64.7	53.2	11.6	10.0	7.1	3.4	7.3	24.00	
01.11	1.148	56.634	40.896	15.738		64.5	56.7	7.8	10.0	7.2	3.5	7.3	23.97	U
02.11	1.212	57.544	41.276	16.268		64.2	55.5	8.7	10.0	7.2	3.5	7.3	24.00	
03.11	1.142	55.423	41.835	13.588		64.7	54.4	10.2	10.0	7.2	3.5	7.3	24.00	
04.11	1.143	51.998	37.486	14.512		63.9	53.6	10.4	10.0	7.2	3.4	7.3	24.00	
05.11	1.162	56.842	42.068	14.773		63.4	53.8	9.6	10.0	7.2	3.4	7.3	21.58	U
06.11	1.197	56.027	42.403	13.624		64.7	53.3	11.4	10.0	7.2	3.4	7.3	24.00	
07.11	1.236	56.791	42.164	14.627		64.4	53.2	11.2	10.0	7.2	3.4	7.3	24.00	
08.11	1.278	57.453	41.960	15.493		64.3	53.1	11.2	10.0	7.2	3.4	7.3	24.00	
09.11	1.246	56.818	42.166	14.652		64.4	53.0	11.4	10.0	7.2	3.4	7.3	24.00	
10.11	1.231	56.395	42.178	14.217		64.5	52.9	11.6	10.0	7.1	3.4	7.3	24.00	
11.11	1.195	54.783	41.973	12.811		66.0	53.8	12.2	10.0	7.1	3.3	7.3	24.00	
12.11	1.205	55.021	41.709	13.313		65.3	53.3	12.0	10.0	7.1	3.4	7.3	24.00	
13.11	1.163	55.188	42.080	13.107		64.3	52.9	11.4	10.0	7.1	3.3	7.3	24.00	
14.11	1.276	57.543	42.167	15.376		64.2	52.9	11.3	10.0	7.1	3.4	7.3	24.00	
15.11	1.357	58.945	41.962	16.983		64.2	53.0	11.2	10.0	7.1	3.4	7.3	24.00	
16.11	1.174	54.881	41.764	13.117		64.5	52.8	11.7	10.0	7.1	3.4	7.3	24.00	
17.11	1.269	56.734	42.528	14.206		65.6	53.6	12.1	10.0	7.1	3.4	7.3	24.00	
18.11	1.203	55.291	42.093	13.198		65.4	53.5	12.0	10.0	7.1	3.4	7.3	24.00	
Итого	36.809	1726.521	1299.428	427.094		64.5	53.4	11.2	10.0	7.1	3.4	7.3	741.55	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Vi, м3	Тр, ч
18.10.2021	24:00	322.918793	15240.420	11720.958		6979.89
18.11.2021	24:00	359.728241	16966.941	13020.386		7721.45
Итого		36.809448	1726.521	1299.428		741.55

Классификация ошибок:
 U - отключение питания
 E - функциональный отказ
 D - отключение по T1-T2<min
 g - отключение по G<min
 G - отключение по G>max

$T_{отч} = T_{нараб} + T_{сб.пит} + T_{ф.отк} + T_{dt<min} + T_{G<min} + T_{G>max} + T_{о.д.}$
 $744.00 = 741.55 + 2.45 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$
 $Q_{отгр} = Q + Q_{сб.пит} + Q_{ф.отк} + Q_{dt<min} + Q_{G<min} + Q_{G>max}$
 $... = 36.81 + ... + ... + ... + ...$

Представитель абонента _____



Представитель тепло(водо)снабжающей организации
 "Тепловая инспекция"