

Организация: ООО "Ремонтник"

Номер абонента: ТС ОАО "Металлист" (68/49)

Тип прибора: КМ-5-4 v2.30.2

Номер прибора: 348008

Адрес дома: ул Ворошилова 117

Система: ГВС

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
за период с 19.11.2021 по 09.12.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр,час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
19.11	1.236969	54.797	41.342	13.455	0.000	0.000	65.2	53.3	11.9	24.00	
20.11	1.189240	54.031	41.162	12.869	0.000	0.000	64.6	52.8	11.8	24.00	
21.11	1.163757	54.029	41.610	12.419	0.000	0.000	64.6	52.9	11.6	24.00	
22.11	1.402466	58.717	41.543	17.174	0.000	0.000	64.4	53.2	11.2	24.00	
23.11	1.241943	54.975	40.844	14.131	0.000	0.000	64.2	52.6	11.6	24.00	
24.11	1.277374	54.346	41.157	13.188	0.000	0.000	67.2	54.6	12.6	24.00	
25.11	1.254089	54.070	41.646	12.425	0.000	0.000	67.6	54.7	12.9	24.00	
26.11	1.227203	55.234	41.537	13.697	0.000	0.000	64.3	52.7	11.6	24.00	
27.11	1.201874	54.611	41.529	13.082	0.000	0.000	64.4	52.6	11.8	24.00	
28.11	1.292511	56.602	41.483	15.118	0.000	0.000	64.1	52.8	11.4	24.00	
29.11	1.311371	57.131	41.527	15.604	0.000	0.000	64.1	52.8	11.2	24.00	
30.11	1.124603	53.299	41.522	11.776	0.000	0.000	64.3	52.6	11.7	24.00	
01.12	1.135498	53.275	41.512	11.764	0.000	0.000	64.5	52.6	11.9	24.00	
02.12	1.194611	53.771	41.477	12.295	0.000	0.000	64.5	52.6	11.9	24.00	
03.12	1.213348	53.428	41.372	12.056	0.000	0.000	65.8	53.6	12.2	24.00	
04.12	1.168243	53.674	41.364	12.310	0.000	0.000	67.0	54.3	12.7	24.00	
05.12	1.268921	55.389	41.369	14.020	0.000	0.000	64.9	53.0	11.9	24.00	
06.12	1.276398	56.002	41.252	14.750	0.000	0.000	65.4	53.6	11.8	24.00	
07.12	1.265289	54.371	41.143	13.229	0.000	0.000	65.8	54.8	11.0	24.00	
08.12	1.211365	53.781	41.232	12.549	0.000	0.000	66.5	54.0	12.5	24.00	
09.12	1.227844	53.729	41.200	12.528	0.000	0.000	66.0	53.7	12.3	24.00	
Итого	25.8849	1149.26	868.82	280.44	0.00	0.00	65.3	53.4	11.9	504.00	

**Показания интеграторов счетчика**

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
18.11.2021	24:00	359.72824	16642.24	12844.25	0.00	7721.45
09.12.2021	24:00	385.61316	17791.50	13713.07	0.00	8225.45
<b>Итого</b>		<b>25.885</b>	<b>1149.26</b>	<b>868.82</b>	<b>0.00</b>	<b>504.00</b>

Классификация ошибок:  
D - отключение по T1-T2<min  
G - отключение по Gmin, Gmax  
E - функциональный отказ  
U - отключение питания

$$T_{отч} = T_{нараб} + T_{об.пит} + T_{ф.отк} + T_{dt<min} + T_{G<min} + T_{G>max} + T_{о.д.}$$

$$504.00 = 504.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

Представитель  
абонента



Представитель  
теплоснабжающей  
организации

