

Организация: ООО "Ремонтник"

Номер абонента: ТС ОАО "Металлист" (68/49)

Тип прибора: КМ-5-4

Номер прибора: 338528

Адрес дома: ул Ворошилова 121

Система: ГВС

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 10.12.2021 по 17.01.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mи	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
10.12	2.520569	83.971	73.465	10.506	0.000	0.000	73.7	48.8	25.0	24.00	
11.12	2.689331	85.436	73.531	11.904	0.000	0.000	75.6	49.9	25.7	24.00	
12.12	2.671509	90.623	73.371	17.252	0.000	0.000	69.5	47.4	22.1	24.00	
13.12	2.223206	84.811	73.008	11.803	0.000	0.000	66.6	45.6	21.1	24.00	
14.12	2.254028	84.873	72.664	12.209	0.000	0.000	66.7	45.5	21.2	24.00	
15.12	2.298828	86.418	72.676	13.742	0.000	0.000	66.2	45.5	20.7	24.00	
16.12	2.159424	84.928	72.998	11.930	0.000	0.000	65.5	45.2	20.3	24.00	
17.12	2.120972	84.588	72.965	11.623	0.000	0.000	64.8	44.6	20.1	24.00	
18.12	2.250916	86.240	73.080	13.160	0.000	0.000	65.1	44.5	20.6	24.00	
19.12	2.470581	90.822	72.850	17.973	0.000	0.000	65.3	45.4	20.0	24.00	
20.12	2.436035	84.674	73.018	11.656	0.000	0.000	69.8	46.3	23.6	24.00	
21.12	2.661499	84.242	73.189	11.053	0.000	0.000	75.3	49.1	26.3	24.00	
22.12	2.601624	81.373	73.395	7.979	0.000	0.000	77.9	50.0	27.9	24.00	
23.12	2.589417	83.271	73.275	9.996	0.000	0.000	76.5	50.5	26.0	24.00	
24.12	2.432129	83.582	73.211	10.371	0.000	0.000	73.2	49.1	24.1	24.00	
25.12	2.552429	85.279	73.271	12.008	0.000	0.000	72.7	48.3	24.3	24.00	
26.12	2.702942	89.855	73.131	16.725	0.000	0.000	70.2	47.3	22.9	24.00	
27.12	2.477844	84.264	73.215	11.049	0.000	0.000	72.1	47.9	24.2	24.00	
28.12	2.402283	84.887	73.236	11.650	0.000	0.000	70.4	47.4	23.0	24.00	
29.12	2.301819	82.572	73.305	9.268	0.000	0.000	70.9	47.4	23.5	24.00	
30.12	2.571838	86.854	73.158	13.695	0.000	0.000	71.4	48.0	23.4	24.00	
31.12	2.850159	96.811	73.035	23.775	0.000	0.000	66.6	46.4	20.2	24.00	
01.01	1.975530	81.568	73.157	8.411	0.000	0.000	65.4	44.9	20.5	24.00	
02.01	2.400205	85.004	72.966	12.038	0.000	0.000	68.9	46.0	22.9	24.00	
03.01	2.326917	83.666	73.157	10.509	0.000	0.000	70.1	47.1	23.0	24.00	
04.01	2.478542	85.625	73.059	12.566	0.000	0.000	71.0	47.8	23.2	24.00	
05.01	2.380062	85.327	73.119	12.208	0.000	0.000	69.5	47.1	22.4	24.00	
06.01	2.310130	87.802	73.068	14.734	0.000	0.000	65.6	45.4	20.1	24.00	
07.01	2.344533	87.124	73.171	13.952	0.000	0.000	66.2	45.1	21.1	24.00	
08.01	2.321239	85.576	73.263	12.313	0.000	0.000	67.9	46.2	21.7	24.00	
09.01	2.661980	90.282	72.905	17.376	0.000	0.000	69.1	47.0	22.1	24.00	
10.01	2.312534	84.361	72.899	11.462	0.000	0.000	68.9	46.7	22.2	24.00	
11.01	2.431986	84.843	73.305	11.538	0.000	0.000	70.4	46.9	23.4	24.00	
12.01	2.492455	83.819	73.533	10.286	0.000	0.000	73.1	48.3	24.9	24.00	
13.01	2.486691	83.277	73.551	9.726	0.000	0.000	74.4	49.3	25.1	24.00	
14.01	2.231707	85.872	73.373	12.500	0.000	0.000	66.1	45.5	20.6	24.00	
15.01	2.514786	90.039	73.272	16.767	0.000	0.000	65.7	44.5	21.3	24.00	
16.01	2.651112	93.083	73.198	19.886	0.000	0.000	65.7	44.9	20.8	24.00	
17.01	2.344044	86.703	73.332	13.371	0.000	0.000	67.0	45.7	21.3	24.00	
Итого	94.9038	3354.34	2853.37	500.97	0.00	0.00	69.5	46.9	22.6	936.00	

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Наработка, Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
09.12.2021	24:00	712.98138	28438.82	24256.92	0.00	7875.85
31.12.2021	24:00	767.22076	30329.19	25865.96	0.00	8403.85
01.01.2022	00:00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00
17.01.2022	24:00	40.66445	1463.97	1244.33	0.00	408.00
Итого		94.904	3354.34	2853.37	0.00	936.00

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + ТG<min + ТG>max + То.д.
= + + + + + + +
936.00 936.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Представитель абонента



Представитель
теплоснабжающей
организации

