

Организация: ООО "Ремонтник"

Номер абонента: ТС ОАО "Металлист" (68/49)

Тип прибора: КМ-5-4

Номер прибора: 338528

Адрес дома: ул Ворошилова 121

Система: ГВС

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 18.11.2021 по 09.12.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр,час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.11	2.230652	86.563	73.027	13.535	0.000	0.000	65.5	45.5	20.0	24.00	
19.11	2.139954	84.309	71.123	13.186	0.000	0.000	64.9	45.3	19.7	23.48	U
20.11	2.252441	87.326	73.439	13.887	0.000	0.000	64.8	44.8	20.0	24.00	
21.11	2.476196	91.730	72.934	18.797	0.000	0.000	64.6	45.1	19.6	23.91	U
22.11	2.180176	85.117	72.254	12.863	0.000	0.000	64.6	44.4	20.2	24.00	
23.11	2.254700	84.293	72.842	11.451	0.000	0.000	67.6	45.9	21.7	24.00	
24.11	2.270691	82.982	69.018	13.965	0.000	0.000	67.9	46.9	21.0	22.68	E g
25.11	2.115845	85.990	73.373	12.617	0.000	0.000	64.5	45.3	19.2	24.00	
26.11	2.057068	84.127	73.512	10.615	0.000	0.000	64.7	44.8	19.9	24.00	
27.11	2.270752	88.494	73.340	15.154	0.000	0.000	64.4	45.0	19.5	24.00	
28.11	2.344604	89.184	73.354	15.830	0.000	0.000	64.3	44.3	20.0	24.00	
29.11	2.070557	84.789	73.387	11.402	0.000	0.000	64.5	45.0	19.5	24.00	
30.11	2.173828	86.137	73.387	12.750	0.000	0.000	64.8	45.0	19.9	24.00	
01.12	2.262451	86.221	73.334	12.887	0.000	0.000	66.2	45.4	20.7	24.00	
02.12	2.240601	84.838	73.254	11.584	0.000	0.000	67.2	45.9	21.3	24.00	
03.12	2.096802	84.180	73.258	10.922	0.000	0.000	65.1	45.0	20.2	24.00	
04.12	2.263000	86.918	73.275	13.643	0.000	0.000	65.7	45.4	20.3	24.00	
05.12	2.404480	89.182	73.299	15.883	0.000	0.000	66.0	45.6	20.4	24.00	
06.12	2.173401	83.879	73.031	10.848	0.000	0.000	66.8	45.7	21.1	24.00	
07.12	2.124451	81.898	70.094	11.805	0.000	0.000	66.1	45.5	20.6	23.05	U
08.12	2.300171	85.832	73.037	12.795	0.000	0.000	66.6	45.3	21.3	24.00	
09.12	2.519714	87.121	73.107	14.014	0.000	0.000	69.7	46.9	22.8	24.00	
Итого	49.2225	1891.11	1600.68	290.43	0.00	0.00	65.7	45.4	20.4	525.11	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.11.2021	24:00	663.75885	26547.71	22656.24	0.00	7350.74
09.12.2021	24:00	712.98138	28438.82	24256.92	0.00	7875.85
Итого		49.223	1891.11	1600.68	0.00	525.11

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч = Тнараб + Тоб.вип + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + Тоб.д.
 528.00 = 525.11 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 1.32 + 0.00 + 0.00

Представитель
абонента



Представитель
теплоснабжающей
организации

