

19-01-2022\_11-36-38.zip

Организация: ООО"

Ремонтник"

Номер абонента: №21 (70/50)

Номер прибора: 363767

Система: ГВС

Тип прибора: КМ-5-4 v2.30.2

Адрес дома: ул Ворошилова 151

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
за период с 10.12.2021 по 17.01.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
10.12	3.681396	288.531	255.016	33.516	0.000	0.000	66.8	59.8	7.0	24.00	
11.12	3.724365	287.852	254.438	33.414	0.000	0.000	67.3	60.2	7.1	24.00	
12.12	3.684326	293.188	252.266	40.922	0.000	0.000	62.4	56.4	6.1	24.00	
13.12	3.436646	291.664	254.047	37.617	0.000	0.000	61.5	55.6	5.9	24.00	
14.12	3.337402	285.969	249.375	36.594	0.000	0.000	61.2	55.4	5.9	24.00	
15.12	3.307739	289.586	253.781	35.805	0.000	0.000	61.4	55.7	5.8	24.00	
16.12	3.459961	291.219	253.227	37.992	0.000	0.000	62.2	56.4	5.8	24.00	
17.12	3.324829	289.867	254.313	35.555	0.000	0.000	62.2	56.4	5.8	24.00	
18.12	3.302246	289.484	253.656	35.828	0.000	0.000	61.8	56.1	5.7	24.00	
19.12	3.241699	279.234	243.859	35.375	0.000	0.000	61.6	55.8	5.8	24.00	
20.12	3.201172	278.016	244.664	33.352	0.000	0.000	61.9	55.9	6.0	24.00	
21.12	3.773560	279.383	243.836	35.547	0.000	0.000	67.5	60.4	7.1	24.00	
22.12	3.887695	280.336	247.914	32.422	0.000	0.000	71.0	63.3	7.7	24.00	
23.12	3.508545	287.672	252.648	35.023	0.000	0.000	64.5	58.1	6.3	24.00	
24.12	3.382446	288.648	254.102	34.547	0.000	0.000	62.6	56.5	6.1	24.00	
25.12	3.532959	293.672	252.672	41.000	0.000	0.000	60.8	55.1	5.7	24.00	
26.12	3.623291	295.070	250.875	44.195	0.000	0.000	60.0	54.4	5.6	24.00	
27.12	3.339478	288.805	253.578	35.227	0.000	0.000	61.7	55.7	6.0	24.00	
28.12	3.355835	291.008	253.148	37.859	0.000	0.000	60.1	54.4	5.7	24.00	
29.12	3.464844	291.758	253.438	38.320	0.000	0.000	60.9	55.0	5.9	24.00	
30.12	3.586304	294.906	252.023	42.883	0.000	0.000	60.2	54.5	5.7	24.00	
31.12	3.918701	298.297	247.758	50.539	0.000	0.000	60.2	54.6	5.5	24.00	
01.01	2.870640	285.175	259.122	26.053	0.000	0.000	62.1	56.3	5.9	24.00	
02.01	3.440110	294.597	256.455	38.142	0.000	0.000	61.5	55.7	5.7	24.00	
03.01	3.417681	293.915	256.286	37.630	0.000	0.000	61.2	55.4	5.8	24.00	
04.01	3.346481	293.351	256.928	36.424	0.000	0.000	61.1	55.3	5.8	24.00	
05.01	3.246332	292.238	257.526	34.712	0.000	0.000	61.0	55.3	5.7	24.00	
06.01	3.491573	295.487	255.923	39.564	0.000	0.000	61.5	55.9	5.7	24.00	
07.01	3.344635	293.795	256.842	36.953	0.000	0.000	61.2	55.6	5.6	24.00	
08.01	3.475273	294.851	255.348	39.503	0.000	0.000	61.0	55.4	5.7	24.00	
09.01	3.661688	297.145	254.430	42.715	0.000	0.000	60.9	55.1	5.8	24.00	
10.01	3.377804	293.646	256.009	37.637	0.000	0.000	60.9	55.2	5.7	24.00	
11.01	3.226131	290.843	257.453	33.389	0.000	0.000	61.5	55.7	5.8	24.00	
12.01	3.442909	290.869	256.984	33.885	0.000	0.000	63.8	57.5	6.3	24.00	
13.01	3.509338	291.566	257.064	34.502	0.000	0.000	64.5	58.2	6.3	24.00	
14.01	3.210537	290.721	256.875	33.847	0.000	0.000	61.5	55.8	5.7	24.00	
15.01	3.242283	292.265	256.694	35.571	0.000	0.000	60.8	55.2	5.6	24.00	
16.01	3.394230	294.209	255.332	38.877	0.000	0.000	60.5	55.0	5.6	24.00	
17.01	3.255901	292.784	256.846	35.938	0.000	0.000	60.6	55.0	5.6	24.00	
Итого	134.0290	11331.62	9892.75	1438.87	0.00	0.00	62.2	56.2	5.9	936.00	

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		

### Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
09.12.2021	24:00	1028.82935	96090.18	85696.07	0.00	7957.07
31.12.2021	24:00	1105.90479	102444.34	91226.70	0.00	8485.07
01.01.2022	00:00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00
17.01.2022	24:00	56.95355	4977.46	4362.12	0.00	408.00
<b>Итого</b>		134.029	11331.62	9892.75	0.00	936.00

Классификация ошибок:  
D - отключение по T1-T2<min  
G - отключение по Gmin, Gmax  
E - функциональный отказ  
U - отключение питания

$$\begin{aligned}
\text{Тотч} &= \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тдт}<\text{min} + \text{ТГ}<\text{min} + \text{ТГ}>\text{max} + \text{То.д.} \\
= &+ + + + + + + \\
936.00 &= 936.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
\end{aligned}$$

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_



Представитель  
в

теплоснабжа  
ющей  
организации

