

Организация: ООО" Ремонтник"

Номер абонента: №21 (70/50)

Тип прибора: КМ-5-4 v2.30.2

Номер прибора: 363767

Адрес дома: ул Ворошилова 151

Система: ГВС

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплотребления  
за период с 18.11.2021 по 09.12.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр,час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.11	3.239990	295.711	262.828	32.883	0.000	0.000	62.9	57.2	5.7	24.00	
19.11	3.290833	291.109	256.063	35.047	0.000	0.000	63.0	57.4	5.6	23.43	U
20.11	3.358398	298.063	262.109	35.953	0.000	0.000	63.0	57.5	5.5	24.00	
21.11	3.520691	299.945	260.313	39.633	0.000	0.000	62.6	57.1	5.5	24.00	
22.11	3.257385	296.484	262.773	33.711	0.000	0.000	62.8	57.2	5.6	24.00	
23.11	3.387817	298.016	261.953	36.063	0.000	0.000	62.7	57.0	5.7	24.00	
24.11	3.275818	296.047	262.547	33.500	0.000	0.000	62.9	57.2	5.7	24.00	
25.11	3.307800	297.352	262.203	35.148	0.000	0.000	62.6	57.0	5.6	24.00	
26.11	3.247864	295.734	262.344	33.391	0.000	0.000	62.8	57.2	5.7	24.00	
27.11	3.466309	297.375	260.930	36.445	0.000	0.000	63.3	57.5	5.8	24.00	
28.11	3.569824	298.992	259.188	39.805	0.000	0.000	63.0	57.4	5.6	24.00	
29.11	3.256531	299.000	266.352	32.648	0.000	0.000	63.4	57.7	5.7	24.00	
30.11	3.309082	297.188	262.320	34.867	0.000	0.000	62.9	57.4	5.6	24.00	
01.12	3.265808	291.406	257.125	34.281	0.000	0.000	62.6	56.9	5.7	24.00	
02.12	3.270691	289.984	256.086	33.898	0.000	0.000	62.6	56.8	5.8	24.00	
03.12	3.090942	286.891	256.508	30.383	0.000	0.000	62.8	56.9	5.8	24.00	
04.12	3.350159	289.750	253.766	35.984	0.000	0.000	62.2	56.5	5.8	24.00	
05.12	3.553772	293.938	253.758	40.180	0.000	0.000	62.0	56.3	5.7	24.00	
06.12	3.411316	292.328	255.398	36.930	0.000	0.000	61.8	55.9	5.9	24.00	
07.12	3.198120	287.141	253.547	33.594	0.000	0.000	61.5	55.8	5.8	24.00	
08.12	3.220947	289.500	255.203	34.297	0.000	0.000	61.3	55.6	5.7	24.00	
09.12	3.309570	289.242	254.289	34.953	0.000	0.000	61.8	55.9	5.9	24.00	
Итого	73.1597	6471.20	5697.60	773.59	0.00	0.00	62.6	56.9	5.7	527.43	

**Показания интеграторов счетчика**

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.11.2021	24:00	955.66968	89618.98	79998.47	0.00	7429.64
09.12.2021	24:00	1028.82935	96090.18	85696.07	0.00	7957.07
<b>Итого</b>		<b>73.160</b>	<b>6471.20</b>	<b>5697.60</b>	<b>0.00</b>	<b>527.43</b>

**Классификация ошибок:**  
**D** - отключение по T1-T2<min  
**G** - отключение по Gmin, Gmax  
**E** - функциональный отказ  
**U** - отключение питания

$$T_{отч} = T_{нараб} + T_{сб.пит} + T_{ф.отк} + T_{dt<min} + T_{G<min} + T_{G>max} + T_{о.д.}$$

$$528.00 = 527.43 + 0.57 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_

Представитель  
теплоснабжающей  
организации \_\_\_\_\_