

Организация: ООО "Ремонтник"

Номер абонента: №21 (70/50)

Тип прибора: КМ-5-4

Номер прибора: 357016

Адрес дома: ул Звездная 7

Система: ГВС

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
за период с 18.11.2021 по 09.12.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр,час	Клас- сифик. ошибок	
		M1	M2				T1	T2	T1-T2			
18.11	0.549759	142.652	143.918	0.000	1.266	0.000	65.4	61.2	4.3	23.60	E	
19.11	0.571625	142.613	143.398	0.000	0.785	0.000	65.5	61.2	4.3	23.54	E	
20.11	0.533813	142.313	143.664	0.000	1.352	0.000	65.5	61.3	4.2	23.23	E	
21.11	0.800888	143.941	140.355	3.586	0.000	0.000	65.5	61.2	4.2	23.65	E	
22.11	0.583923	142.793	143.262	0.000	0.469	0.000	65.5	61.3	4.2	23.85	E	
23.11	0.606003	141.484	141.762	0.000	0.277	0.000	65.5	61.1	4.4	23.72	E	
24.11	0.690628	141.836	140.746	1.090	0.000	0.000	65.5	61.1	4.5	23.98	E	
25.11	0.687057	141.797	140.578	1.219	0.000	0.000	65.4	61.0	4.4	23.97	E	
26.11	0.576996	154.512	154.910	0.000	0.398	0.000	65.6	62.0	3.7	20.25		
27.11	0.666031	180.734	179.992	0.742	0.000	0.000	65.5	62.1	3.4	22.09	E	
28.11	0.670334	179.426	178.457	0.969	0.000	0.000	65.5	62.1	3.4	21.65	E	
29.11	0.555283	176.949	177.965	0.000	1.016	0.000	65.6	62.1	3.4	21.99	E	
30.11	0.542358	170.410	172.109	0.000	1.699	0.000	65.4	61.7	3.7	23.48	E	
01.12	0.605301	169.250	169.688	0.000	0.438	0.000	65.5	61.8	3.7	23.59	E	
02.12	0.688339	169.688	168.547	1.141	0.000	0.000	65.5	61.8	3.7	22.90	E	
03.12	0.526337	167.754	169.523	0.000	1.770	0.000	65.5	61.8	3.7	23.21	E	
04.12	0.640900	169.543	169.066	0.477	0.000	0.000	65.3	61.7	3.6	22.61	ED	
05.12	0.747253	169.594	167.289	2.305	0.000	0.000	65.4	61.7	3.7	23.00	E	
06.12	0.522629	166.668	168.453	0.000	1.785	0.000	65.6	61.9	3.7	22.41	E	
07.12	0.615799	167.805	167.844	0.000	0.039	0.000	65.5	61.9	3.6	22.18	E	
08.12	0.613892	167.426	167.543	0.000	0.117	0.000	65.5	61.8	3.7	23.07	E	
09.12												
Итого	12.9951	3349.19	3349.07	11.53	11.41	0.00	65.5	61.6	3.8	481.96		

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.11.2021	24:00	187.80136	39341.70	39127.07	0.00	7237.99
08.12.2021	24:00	200.79651	42690.88	42476.14	0.00	7719.94
Итого		12.995	3349.19	3349.07	0.00	481.96

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

$T_{отч} = T_{нараб} + T_{сб\ пит} + T_{ф.отк} + T_{dt<min} + T_{G<min} + T_{G>max} + T_{о.д.}$
528.00 = 481.96 + 0.00 + 21.89 + 0.15 + 0.00 + 0.00 + 24.00

Представитель
абонента



Представитель
теплоснабжающей
организации

