

Организация: ООО "Ремонтник"

Номер абонента: №21 (70/50)

Тип прибора: КМ-5-4 v2.30.2

Номер прибора: 371945

Адрес дома: ул Звездная 9

Система: ГВС

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 10.12.2021 по 17.01.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
10.12	1.261047	92.463	79.217	13.246	0.000	0.000	65.4	59.0	6.4	24.00	
11.12	1.247009	92.256	79.215	13.041	0.000	0.000	65.4	59.0	6.4	24.00	
12.12	1.302643	93.389	79.262	14.127	0.000	0.000	65.3	59.0	6.3	24.00	
13.12	1.191833	91.184	79.031	12.152	0.000	0.000	65.4	59.1	6.3	24.00	
14.12	1.230499	92.141	79.135	13.006	0.000	0.000	65.4	59.1	6.2	24.00	
15.12	1.181885	91.486	79.293	12.193	0.000	0.000	65.2	59.1	6.2	24.00	
16.12	1.113373	90.035	79.193	10.842	0.000	0.000	65.4	59.1	6.3	24.00	
17.12	1.214142	92.330	79.539	12.791	0.000	0.000	65.4	59.3	6.1	24.00	
18.12	1.198456	91.908	79.262	12.646	0.000	0.000	65.3	59.3	6.1	24.00	
19.12	1.251434	93.189	79.648	13.541	0.000	0.000	65.4	59.4	6.1	24.00	
20.12	1.109711	91.100	80.203	10.896	0.000	0.000	65.3	59.2	6.1	24.00	
21.12	1.196259	92.557	80.416	12.141	0.000	0.000	65.4	59.1	6.3	24.00	
22.12	1.217285	92.754	80.492	12.262	0.000	0.000	65.7	59.3	6.4	24.00	
23.12	1.196198	92.092	80.363	11.729	0.000	0.000	65.7	59.1	6.6	24.00	
24.12	1.304901	93.719	80.018	13.701	0.000	0.000	65.4	58.8	6.6	24.00	
25.12	1.246735	92.803	80.004	12.799	0.000	0.000	65.4	58.9	6.5	24.00	
26.12	1.262177	93.139	80.074	13.064	0.000	0.000	65.3	58.8	6.5	24.00	
27.12	1.240906	93.068	80.324	12.744	0.000	0.000	65.4	59.0	6.4	24.00	
28.12	1.251617	93.846	80.725	13.121	0.000	0.000	65.4	59.1	6.3	24.00	
29.12	1.206421	93.078	80.787	12.291	0.000	0.000	65.4	59.1	6.3	24.00	
30.12	1.329010	95.646	80.869	14.777	0.000	0.000	65.3	59.3	6.1	24.00	
31.12	1.574341	100.414	80.828	19.586	0.000	0.000	65.2	59.4	5.8	24.00	
01.01	1.082378	91.078	80.713	10.365	0.000	0.000	65.4	59.3	6.1	24.00	
02.01	1.165184	92.439	80.635	11.804	0.000	0.000	65.3	59.2	6.1	24.00	
03.01	1.164950	92.500	80.695	11.805	0.000	0.000	65.4	59.3	6.1	24.00	
04.01	1.256753	94.224	80.662	13.562	0.000	0.000	65.3	59.3	6.0	24.00	
05.01	1.189257	92.886	80.617	12.269	0.000	0.000	65.3	59.2	6.1	24.00	
06.01	1.281361	94.884	80.740	14.144	0.000	0.000	65.3	59.4	5.9	24.00	
07.01	1.212979	93.589	80.685	12.904	0.000	0.000	65.3	59.4	6.0	24.00	
08.01	1.187448	93.100	80.828	12.273	0.000	0.000	65.4	59.3	6.1	24.00	
09.01	1.290965	95.003	80.824	14.179	0.000	0.000	65.3	59.3	6.0	24.00	
10.01	1.227454	93.588	80.616	12.972	0.000	0.000	65.4	59.3	6.1	24.00	
11.01	1.199224	93.029	80.617	12.411	0.000	0.000	65.4	59.3	6.1	24.00	
12.01	1.222130	93.537	80.755	12.781	0.000	0.000	65.4	59.2	6.1	24.00	
13.01	1.257173	93.912	80.648	13.264	0.000	0.000	65.4	59.1	6.3	24.00	
14.01	1.152311	92.148	80.639	11.509	0.000	0.000	65.4	59.2	6.2	24.00	
15.01	1.186499	93.244	80.905	12.340	0.000	0.000	65.3	59.3	6.0	24.00	
16.01	1.323303	95.746	80.835	14.911	0.000	0.000	65.4	59.4	5.9	24.00	
17.01	1.153648	92.522	80.850	11.672	0.000	0.000	65.3	59.3	6.1	24.00	
Итого	47.8809	3632.03	3130.16	501.86	0.00	0.00	65.4	59.2	6.2	936.00	

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
09.12.2021	24:00	360.04739	30508.35	26871.13	0.00	7901.50
31.12.2021	24:00	387.37527	32552.95	28629.03	0.00	8429.50
01.01.2022	00:00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00
17.01.2022	24:00	20.55302	1587.43	1372.26	0.00	408.00
Итого		47.881	3632.03	3130.16	0.00	936.00

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

$T_{отч} = T_{нараб} + T_{сб.пит} + T_{ф.отк} + T_{дт<min} + T_{G<min} + T_{G>max} + T_{о.д.}$
936.00 = 936.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Представитель
абонента _____



Представитель
теплоснабжа
ющей
организации _____

