

Организация: _____
 Адрес: крупская12
 Тип теплосчётчика: КМ5-2 Версия _____
 Дата последующей поверки _____

Номер абонента: _____
 Телефон: _____
 Номер теплосчётчика: 393699

Посуточная ведомость учёта параметров теплопотребления

с 10/12/21 по 31/12/21

Дата	Q, Гкал	Масса, т				Температура,			Давлен.,		Время, час		Ошибки
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подм	t1	t2	t1-t2	P1	P2	Нераб Тн	Работ Тр	
10/12/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24,0	---	
11/12/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24,0	---	
12/12/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24,0	---	
13/12/21	---	---	---	---	---	69,9	43,5	26,5	4,6	4,5	24,0	---	
14/12/21	1,391	51,60	51,23	0,37	---	70,2	43,2	27,0	4,7	4,5	0,0	24,0	
15/12/21	1,350	50,81	50,45	0,36	---	69,3	42,7	26,6	4,6	4,5	0,0	24,0	
16/12/21	1,244	46,82	46,47	0,35	---	67,5	40,9	26,6	4,7	4,5	0,0	24,0	
17/12/21	1,206	45,01	44,68	0,33	---	66,6	39,8	26,8	4,7	4,5	0,0	24,0	
18/12/21	1,307	49,49	49,13	0,35	---	68,1	41,6	26,4	4,7	4,5	0,0	24,0	
19/12/21	1,283	49,12	48,77	0,35	---	68,0	41,8	26,2	4,7	4,5	0,0	24,0	
20/12/21	1,684	62,40	62,01	0,39	---	75,5	48,5	27,0	4,7	4,6	0,0	24,0	
21/12/21	2,112	82,66	82,16	0,51	---	81,1	55,6	25,5	4,7	4,6	0,0	24,0	
22/12/21	2,335	91,98	91,44	0,54	---	84,4	59,0	25,4	4,6	4,6	0,0	24,0	
23/12/21	2,053	74,18	73,74	0,44	---	81,9	54,3	27,7	4,6	4,6	0,0	24,0	
24/12/21	1,884	67,88	67,45	0,43	---	78,5	50,7	27,8	4,6	4,6	0,0	24,0	
25/12/21	1,846	69,13	68,69	0,45	---	77,6	50,9	26,7	4,7	4,6	0,0	24,0	
26/12/21	1,737	66,09	65,64	0,45	---	75,2	48,9	26,3	4,7	4,6	0,0	24,0	
27/12/21	1,879	69,57	69,11	0,46	---	77,9	50,9	27,0	4,7	4,6	0,0	24,0	
28/12/21	1,669	61,84	61,43	0,41	---	74,8	47,7	27,0	4,7	4,6	0,0	24,0	
29/12/21	1,919	79,06	78,59	0,48	---	76,6	52,3	24,3	4,7	4,6	0,0	24,0	
30/12/21	1,772	69,19	68,75	0,44	---	76,4	50,8	25,6	4,7	4,6	0,0	24,0	
31/12/21	1,499	57,50	57,11	0,39	---	71,9	45,8	26,1	4,8	4,7	0,0	24,0	
Итого	30,170	1144,34	1136,85	7,49	0,00	74,3	47,8	26,4	4,7	4,6	96,00	432,00	96,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата, время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, час
31/12/21 24.00	341,574	17666,41	17593,50	8709,5
10/12/21 00.00	311,404	16522,07	16456,65	8277,5
Итого	30,170	1144,34	1136,85	432,0

Отчётный период: 528,00 час

Период норм. работы: 432,00 час

Период отключения питания (U): _____ час

Период функц. отказа (E): 0,00 час

Период t1-t2 < min (D): _____ час

Период G < min (g): 0,00 час

Период G > max (G): _____ час

Представитель
абонента



теплоснабжающей
организации

