

Организация: ООО УК "Паритет"

Номер абонента: №16 (95/70)

Тип прибора: КМ-5-2 v2.30.2

Номер прибора: 356363

Адрес дома: ш Борисовское 9

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 18.10.2021 по 17.11.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр,час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.10	7.000732	815.641	811.172	4.469	0.000	0.000	46.2	37.5	8.7	24.00	
19.10	7.266113	815.766	811.266	4.500	0.000	0.000	46.8	37.8	9.0	24.00	
20.10	7.484619	815.547	811.328	4.219	0.000	0.000	47.0	37.7	9.3	24.00	
21.10	6.913940	817.922	813.563	4.359	0.000	0.000	45.6	37.1	8.6	24.00	
22.10	6.490112	817.484	813.141	4.344	0.000	0.000	44.5	36.4	8.1	24.00	
23.10	6.975464	815.359	810.922	4.438	0.000	0.000	45.9	37.2	8.7	24.00	
24.10	7.530151	815.328	811.000	4.328	0.000	0.000	47.5	38.2	9.4	24.00	
25.10	9.052368	814.641	810.281	4.359	0.000	0.000	52.3	41.1	11.2	24.00	
26.10	9.611328	814.484	810.047	4.438	0.000	0.000	54.9	43.0	11.9	24.00	
27.10	8.591797	820.094	815.813	4.281	0.000	0.000	51.3	40.7	10.6	24.00	
28.10	8.188721	826.328	821.859	4.469	0.000	0.000	50.5	40.4	10.0	24.00	
29.10	7.854248	819.750	815.500	4.250	0.000	0.000	49.5	39.7	9.7	24.00	
30.10	7.782349	829.641	825.297	4.344	0.000	0.000	49.4	39.9	9.5	23.93	U
31.10	7.758179	815.984	811.906	4.078	0.000	0.000	49.2	39.6	9.6	24.00	
01.11	7.962280	814.516	809.922	4.594	0.000	0.000	50.0	40.1	9.9	24.00	
02.11	8.326172	814.063	809.141	4.922	0.000	0.000	51.2	40.9	10.3	24.00	
03.11	6.922974	685.859	681.469	4.391	0.000	0.000	51.2	41.0	10.2	20.13	U
04.11	7.855713	821.141	815.484	5.656	0.000	0.000	49.7	40.0	9.7	24.00	
05.11	7.405396	818.594	813.656	4.938	0.000	0.000	48.2	39.0	9.2	24.00	
06.11	7.283691	823.891	819.422	4.469	0.000	0.000	47.7	38.8	9.0	24.00	
07.11	7.753662	820.578	816.109	4.469	0.000	0.000	49.0	39.4	9.6	24.00	
08.11	8.103760	817.281	812.734	4.547	0.000	0.000	50.2	40.2	10.0	24.00	
09.11	10.156738	814.719	810.141	4.578	0.000	0.000	56.6	44.0	12.6	24.00	
10.11	11.493042	814.688	809.750	4.938	0.000	0.000	61.2	47.1	14.1	24.00	
11.11	9.060791	814.141	809.328	4.813	0.000	0.000	52.6	41.5	11.1	24.00	
12.11	9.400269	822.516	817.828	4.688	0.000	0.000	53.0	41.6	11.4	24.00	
13.11	9.744263	818.984	814.438	4.547	0.000	0.000	55.1	43.3	11.8	24.00	
14.11	9.872437	813.719	809.109	4.609	0.000	0.000	55.5	43.4	12.1	24.00	
15.11	10.101440	813.375	808.922	4.453	0.000	0.000	56.0	43.6	12.4	24.00	
16.11	12.295654	816.813	812.219	4.594	0.000	0.000	63.0	48.0	15.0	24.00	
17.11	11.282715	822.688	818.203	4.484	0.000	0.000	60.1	46.4	13.7	24.00	
Итого	263.5211	25221.53	25080.97	140.56	0.00	0.00	51.3	40.8	10.5	740.05	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.10.2021	24:00	1688.44946	132682.63	131956.31	0.00	6958.16
17.11.2021	24:00	1951.97058	157904.16	157037.28	0.00	7698.21
Итого		263.521	25221.53	25080.97	0.00	740.05

Классификация ошибок:
 D - отключение по T1-T2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

$$744.00 = T_{нараб} + T_{сб.пит} + T_{ф.отк} + T_{dt<min} + T_{G<min} + T_{G>max} + T_{о.д.}$$

$$744.00 = 740.05 + 3.95 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

Представитель
абонента



Представитель
теплоснабжающей
организации



Одосч=263,521/740,05*744=264,923