

Организация: ООО УК "Паритет"

Номер абонента: ТС ОАО "Металлист" (68/49)

Тип прибора: КМ-5-2 v2.30.2

Номер прибора: 369848

Адрес дома: ул Ворошилова 117

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 18.10.2021 по 17.11.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок	
		M1	M2				T1	T2	T1-T2			
18.10	3.733704	377.191	374.980	2.211	0.000	0.000	68.8	58.9	9.9	24.00		
19.10	4.074280	345.453	343.508	1.945	0.000	0.000	68.1	56.3	11.8	24.00		
20.10	4.081909	351.637	349.676	1.961	0.000	0.000	69.3	57.7	11.6	24.00		
21.10	3.787354	388.625	386.426	2.199	0.000	0.000	68.9	59.2	9.7	24.00		
22.10	4.166443	372.152	370.012	2.141	0.000	0.000	69.0	57.8	11.2	24.00		
23.10	4.155396	363.313	361.195	2.117	0.000	0.000	68.6	57.2	11.4	24.00		
24.10	4.189392	340.121	338.172	1.949	0.000	0.000	68.9	56.5	12.3	24.00		
25.10	4.264954	332.191	330.359	1.832	0.000	0.000	69.3	56.5	12.8	24.00		
26.10	4.259583	351.668	349.617	2.051	0.000	0.000	68.5	56.3	12.1	24.00		
27.10	4.271851	360.086	357.988	2.098	0.000	0.000	68.7	56.8	11.9	24.00		
28.10	4.241821	369.363	367.160	2.203	0.000	0.000	68.7	57.2	11.5	24.00		
29.10	4.278015	374.055	371.867	2.188	0.000	0.000	69.1	57.6	11.4	24.00		
30.10	4.196594	378.547	376.359	2.188	0.000	0.000	69.2	58.1	11.1	23.96	U	
31.10	4.150696	366.828	364.730	2.098	0.000	0.000	68.3	57.0	11.3	24.00		
01.11	4.173279	360.082	357.977	2.105	0.000	0.000	68.9	57.3	11.6	24.00		
02.11	4.282043	360.613	358.445	2.168	0.000	0.000	69.5	57.7	11.9	24.00		
03.11	3.747070	333.887	331.848	2.039	0.000	0.000	68.7	57.5	11.2	21.58	U	
04.11	4.201416	370.402	368.156	2.246	0.000	0.000	68.6	57.3	11.3	24.00		
05.11	4.210632	377.840	375.637	2.203	0.000	0.000	69.1	58.0	11.1	24.00		
06.11	4.181519	374.152	371.895	2.258	0.000	0.000	69.2	58.0	11.2	24.00		
07.11	4.147217	369.238	366.980	2.258	0.000	0.000	68.7	57.5	11.2	24.00		
08.11	4.122253	363.285	361.066	2.219	0.000	0.000	68.2	56.8	11.4	24.00		
09.11	4.463440	343.633	341.656	1.977	0.000	0.000	70.7	57.7	13.0	24.00		
10.11	4.530762	349.328	347.250	2.078	0.000	0.000	70.9	57.9	13.0	24.00		
11.11	4.369019	363.727	361.500	2.227	0.000	0.000	68.9	56.9	12.0	24.00		
12.11	4.295837	359.297	357.047	2.250	0.000	0.000	68.3	56.3	12.0	24.00		
13.11	4.460693	366.859	364.586	2.273	0.000	0.000	69.6	57.4	12.2	24.00		
14.11	4.382141	360.266	358.125	2.141	0.000	0.000	69.0	56.9	12.2	24.00		
15.11	4.485596	344.922	342.898	2.023	0.000	0.000	69.6	56.6	13.0	24.00		
16.11	4.679260	338.883	336.883	2.000	0.000	0.000	71.7	57.8	13.8	24.00		
17.11												
Итого	126.5842	10807.64	10744.00	63.64	0.00	0.00	69.1	57.4	11.7	717.53		

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.10.2021	24:00	716.72162	57847.90	57321.35	0.00	4543.05
16.11.2021	24:00	843.30579	68655.55	68065.35	0.00	5260.58
Итого		126.584	10807.64	10744.00	0.00	717.53

Классификация ошибок:
 D - отключение по T1-T2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

$$Q_{\text{досч}} = Q_{\text{нараб}} + Q_{\text{сб.пит}} + Q_{\text{ф.отк}} + Q_{\text{Tdt}<\text{min}} + Q_{\text{TG}<\text{min}} + Q_{\text{TG}>\text{max}} + Q_{\text{откл}}$$

$$744.00 = 717.53 + 2.47 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 24.00$$

$$Q_{\text{досч}} = 126.584 + 717.53 + 744 = 131,254$$

Представитель
абонента _____



Представитель
теплоснабжающей
организации _____

