

Организация: ООО УК "Паритет"

Номер абонента: ТС ОАО "Металлист" (68/49)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 362278

Адрес дома: ул Ворошилова 121

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
за период с 18.10.2021 по 17.11.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.10	3.948242	122.856	122.609	0.047	0.000	0.000	68.8	36.5	32.3	24.00	
19.10	4.696472	161.246	161.102	0.145	0.000	0.000	68.5	39.2	29.2	24.00	
20.10	5.228149	192.125	191.852	0.273	0.000	0.000	68.7	41.4	27.3	24.00	
21.10	3.453003	103.746	103.902	0.000	0.156	0.000	69.0	35.5	33.4	24.00	
22.10	3.211243	94.238	94.430	0.000	0.191	0.000	69.1	34.9	34.2	24.00	
23.10	3.759766	113.078	113.648	0.000	0.570	0.000	68.9	35.5	33.4	24.00	
24.10	4.985352	168.996	169.324	0.000	0.328	0.000	68.5	38.9	29.6	24.00	
25.10	5.757446	221.207	221.027	0.180	0.000	0.000	69.4	43.3	26.1	24.00	
26.10	4.900574	177.953	177.859	0.094	0.000	0.000	68.6	40.9	27.7	23.57	U
27.10	4.156006	134.910	134.957	0.000	0.047	0.000	68.8	37.9	30.9	24.00	
28.10	3.513550	107.156	107.391	0.000	0.234	0.000	68.7	35.8	32.9	24.00	
29.10	3.541138	105.977	106.164	0.000	0.188	0.000	68.8	35.2	33.5	24.00	
30.10	3.702515	107.016	107.648	0.000	0.633	0.000	69.1	34.4	34.7	24.00	
31.10	3.958984	120.293	120.844	0.000	0.551	0.000	68.9	35.8	33.0	24.00	
01.11	4.133911	135.762	135.871	0.000	0.109	0.000	68.3	37.7	30.6	24.00	
02.11	4.410400	145.449	145.438	0.012	0.000	0.000	69.9	39.5	30.4	24.00	
03.11	4.125610	129.688	129.898	0.000	0.211	0.000	68.6	36.7	31.9	24.00	
04.11	3.705811	111.793	111.621	0.172	0.000	0.000	68.4	35.1	33.3	24.00	
05.11	3.515137	103.871	104.055	0.000	0.184	0.000	69.0	35.0	34.0	24.00	
06.11	3.762085	108.266	108.871	0.000	0.605	0.000	69.3	34.4	34.9	24.00	
07.11	3.959106	118.719	119.301	0.000	0.582	0.000	69.0	35.5	33.5	24.00	
08.11	3.817505	119.223	119.422	0.000	0.199	0.000	68.5	36.3	32.1	24.00	
09.11	5.960693	224.301	224.301	0.000	0.000	0.000	69.6	42.9	26.7	24.00	
10.11	6.544312	249.645	249.504	0.141	0.000	0.000	71.1	44.8	26.3	24.00	
11.11	5.191650	180.172	180.023	0.148	0.000	0.000	69.8	40.9	28.9	24.00	
12.11	5.260986	186.426	186.418	0.008	0.000	0.000	68.7	40.4	28.3	24.00	
13.11	4.923828	160.727	161.109	0.000	0.383	0.000	68.9	38.1	30.8	24.00	
14.11	5.486206	187.566	187.555	0.012	0.000	0.000	69.4	40.0	29.4	24.00	
15.11	6.190308	236.109	235.961	0.148	0.000	0.000	69.3	43.0	26.3	24.00	
16.11	6.792847	262.730	262.535	0.195	0.000	0.000	71.7	45.8	26.0	24.00	
17.11	6.344849	246.816	246.637	0.180	0.000	0.000	70.0	44.2	25.8	24.00	
Итого	142.9377	4837.86	4841.28	1.75	5.17	0.00	69.3	39.6	29.7	743.57	

**Показания интеграторов счетчика**

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.10.2021	24:00	976.56256	35472.77	35451.64	0.00	3940.83
17.11.2021	24:00	1119.50024	40310.63	40292.92	0.00	4684.40
<b>Итого</b>		<b>142.938</b>	<b>4837.86</b>	<b>4841.28</b>	<b>0.00</b>	<b>743.57</b>

Классификация ошибок:  
 D - отключение по T1-T2<min  
 G - отключение по Gmin, Gmax  
 E - функциональный отказ  
 U - отключение питания

$$T_{\text{теп}} = T_{\text{нар}} + T_{\text{отк}} + T_{\text{д}} + T_{\text{отк}} + T_{\text{д}} + T_{\text{отк}} + T_{\text{д}}$$

$$744.00 = 743.57 + 0.43 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

$$Q_{\text{досч}} = 142.938 / 743.57 * 744 = 143.021$$

Представитель  
абонента



Представитель  
теплоснабжающей  
организации

