

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 01.09.2021 по 08.09.2021Потребитель: ООО УК "Паритет"Адрес объекта: г. Пушкино, м-он. АБ, д. 12Теплосчетчик МКТС: № 050046-1Версия МКТС: 6.67

Дата поверки

Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
01.09.21	0.389	35.29	34.95	0.35	60.9	49.9	11.0	4.7	3.5	24.00	0.00	
02.09.21	0.417	36.87	36.48	0.39	61.4	50.1	11.3	4.6	3.5	24.00	0.00	
03.09.21	0.436	38.40	37.98	0.42	60.9	49.6	11.3	4.7	3.5	24.00	0.00	
04.09.21	0.452	39.68	39.23	0.45	60.9	49.6	11.4	4.7	3.5	24.00	0.00	
05.09.21	0.478	42.00	41.52	0.48	61.4	50.1	11.4	4.6	3.5	24.00	0.00	
06.09.21	0.303	26.48	26.18	0.30	61.5	50.1	11.4	4.8	3.5	24.00	0.00	
07.09.21	0.000	0.00	0.00	0.00	26.0	26.9	-0.9	4.7	3.5	24.00	0.00	
08.09.21	0.305	28.02	27.70	0.33	54.3	43.4	10.9	4.8	3.5	23.98	0.02	Эл
<b>Итого:</b>	<b>2.779</b>	<b>246.75</b>	<b>244.04</b>	<b>2.72</b>	<b>60.4</b>	<b>49.1</b>	<b>11.3</b>	<b>4.7</b>	<b>3.5</b>	<b>191.98</b>	<b>0.02</b>	<b>Эл</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
08.09.21 24:00	1104.268	56898.13	56223.79	7901.09
31.08.21 24:00	1101.489	56651.38	55979.76	7709.11
<b>Итого:</b>	<b>2.779</b>	<b>246.75</b>	<b>244.04</b>	<b>191.98</b>

Отчетный период: 192.00 чВремя работы: 191.98 ч

Суммарное время отказа: 0.02 ч =  $\frac{0.02}{\text{Откл.эл-пит.(Эл)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправн.(Не)}} + \frac{0.00}{\text{Gv<min(ДГ)}} + \frac{0.00}{\text{Gv>max(ДГ)}} + \frac{0.00}{\text{dt<min(Dt)}}$

Представитель  
потребителя: Бадулина Е. А.Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31