

Организация: ООО "Ремонтник"

Номер абонента: №16 (95/70)

Тип прибора: КМ-5-2 v2.30.2

Номер прибора: 356363

Адрес дома: ш Борисовское 9

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
за период с 18.11.2021 по 08.12.2021

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр,час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.11	10.954956	828.156	823.531	4.625	0.000	0.000	58.4	45.2	13.2	24.00	
19.11	10.579712	827.484	822.813	4.672	0.000	0.000	57.3	44.6	12.7	24.00	
20.11	10.430786	829.469	824.984	4.484	0.000	0.000	57.1	44.6	12.5	24.00	
21.11	10.436401	828.609	824.141	4.469	0.000	0.000	57.3	44.7	12.5	24.00	
22.11	10.999512	828.047	823.547	4.500	0.000	0.000	58.9	45.7	13.2	24.00	
23.11	13.267822	826.953	822.656	4.297	0.000	0.000	66.5	50.4	16.1	24.00	
24.11	12.358032	824.016	819.734	4.281	0.000	0.000	63.8	48.7	15.1	24.00	
25.11	10.327515	824.672	820.328	4.344	0.000	0.000	57.1	44.5	12.7	24.00	
26.11	10.187378	824.047	819.828	4.219	0.000	0.000	56.3	43.8	12.5	24.00	
27.11	9.850342	824.500	820.234	4.266	0.000	0.000	55.3	43.2	12.1	24.00	
28.11	8.975586	827.250	822.422	4.828	0.000	0.000	52.6	41.7	11.0	24.00	
29.11	8.699707	827.172	822.063	5.109	0.000	0.000	51.8	41.1	10.6	24.00	
30.11	10.132324	829.625	824.469	5.156	0.000	0.000	55.9	43.6	12.3	24.00	
01.12	11.967773	826.016	820.813	5.203	0.000	0.000	62.2	47.6	14.6	24.00	
02.12	12.448486	823.188	817.797	5.391	0.000	0.000	64.0	48.7	15.2	24.00	
03.12	10.403564	824.000	819.266	4.734	0.000	0.000	57.0	44.2	12.8	24.00	
04.12	11.452393	822.797	818.031	4.766	0.000	0.000	60.4	46.4	14.0	24.00	
05.12	11.955811	822.000	817.078	4.922	0.000	0.000	62.3	47.6	14.7	24.00	
06.12	11.795166	822.156	817.125	5.031	0.000	0.000	61.6	47.1	14.5	24.00	
07.12	11.491943	822.578	817.406	5.172	0.000	0.000	60.9	46.8	14.1	24.00	
08.12	12.302734	822.578	817.547	5.031	0.000	0.000	63.2	48.1	15.1	24.00	
Итого	231.0179	17335.31	17235.81	99.50	0.00	0.00	59.0	45.6	13.4	504.00	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.11.2021	24:00	1951.97058	157904.16	157037.28	0.00	7698.21
08.12.2021	24:00	2182.98853	175239.47	174273.09	0.00	8202.21
Итого		231.018	17335.31	17235.81	0.00	504.00

Классификация ошибок:  
D - отключение по T1-T2<min  
G - отключение по Gmin, Gmax  
E - функциональный отказ  
U - отключение питания

$$\begin{aligned} \text{Тотч} &= \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тдт}<\text{min} + \text{ТГ}<\text{min} + \text{ТГ}>\text{max} + \text{То.д.} \\ 504.00 &= 504.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 \end{aligned}$$

Представитель  
абонента:



Представитель  
теплоснабжающей  
организации

