

Организация: \_\_\_\_\_  
 Адрес: д13  
 Тип теплосчётчика: КМ5-2 Версия \_\_\_\_\_  
 Дата последующей поверки \_\_\_\_\_

Номер абонента: \_\_\_\_\_  
 Телефон: \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчётчика: 430583

**Посуточная ведомость учёта параметров теплопотребления**

с 09/12/21 по 31/12/21

Дата	Q, Гкал	Масса, т				Температура,			Давлен.,		Время, час		Ошибки
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подм	t1	t2	t1-t2	P1	P2	Нераб Тн	Работ Тр	
09/12/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24,0	---	
10/12/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24,0	---	
11/12/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24,0	---	
12/12/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24,0	---	
13/12/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24,0	---	
14/12/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24,0	---	
15/12/21	35,536	1401,27	1398,13	3,15	---	72,5	51,4	21,1	4,4	3,5	-144,0	168,0	
16/12/21	4,686	215,24	214,74	0,50	---	72,4	50,6	21,8	4,4	3,5	0,0	24,0	
17/12/21	5,162	228,57	228,21	0,36	---	72,2	49,6	22,6	4,3	3,5	0,0	24,0	
18/12/21	5,208	234,05	233,71	0,34	---	72,3	50,1	22,2	4,4	3,5	0,0	24,0	
19/12/21	5,176	236,32	235,94	0,38	---	71,7	49,8	21,9	4,4	3,5	0,0	24,0	
20/12/21	5,383	248,95	248,72	0,23	---	72,9	51,4	21,6	4,4	3,5	0,1	23,9	
21/12/21	6,574	259,24	259,17	0,06	---	81,3	56,0	25,3	4,5	3,4	0,0	24,0	
22/12/21	7,301	259,25	259,22	0,03	---	86,2	58,1	28,1	4,5	3,4	0,0	24,0	
23/12/21	6,702	260,45	260,48	---	0,03	81,2	55,5	25,7	4,5	3,4	0,0	24,0	
24/12/21	6,376	261,99	261,94	0,05	---	78,3	54,0	24,3	4,5	3,4	0,0	24,0	
25/12/21	6,124	263,04	262,78	0,27	---	75,3	52,0	23,3	4,5	3,4	0,0	24,0	
26/12/21	5,941	262,63	262,42	0,21	---	74,1	51,5	22,6	4,5	3,4	0,0	24,0	
27/12/21	6,106	260,79	260,57	0,22	---	76,5	53,1	23,4	4,5	3,4	0,0	24,0	
28/12/21	5,776	258,63	258,30	0,32	---	73,4	51,0	22,3	4,4	3,4	0,0	24,0	
29/12/21	6,147	260,57	260,20	0,38	---	76,6	53,0	23,6	4,5	3,4	0,0	24,0	
30/12/21	6,069	259,29	258,98	0,31	---	75,9	52,5	23,4	4,5	3,4	0,0	24,0	
31/12/21	5,999	259,87	259,66	0,21	---	74,9	51,8	23,1	4,5	3,4	0,0	24,0	
Итого	130,267	5430,15	5423,16	7,01	0,03	75,7	52,4	23,3	4,5	3,5	0,17	551,83	0,17

**Показания интеграторов КМ-5**

Дата, время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, час
31/12/21 24.00	752,410	27494,69	27400,63	5016,1
09/12/21 00.00	622,143	22064,54	21977,47	4464,3
Итого	130,267	5430,15	5423,16	551,8

Отчётный период: 552,00 час

Период норм. работы: 551,83 час

Период отключения питания (U): \_\_\_\_\_ час

Период функц. отказа (E): 0,00 час

Период t1-t2 < min (D): \_\_\_\_\_ час

Период G < min (g): 0,00 час

Период G > max (G): \_\_\_\_\_ час

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_

теплоснабжающей  
организации \_\_\_\_\_

