

Организация: Пушино

Номер абонента: УК Паритет

Тип прибора: МКТС

Номер прибора: 11248

Адрес дома: ул Подольская 111

Система: Отопление

Дата последующей проверки прибора:

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.11.2021 по 08.12.2021

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
17.11	4.200684	609.250	608.000	1.250	0.000	0.000	57.1	50.2	6.9	24.00	
18.11	4.049805	598.875	597.500	1.375	0.000	0.000	56.2	49.4	6.8	24.00	
19.11	3.518555	587.500	586.313	1.188	0.000	0.000	52.4	46.4	6.0	24.00	
20.11	3.471191	589.688	588.438	1.250	0.000	0.000	52.0	46.1	5.9	23.97	0
21.11	3.504395	597.688	596.375	1.313	0.000	0.000	52.8	46.9	5.9	24.00	
22.11	3.878418	586.250	585.063	1.188	0.000	0.000	54.8	48.2	6.6	24.00	
23.11	4.637207	583.813	582.500	1.313	0.000	0.000	60.3	52.3	8.0	24.00	
24.11	4.518066	580.750	579.438	1.313	0.000	0.000	59.2	51.4	7.8	24.00	
25.11	3.439941	596.563	595.250	1.313	0.000	0.000	51.3	45.5	5.8	24.00	
26.11	3.387207	599.125	597.688	1.438	0.000	0.000	50.7	45.0	5.7	24.00	
27.11	3.505859	606.375	604.938	1.438	0.000	0.000	51.8	46.0	5.8	24.00	
28.11	3.114746	607.938	606.563	1.375	0.000	0.000	49.1	44.0	5.1	24.00	
29.11	2.903809	605.188	603.750	1.438	0.000	0.000	48.0	43.2	4.8	24.00	
30.11	3.381348	600.000	598.625	1.375	0.000	0.000	50.3	44.7	5.7	24.00	
01.12	4.339355	600.688	599.188	1.500	0.000	0.000	57.7	50.5	7.3	24.00	
02.12	4.375977	587.750	586.375	1.375	0.000	0.000	58.0	50.5	7.5	24.00	
03.12	3.607910	588.000	586.625	1.375	0.000	0.000	52.8	46.7	6.2	24.00	
04.12	4.088379	577.938	576.500	1.438	0.000	0.000	55.7	48.6	7.1	24.00	
05.12	4.292480	586.563	585.188	1.375	0.000	0.000	57.5	50.2	7.3	24.00	
06.12	4.227051	578.438	577.063	1.375	0.000	0.000	57.0	49.6	7.3	24.00	
07.12	4.014160	586.063	584.688	1.375	0.000	0.000	55.8	49.0	6.9	24.00	
08.12	4.721191	587.750	586.438	1.313	0.000	0.000	60.3	52.3	8.1	24.00	
Итого	85.1777	13042.19	13012.50	29.69	0.00	0.00	54.6	48.0	6.6	527.97	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
16.11.2021	24:00	5608.32129	861110.06	860716.56	0.00	59866.06
08.12.2021	24:00	5693.49902	874152.25	873729.06	0.00	60394.04
Итого		85.178	13042.19	13012.50	0.00	527.97

Классификация ошибок:
 D - отключение по T1-T2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

$$\text{Тотч} = \text{Тнараб} + \text{Тсб-пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тдт<min} + \text{ТГ<min} + \text{ТГ>max} + \text{То.д.}$$

$$528.00 = 527.97 + 0.03 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

Представитель абонента



Представитель теплоснабжающей организации

