

Организация: ООО "Ремонтник"

Номер абонента: ТС ОАО "Металлист" (68/49)

Тип прибора: КМ-5-2 v2.30.2

Номер прибора: 369848

Адрес дома: ул Ворошилова 117

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплотребления  
за период с 17.11.2021 по 08.12.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
17.11	4.490540	337.977	336.016	1.961	0.000	0.000	69.9	56.6	13.3	24.00	
18.11	4.578613	339.688	337.711	1.977	0.000	0.000	70.4	56.9	13.5	24.00	
19.11	4.428589	352.055	349.977	2.078	0.000	0.000	68.9	56.3	12.6	24.00	
20.11	4.496826	359.289	357.117	2.172	0.000	0.000	69.6	57.1	12.5	24.00	
21.11	4.393311	359.039	356.844	2.195	0.000	0.000	68.9	56.6	12.2	24.00	
22.11	4.552368	325.273	323.414	1.859	0.000	0.000	70.9	56.9	14.0	24.00	
23.11	4.913147	318.859	316.961	1.898	0.000	0.000	74.2	58.8	15.4	24.00	
24.11	4.678101	320.078	318.141	1.938	0.000	0.000	71.7	57.0	14.6	24.00	
25.11	4.454041	344.000	341.906	2.094	0.000	0.000	68.8	55.9	13.0	24.00	
26.11	4.443726	342.023	339.922	2.102	0.000	0.000	69.0	56.0	13.0	24.00	
27.11	4.442261	346.391	344.297	2.094	0.000	0.000	68.8	56.0	12.8	24.00	
28.11	4.357239	354.641	352.516	2.125	0.000	0.000	68.6	56.3	12.3	24.00	
29.11	4.360168	359.523	357.367	2.156	0.000	0.000	68.7	56.5	12.1	24.00	
30.11	4.525330	338.281	336.258	2.023	0.000	0.000	70.4	57.0	13.4	24.00	
01.12	4.691895	316.992	315.117	1.875	0.000	0.000	72.3	57.5	14.8	24.00	
02.12	4.712280	324.078	322.117	1.961	0.000	0.000	71.7	57.2	14.5	24.00	
03.12	4.536743	337.336	335.273	2.063	0.000	0.000	69.9	56.4	13.5	24.00	
04.12	4.759521	323.438	321.508	1.930	0.000	0.000	72.0	57.3	14.7	24.00	
05.12	4.688354	324.969	323.016	1.953	0.000	0.000	71.3	56.9	14.4	24.00	
06.12	4.896179	321.063	319.109	1.953	0.000	0.000	73.2	58.0	15.3	24.00	
07.12	4.621765	328.094	326.109	1.984	0.000	0.000	70.5	56.4	14.1	24.00	
08.12	5.076782	310.703	308.852	1.852	0.000	0.000	75.0	58.7	16.3	24.00	
Итого	101.0978	7383.79	7339.55	44.24	0.00	0.00	70.6	56.9	13.7	528.00	

**Показания интеграторов счетчика**

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
16.11.2021	24:00	843.30579	68655.55	68065.35	0.00	5260.58
08.12.2021	24:00	944.40356	76039.34	75404.90	0.00	5788.58
Итого		101.098	7383.79	7339.55	0.00	528.00

Классификация ошибок:  
D - отключение по T1-T2<min  
G - отключение по Gmin, Gmax  
E - функциональный отказ  
U - отключение питания

$$\text{Тотч} = \text{Тнараб} + \text{Тсб,пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тдт<min} + \text{Тг<min} + \text{Тг>max} + \text{То.д.}$$
$$528.00 = 528.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

Представитель  
абонента



Представитель  
теплоснабжающей  
организации

