

Организация: ООО "Ремонтник"

Номер абонента: ТС ОАО "Металлист" (68/49)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 362278

Адрес дома: ул Ворошилова 121

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 18.11.2021 по 08.12.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр,час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.11	6.199219	227.887	227.699	0.188	0.000	0.000	70.9	43.6	27.3	24.00	
19.11	5.558716	200.598	200.441	0.156	0.000	0.000	69.2	41.4	27.8	23.48	U
20.11	5.541260	190.977	190.922	0.055	0.000	0.000	69.7	40.5	29.1	24.00	
21.11	5.426270	188.789	188.797	0.000	0.008	0.000	68.8	39.9	28.9	23.91	U
22.11	6.493408	254.934	254.746	0.188	0.000	0.000	69.9	44.3	25.6	24.00	
23.11	7.648560	298.520	298.379	0.141	0.000	0.000	73.6	47.8	25.7	24.00	
24.11	7.318970	281.680	281.516	0.164	0.000	0.000	73.9	47.9	26.1	24.00	
25.11	5.425171	197.445	197.336	0.109	0.000	0.000	68.8	41.2	27.6	24.00	
26.11	5.559448	197.254	197.176	0.078	0.000	0.000	69.3	41.0	28.3	24.00	
27.11	5.714111	200.910	200.848	0.063	0.000	0.000	68.9	40.3	28.6	24.00	
28.11	4.847900	158.563	158.961	0.000	0.398	0.000	68.6	37.9	30.7	24.00	
29.11	4.516235	146.398	146.453	0.000	0.055	0.000	68.8	37.8	31.0	24.00	
30.11	5.642456	198.188	198.305	0.000	0.117	0.000	70.0	41.4	28.6	24.00	
01.12	6.789307	256.723	256.621	0.102	0.000	0.000	71.9	45.3	26.6	24.00	
02.12	7.319336	279.145	279.012	0.133	0.000	0.000	73.1	46.8	26.3	24.00	
03.12	5.766968	208.574	208.457	0.117	0.000	0.000	69.6	41.9	27.8	24.00	
04.12	6.693237	248.578	248.395	0.184	0.000	0.000	71.6	44.5	27.0	24.00	
05.12	6.700073	246.000	245.836	0.164	0.000	0.000	71.4	44.1	27.3	24.00	
06.12	7.039673	257.266	257.137	0.129	0.000	0.000	73.0	45.6	27.5	24.00	
07.12	6.300781	230.852	230.617	0.234	0.000	0.000	71.1	43.7	27.4	23.05	U
08.12	7.505859	279.938	279.719	0.219	0.000	0.000	73.6	46.7	26.9	24.00	
Итого	130.0070	4749.21	4747.37	2.42	0.58	0.00	71.0	43.6	27.5	502.44	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.11.2021	24:00	1119.50024	40310.63	40292.92	0.00	4684.40
08.12.2021	24:00	1249.50720	45059.84	45040.29	0.00	5186.84
Итого		130.007	4749.21	4747.37	0.00	502.44

Классификация ошибок:
 D - отключение по T1-T2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

$$\text{Тотч} = \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тдт}<\text{min} + \text{ТГ}<\text{min} + \text{ТГ}>\text{max} + \text{То.д.}$$

$$504.00 = 502.44 + 1.56 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

Представитель
абонента



Представитель
теплоснабжающей
организации

