

Организация: ООО "Ремонтник"

Номер абонента: №21 (70/50)

Тип прибора: KM-5-2 v2.30.2

Номер прибора: 369177

Адрес дома: ул Ворошилова 151

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплотребления
за период с 18.11.2021 по 08.12.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр,час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.11											U
19.11											U
20.11											U
21.11											U
22.11											U
23.11											U
24.11											U
25.11											U
26.11											U
27.11											U
28.11											U
29.11											U
30.11											U
01.12											U
02.12											U
03.12	5.654785	182.125	183.813	0.000	1.688	0.000	72.4	41.4	31.0	24.00	E
04.12	6.324585	218.719	220.586	0.000	1.867	0.000	71.8	42.9	28.9	24.00	
05.12	6.278809	214.402	216.211	0.000	1.809	0.000	72.1	42.8	29.3	24.00	
06.12	6.612061	232.121	234.078	0.000	1.957	0.000	71.7	43.2	28.5	24.00	
07.12	6.214233	212.203	213.973	0.000	1.770	0.000	71.5	42.2	29.3	24.00	
08.12	7.085449	262.777	265.047	0.000	2.270	0.000	71.4	44.5	26.9	24.00	
Итого	38.1699	1322.35	1333.71	0.00	11.36	0.00	71.8	42.9	28.8	144.00	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
02.12.2021	24:00	1091.81726	39511.99	39916.19	0.00	7096.60
08.12.2021	24:00	1129.98718	40834.34	41249.90	0.00	7240.60
Итого		38.170	1322.35	1333.71	0.00	144.00

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

$$T_{отч} = T_{нараб} + T_{об.пит} + T_{ф.отк} + T_{dt<min} + T_{G<min} + T_{G>max} + T_{о.д.}$$

$$504.00 = 144.00 + 340.908 + 19.10 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

Представитель
абонента



Представитель
теплоснабжающей
организации

