

Организация: ООО "Ремонтник"

Номер абонента: №21 (70/50)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 356359

Адрес дома: ул Звездная 7

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплотребления  
за период с 09.12.2021 по 17.01.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
09.12	3.405884	193.252	194.951	0.000	1.699	0.000	72.5	54.8	17.6	24.00	
10.12	3.941650	190.834	192.502	0.000	1.668	0.000	79.4	58.7	20.7	24.00	
11.12	3.823547	187.582	189.051	0.000	1.469	0.000	78.9	58.5	20.4	24.00	
12.12	2.636963	116.418	117.088	0.000	0.670	0.000	71.8	49.2	22.7	24.00	
13.12	2.357758	95.277	95.787	0.000	0.510	0.000	70.8	46.1	24.8	24.00	
14.12	2.305267	92.682	93.146	0.000	0.465	0.000	70.8	45.9	24.9	24.00	
15.12	2.156738	85.488	85.852	0.000	0.363	0.000	70.0	44.8	25.3	24.00	
16.12	1.881897	66.537	66.801	0.000	0.264	0.000	70.8	42.5	28.3	24.00	
17.12	1.996613	73.996	74.297	0.000	0.301	0.000	70.6	43.6	27.0	24.00	
18.12	2.306458	95.484	95.988	0.000	0.504	0.000	70.6	46.5	24.2	24.00	
19.12	2.252441	92.848	93.324	0.000	0.477	0.000	70.8	46.5	24.3	24.00	
20.12	3.413879	212.980	214.959	0.000	1.979	0.000	72.3	56.3	16.0	24.00	
21.12	4.416565	241.777	244.227	0.000	2.449	0.000	81.0	62.8	18.3	24.00	
22.12	5.130188	302.820	305.695	0.000	2.875	0.000	86.5	69.6	16.9	24.00	
23.12	3.839661	214.453	216.637	0.000	2.184	0.000	76.2	58.3	17.9	24.00	
24.12	3.864655	227.361	229.717	0.000	2.355	0.000	74.6	57.6	17.0	24.00	
25.12	3.285034	180.445	182.061	0.000	1.615	0.000	71.7	53.5	18.2	24.00	
26.12	3.336212	185.338	187.063	0.000	1.725	0.000	71.4	53.4	18.0	24.00	
27.12	3.477936	185.061	186.590	0.000	1.529	0.000	73.3	54.5	18.8	24.00	
28.12	3.045990	154.826	155.805	0.000	0.979	0.000	70.8	51.1	19.7	24.00	
29.12	3.472656	194.051	195.629	0.000	1.578	0.000	72.6	54.7	17.9	24.00	
30.12	2.992462	154.037	155.090	0.000	1.053	0.000	71.3	51.8	19.4	24.00	
31.12	2.383026	98.367	98.764	0.000	0.396	0.000	70.9	46.7	24.2	24.00	
01.01	2.126330	80.398	80.649	0.000	0.252	0.000	70.8	44.4	26.5	24.00	
02.01	2.777236	130.948	131.817	0.000	0.868	0.000	70.8	49.5	21.2	24.00	
03.01	2.887729	141.098	142.002	0.000	0.904	0.000	70.9	50.5	20.5	24.00	
04.01	2.949342	145.907	146.825	0.000	0.918	0.000	71.1	50.9	20.2	24.00	
05.01	2.422423	104.444	105.084	0.000	0.640	0.000	70.7	47.5	23.2	24.00	
06.01	1.889986	65.425	65.657	0.000	0.231	0.000	70.6	41.7	28.9	24.00	
07.01	2.338140	92.493	92.869	0.000	0.376	0.000	70.8	45.5	25.3	24.00	
08.01	2.530413	106.641	107.154	0.000	0.513	0.000	70.6	46.9	23.7	24.00	
09.01	2.770575	126.065	126.899	0.000	0.834	0.000	71.1	49.1	22.0	24.00	
10.01	2.765306	127.873	128.766	0.000	0.893	0.000	70.9	49.2	21.6	24.00	
11.01	3.324976	174.275	175.449	0.000	1.174	0.000	72.5	53.4	19.1	24.00	
12.01	3.850643	203.719	205.270	0.000	1.552	0.000	75.9	57.0	18.9	24.00	
13.01	3.459850	157.258	158.102	0.000	0.844	0.000	77.2	55.2	22.0	24.00	
14.01	1.988453	71.628	71.923	0.000	0.296	0.000	70.3	42.5	27.8	24.00	
15.01	2.240009	86.231	86.506	0.000	0.276	0.000	70.7	44.7	26.0	24.00	
16.01	2.447166	101.158	101.635	0.000	0.477	0.000	70.9	46.7	24.2	24.00	
17.01	2.342770	94.877	95.262	0.000	0.385	0.000	70.8	46.1	24.7	24.00	
Итого	116.8348	5652.35	5692.89	0.00	40.54	0.00	73.7	53.1	20.7	960.00	

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		

**Показания интеграторов счетчика**

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
08.12.2021	24:00	416.51910	17113.59	17225.35	0.00	5140.10
31.12.2021	24:00	488.24258	20755.51	20896.37	0.00	5692.10
01.01.2022	00:00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00
17.01.2022	24:00	45.11135	2010.44	2021.87	0.00	408.00
<b>Итого</b>		<b>116.835</b>	<b>5652.35</b>	<b>5692.89</b>	<b>0.00</b>	<b>960.00</b>

Классификация ошибок:  
D - отключение по T1-T2<min  
G - отключение по Gmin, Gmax  
E - функциональный отказ  
U - отключение питания

$$\begin{aligned}
\text{Тотч} &= \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тdt<min} + \text{ТG<min} + \text{ТG>max} + \text{То.д.} \\
960.00 &= 960.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
\end{aligned}$$

Представитель абонента \_\_\_\_\_



Представитель  
в  
теплоснабжа  
ющей  
организации \_\_\_\_\_

