

Организация: ООО УК "Газитет"
 Тип прибора: МКТС
 Адрес дома: ул Подольская 111,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 11248
 Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.09.2021 по 17.10.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр. час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
18.09	1,88	228,44	210,12	18,31	0,00	232,69	213,50	19,19	62,78	58,46	4,32	6,25	6,0	24,0	
19.09	1,87	229,56	211,25	18,31	0,00	233,75	214,62	19,12	62,7	58,42	4,28	6,22	5,97	24,0	
20.09	1,82	227,69	210,78	16,91	0,00	231,87	214,22	17,66	63,08	58,72	4,36	6,25	6,0	24,0	
21.09	1,73	227,00	211,56	15,44	0,00	231,25	214,97	16,28	63,13	58,81	4,32	6,26	6,0	23,92	
22.09	1,72	226,50	209,91	16,59	0,00	230,50	213,22	17,28	61,87	57,73	4,14	6,27	6,02	24,0	
23.09	1,76	230,31	213,53	16,78	0,00	234,50	216,91	17,59	62,25	58,1	4,15	6,24	5,97	24,0	
24.09	1,72	232,44	216,50	15,94	0,00	236,62	219,94	16,69	62,23	58,13	4,1	6,24	5,95	24,0	
25.09	1,82	234,37	216,97	17,41	0,00	238,62	220,47	18,16	62,78	58,63	4,15	6,23	5,93	24,0	
26.09	1,97	230,81	210,16	20,66	0,00	235,06	213,53	21,53	62,81	58,6	4,21	6,27	6,0	23,91	
27.09	1,77	235,31	219,22	16,09	0,00	239,69	222,81	16,87	63,23	59,04	4,19	6,18	5,88	23,93	
28.09	1,82	232,37	214,97	17,41	0,00	236,69	218,47	18,22	63,14	58,98	4,16	6,23	5,95	24,0	
29.09	1,86	236,12	217,94	18,19	0,00	240,50	221,47	19,03	62,96	58,82	4,14	6,2	5,9	24,0	
30.09	1,67	225,75	210,41	15,34	0,00	229,75	213,72	16,03	62,1	57,95	4,15	6,26	6,0	24,0	
01.10	1,74	219,25	203,47	15,78	0,00	223,31	206,72	16,59	62,78	58,33	4,45	6,24	6,03	24,0	
02.10	1,80	214,44	197,44	17,00	0,00	218,44	200,59	17,84	63,05	58,48	4,57	6,3	6,11	23,91	
03.10	1,97	219,25	200,62	18,62	0,00	223,50	204,00	19,50	64,62	59,87	4,75	6,24	6,04	23,97	
04.10	1,79	216,87	198,87	18,00	0,00	220,75	202,00	18,75	61,93	57,63	4,3	6,28	6,09	24,0	
05.10	1,77	213,81	196,06	17,75	0,00	217,56	199,03	18,53	61,44	57,05	4,39	6,32	6,14	24,0	
06.10	1,81	211,37	192,78	18,59	0,00	215,12	195,78	19,34	61,65	57,21	4,44	6,33	6,16	24,0	
07.10	1,80	217,31	199,78	17,53	0,00	221,19	202,91	18,28	62,22	57,8	4,42	6,28	6,08	23,91	
08.10	1,74	226,62	210,37	16,25	0,00	230,75	213,75	17,00	62,58	58,35	4,23	6,24	5,99	23,92	
09.10	1,85	230,44	211,62	18,81	0,00	234,62	215,00	19,62	62,35	58,25	4,1	6,22	5,95	24,0	
10.10	1,95	228,44	208,66	19,78	0,00	232,62	212,03	20,59	63,15	58,84	4,31	6,23	5,97	23,92	
11.10	1,78	220,69	204,12	16,56	0,00	224,87	207,47	17,41	63,5	59,11	4,39	6,3	6,08	23,82	
12.10	1,82	219,00	200,87	18,12	0,00	223,00	204,09	18,91	62,88	58,57	4,31	6,45	6,24	24,0	
13.10	1,82	217,69	199,62	18,06	0,00	221,69	202,84	18,84	62,62	58,27	4,35	6,47	6,26	23,92	
14.10	1,69	205,75	190,34	15,41	0,00	209,50	193,37	16,12	63,08	58,51	4,57	6,5	6,36	24,0	
15.10	1,79	200,25	183,91	16,34	0,00	204,06	186,87	17,19	63,63	58,66	4,97	6,52	6,4	23,92	
16.10	1,95	204,00	185,06	18,94	0,00	207,87	188,12	19,75	64,48	59,5	4,98	6,49	6,37	24,0	
17.10	1,89	199,37	180,44	18,94	0,00	203,12	183,31	19,81	63,27	58,39	4,88	6,52	6,42	23,87	
Итого:	54,41	6661,25	6137,37	523,87	0,00	6783,50	0,00	547,75	62,80	58,44	4,36	6,30	6,07	718,93	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.09.2021	24:00	4515,93	542232,56	499279,69	58505,19
17.10.2021	24:00	4570,33	548893,81	505417,06	59224,12
ИТОГО:		54,41	6661,25	6137,37	718,93

Классификация ошибок:
 D - отключение по t1-t2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 720 =718,93 +0,0 +0,0 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 54,41 Гкал

Удосч = 547,75 / 718,93 * 720 = 548,565
 QГВС = 548,565 * 0,0624 = 34,23

Представитель
 абонента



Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 организации

