

Организация: ООО УК "Паритет"  
 Тип прибора: МКТС  
 Адрес дома: ул Подольская 111,

Номер абонента: Котельная  
 Номер прибора: 11248  
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с  
 18.09.2021 по 17.10.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
18.09	2,22	548,31	545,75	2,56	0,00	554,06	550,50	3,56	46,47	42,39	4,08	5,0	5,49	24,0	
19.09	2,29	572,06	570,87	1,19	0,00	577,25	575,19	2,06	43,54	39,51	4,03	5,0	5,51	24,0	
20.09	2,27	590,31	589,31	1,00	0,00	595,62	593,62	2,00	43,33	39,47	3,86	5,0	5,58	24,0	
21.09	2,20	610,75	609,00	1,75	0,00	616,19	613,50	2,69	42,78	39,15	3,63	5,0	5,57	24,0	
22.09	2,05	598,94	598,44	0,50	0,00	603,87	602,62	1,25	41,59	38,15	3,44	5,0	5,63	24,0	
23.09	1,79	599,94	599,50	0,44	0,00	604,50	603,37	1,12	39,62	36,6	3,02	5,0	5,6	24,0	
24.09	1,90	609,81	609,31	0,50	0,00	614,62	613,37	1,25	40,49	37,35	3,14	5,0	5,62	24,0	
25.09	1,91	606,62	606,25	0,37	0,00	611,50	610,31	1,19	40,68	37,51	3,17	5,0	5,66	24,0	
26.09	1,78	607,37	606,87	0,50	0,00	611,94	610,81	1,12	39,67	36,71	2,96	5,0	5,65	24,0	
27.09	1,85	607,69	607,37	0,31	0,00	612,44	611,31	1,12	40,21	37,14	3,07	5,0	5,67	24,0	
28.09	2,39	617,69	617,19	0,50	0,00	623,44	622,00	1,44	43,85	39,96	3,89	5,0	5,66	24,0	
29.09	2,67	630,37	629,81	0,56	0,00	637,25	635,44	1,81	47,34	43,08	4,26	5,0	5,63	24,0	
30.09	2,31	610,75	610,25	0,50	0,00	616,25	614,81	1,44	43,04	39,24	3,8	5,0	5,6	24,0	
01.10	2,81	620,00	619,37	0,62	0,00	626,69	624,94	1,75	47,73	43,17	4,56	5,0	5,6	24,0	
02.10	2,63	624,00	623,50	0,50	0,00	630,44	628,69	1,75	46,12	41,88	4,24	5,0	5,6	24,0	
03.10	2,86	619,56	619,00	0,56	0,00	626,25	624,50	1,75	47,54	42,9	4,64	5,0	5,61	24,0	
04.10	2,96	632,25	631,62	0,62	0,00	639,50	637,56	1,94	48,78	44,07	4,71	5,0	5,61	24,0	
05.10	2,41	623,19	622,62	0,56	0,00	629,25	627,69	1,56	44,97	41,08	3,89	5,0	5,61	24,0	
06.10	2,23	616,50	616,06	0,44	0,00	621,94	620,56	1,37	42,78	39,13	3,65	5,0	5,61	24,0	
07.10	3,19	625,06	624,44	0,62	0,00	632,62	630,56	2,06	50,18	45,05	5,13	5,0	5,6	24,0	
08.10	3,34	619,44	618,75	0,69	0,00	627,50	625,25	2,25	52,16	46,74	5,42	5,0	5,58	24,0	
09.10	3,32	617,69	617,06	0,62	0,00	625,62	623,37	2,25	51,78	46,39	5,39	5,0	5,57	24,0	
10.10	3,33	621,75	621,06	0,69	0,00	629,75	627,56	2,19	52,16	46,78	5,38	5,0	5,57	24,0	
11.10	2,96	568,81	568,25	0,56	0,00	575,87	574,00	1,87	50,81	45,59	5,22	5,0	5,59	22,22	
12.10	2,42	614,62	614,06	0,56	0,00	620,81	619,19	1,62	45,61	41,65	3,96	5,0	5,64	24,0	
13.10	2,05	611,19	610,81	0,37	0,00	616,56	615,31	1,25	42,71	39,33	3,38	5,0	5,63	24,0	
14.10	1,99	611,69	611,25	0,44	0,00	616,87	615,62	1,25	41,95	38,67	3,28	5,0	5,63	24,0	
15.10	2,19	615,12	614,56	0,56	0,00	620,50	619,06	1,44	42,55	38,96	3,59	5,0	5,67	24,0	
16.10	2,26	626,00	625,37	0,62	0,00	631,69	630,12	1,56	43,57	39,94	3,63	5,0	5,66	24,0	
17.10	2,42	614,12	613,50	0,62	0,00	620,00	618,37	1,62	44,52	40,56	3,96	5,0	5,65	24,0	
Итого:	73,06	18291,62	18271,25	20,37	0,00	18470,81	0,00	51,56	44,97	40,95	4,01	5,00	5,61	718,22	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.09.2021	24:00	5449,49	824625,37	824278,94	58427,84
17.10.2021	24:00	5522,55	842917,00	842550,19	59146,06
ИТОГО:		73,06	18291,62	18271,25	718,22

Классификация ошибок:  
 D - отключение по t1-t2<min  
 G - отключение по Gmin, Gmax  
 E - функциональный отказ  
 U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +ТG<min +ТG>max +Тд.о.  
 720 =718,22 +0,0 +0,0 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 73,244, Гкал



А досч. = 73,244