

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 18.09.2021 по 17.10.2021Потребитель: ООО "УК ПАРИТЕТ"Адрес объекта: г. Серпухов, ул. Подольская, д. 113Теплосчетчик МКТС: № 013477-2Версия МКТС: 2.54

Дата поверки

Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.09.21	0.446	121.34	120.00	1.36	40.6	36.8	3.8	-0.0	3.7	23.91	0.09	Dt
19.09.21	0.918	265.59	264.78	0.81	42.8	39.3	3.6	-0.0	4.4	24.00	0.00	
20.09.21	1.596	376.31	374.25	2.04	42.6	38.3	4.3	-0.0	4.5	24.00	0.00	
21.09.21	2.010	460.25	458.53	1.71	42.3	37.9	4.5	-0.0	4.6	24.00	0.00	
22.09.21	1.833	440.22	438.91	1.32	41.2	36.9	4.3	-0.0	4.6	23.90	0.10	Эл
23.09.21	1.588	424.31	422.97	1.36	39.3	35.4	3.9	-0.0	4.6	23.90	0.10	Эл
24.09.21	1.667	431.31	429.91	1.43	40.1	36.2	4.0	-0.0	4.6	24.00	0.00	
25.09.21	1.662	428.75	427.28	1.46	40.3	36.3	4.0	-0.0	4.7	24.00	0.00	
26.09.21	1.534	429.25	427.78	1.47	39.3	35.7	3.7	-0.0	4.7	24.00	0.00	
27.09.21	1.609	429.53	428.06	1.46	39.9	36.0	3.9	-0.0	4.7	24.00	0.00	
28.09.21	2.074	436.63	435.13	1.50	43.5	38.6	4.9	-0.0	4.7	24.00	0.00	
29.09.21	2.316	445.09	443.66	1.43	46.9	41.6	5.3	-0.0	4.7	24.00	0.00	
30.09.21	1.963	430.84	429.47	1.37	42.7	38.0	4.7	-0.1	4.6	23.99	0.01	Эл
01.10.21	2.401	437.56	436.16	1.42	47.3	41.7	5.6	-0.0	4.6	24.00	0.00	
02.10.21	2.228	440.38	439.03	1.35	45.7	40.5	5.2	-0.1	4.6	24.00	0.00	
03.10.21	2.432	437.31	436.00	1.29	47.1	41.4	5.7	-0.1	4.7	24.00	0.00	
04.10.21	2.529	446.19	444.94	1.26	48.3	42.5	5.8	-0.1	4.7	24.00	0.00	
05.10.21	2.017	432.78	431.56	1.20	44.6	39.8	4.8	-0.1	4.6	23.62	0.38	Эл
06.10.21	1.905	435.47	434.25	1.22	42.4	37.9	4.5	-0.1	4.6	24.00	0.00	
07.10.21	2.739	441.41	440.06	1.37	49.7	43.4	6.3	-0.1	4.7	24.00	0.00	
08.10.21	2.865	437.38	436.09	1.30	51.7	45.0	6.7	-0.1	4.6	24.00	0.00	
09.10.21	2.841	436.31	435.16	1.15	51.3	44.7	6.6	-0.1	4.6	24.00	0.00	
10.10.21	2.856	439.19	438.13	1.03	51.7	45.0	6.6	-0.1	4.6	24.00	0.00	
11.10.21	2.553	433.31	432.38	0.94	49.5	43.5	6.0	-0.1	4.6	24.00	0.00	
12.10.21	2.049	433.63	432.63	0.99	45.2	40.4	4.8	-0.1	4.7	24.00	0.00	
13.10.21	1.716	431.25	430.13	1.12	42.3	38.3	4.1	-0.1	4.7	24.00	0.00	
14.10.21	1.654	431.56	430.25	1.30	41.6	37.7	3.9	-0.1	4.7	24.00	0.00	
15.10.21	1.810	433.94	432.50	1.45	42.2	37.9	4.3	-0.1	4.7	24.00	0.00	
16.10.21	1.891	441.38	439.88	1.55	43.2	38.8	4.4	-0.1	4.7	24.00	0.00	
17.10.21	2.022	433.25	431.56	1.63	44.1	39.3	4.8	-0.1	4.7	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>59.725</b>	<b>12541.72</b>	<b>12501.41</b>	<b>40.30</b>	<b>44.5</b>	<b>39.6</b>	<b>4.9</b>	<b>-0.0</b>	<b>4.6</b>	<b>719.32</b>	<b>0.68</b>	<b>ЭлDt</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.10.21 24:00	4115.563	528921.81	527400.25	53013.04
17.09.21 24:00	4055.839	516380.09	514898.84	52293.72
<b>Итого:</b>	<b>59.725</b>	<b>12541.72</b>	<b>12501.41</b>	<b>719.32</b>

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 719.32 чСуммарное время отказа: 0.68 ч = 0.59 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.09  
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(He) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)Представитель  
потребителя:Представитель  
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31

в док. = 59,481