

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 10.12.2021 по 17.01.2022

Потребитель: ООО УК ПАРИЖ
 Адрес объекта: Васнецова 10А
 Теплосчетчик МКТС: № 013529-1 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
10.12.21	9.730	542.75	542.00	0.69	77.3	59.4	17.9	4.7	4.4	24.00	0.00	
11.12.21	9.429	534.13	534.06	0.13	75.9	58.2	17.6	4.7	4.4	24.00	0.00	
12.12.21	6.752	537.31	537.63	-0.37	63.0	50.4	12.6	4.8	4.4	24.00	0.00	
13.12.21	5.658	528.00	528.63	-0.59	56.8	46.0	10.7	4.8	4.3	24.00	0.00	
14.12.21	5.679	524.06	524.63	-0.55	56.9	46.1	10.8	4.8	4.3	24.00	0.00	
15.12.21	5.548	522.31	522.75	-0.49	56.3	45.7	10.6	4.9	4.4	24.00	0.00	
16.12.21	5.108	518.44	518.88	-0.40	54.1	44.2	9.9	4.9	4.3	24.00	0.00	
17.12.21	4.938	519.69	520.00	-0.29	53.2	43.7	9.5	4.8	4.3	24.00	0.00	
18.12.21	5.337	514.44	514.50	-0.02	55.4	45.0	10.4	4.8	4.3	24.00	0.00	
19.12.21	5.532	520.13	519.94	0.15	56.9	46.2	10.6	4.8	4.3	24.00	0.00	
20.12.21	7.087	511.50	511.25	0.23	64.5	50.6	13.9	4.7	4.3	24.00	0.00	
21.12.21	9.148	512.06	512.00	0.09	75.3	57.5	17.8	4.6	4.3	24.00	0.00	
22.12.21	9.233	509.13	509.38	-0.30	74.8	56.6	18.1	4.6	4.3	24.00	0.00	
23.12.21	9.142	520.69	521.00	-0.26	73.5	55.9	17.6	4.7	4.3	24.00	0.00	
24.12.21	8.691	526.69	527.00	-0.38	71.6	55.1	16.5	4.7	4.3	24.00	0.00	
25.12.21	8.077	523.81	524.31	-0.47	68.8	53.4	15.4	4.7	4.3	24.00	0.00	
26.12.21	8.004	533.25	533.56	-0.33	68.4	53.4	15.0	4.8	4.4	24.00	0.00	
27.12.21	8.462	528.13	528.50	-0.33	70.6	54.5	16.0	4.8	4.3	24.00	0.00	
28.12.21	7.605	535.75	536.31	-0.54	66.5	52.3	14.2	4.8	4.3	24.00	0.00	
29.12.21	8.118	531.13	531.50	-0.42	69.5	54.2	15.3	4.7	4.3	24.00	0.00	
30.12.21	7.709	528.25	528.69	-0.43	67.7	53.2	14.6	4.7	4.4	24.00	0.00	
31.12.21	6.706	521.25	521.81	-0.56	62.8	50.0	12.9	4.8	4.3	24.00	0.00	
01.01.22	5.540	517.44	518.31	-0.88	56.7	46.0	10.7	4.8	4.3	24.00	0.00	
02.01.22	6.827	515.19	515.94	-0.72	63.3	50.1	13.3	4.7	4.3	24.00	0.00	
03.01.22	7.187	515.69	516.31	-0.65	65.3	51.4	13.9	4.7	4.4	24.00	0.00	
04.01.22	7.360	513.19	513.88	-0.65	66.3	52.0	14.3	4.7	4.3	24.00	0.00	
05.01.22	6.439	521.19	521.88	-0.73	61.6	49.3	12.4	4.7	4.3	24.00	0.00	
06.01.22	5.270	523.56	524.44	-0.86	55.1	45.0	10.1	4.8	4.3	24.00	0.00	
07.01.22	6.103	532.44	533.31	-0.83	59.1	47.7	11.5	4.9	4.4	24.00	0.00	
08.01.22	6.653	533.50	534.19	-0.70	62.1	49.7	12.5	4.8	4.3	24.00	0.00	
09.01.22	6.727	533.44	534.06	-0.65	62.5	49.9	12.6	4.8	4.3	24.00	0.00	
10.01.22	6.714	529.06	529.69	-0.62	62.6	49.9	12.7	4.8	4.3	24.00	0.00	
11.01.22	6.857	527.38	528.00	-0.59	63.0	50.0	13.0	4.8	4.4	24.00	0.00	
12.01.22	7.940	527.63	528.00	-0.41	67.6	52.6	15.0	4.8	4.4	24.00	0.00	
13.01.22	8.873	529.25	529.50	-0.26	72.9	56.2	16.8	4.7	4.3	24.00	0.00	
14.01.22	5.851	536.75	537.50	-0.73	57.7	46.8	10.9	4.9	4.3	24.00	0.00	
15.01.22	5.803	533.50	534.38	-0.83	57.3	46.4	10.9	4.9	4.3	24.00	0.00	
16.01.22	6.309	534.38	535.13	-0.80	59.9	48.1	11.8	4.8	4.3	24.00	0.00	
17.01.22	6.507	529.75	530.38	-0.65	61.7	49.4	12.3	4.8	4.3	24.00	0.00	
Итого:	274.655	20496.19	20513.19	-17.03	64.0	50.6	13.4	4.8	4.3	936.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.01.22 24:00	7030.624	718840.88	717015.13	51248.67
09.12.21 24:00	6755.969	698344.69	696501.94	50312.67
Итого:	274.655	20496.19	20513.19	936.00

Отчетный период: 936.00 ч

Время работы: 936.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max (DG) dt<min (Dt)

Представитель

Подпись

Представитель

Серпуховский филиал
 ООО "Теплоком" + тепл. 0.00 + М 0.00
 Тепловая энергетика