

Организация: ООО "Ур Гарант"

Номер абонента: ТС ОАО "Металлист" (68/49)

Тип прибора: КМ-5-2 v2.30.2

Номер прибора: 369848

Адрес дома: ул Ворошилова 117

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 18.09.2021 по 17.10.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.09	2.613892	383.379	379.805	3.574	0.000	0.000	68.5	61.7	6.8	23.94	D
19.09	3.716187	376.598	373.906	2.691	0.000	0.000	68.3	58.5	9.9	24.00	
20.09	3.655518	321.594	319.500	2.094	0.000	0.000	68.2	56.9	11.4	24.00	
21.09	3.495422	304.051	302.484	1.566	0.000	0.000	67.6	56.1	11.5	24.00	
22.09	3.618286	333.980	332.148	1.832	0.000	0.000	67.9	57.1	10.8	24.00	
23.09	3.607727	346.242	344.313	1.930	0.000	0.000	68.0	57.6	10.4	24.00	
24.09	3.635437	345.551	343.703	1.848	0.000	0.000	68.4	57.9	10.5	24.00	
25.09	3.661072	352.988	351.125	1.863	0.000	0.000	68.7	58.3	10.4	24.00	
26.09	3.622498	353.801	351.910	1.891	0.000	0.000	68.4	58.2	10.2	24.00	
27.09	3.620850	353.301	351.402	1.898	0.000	0.000	68.2	58.0	10.2	24.00	
28.09	3.674377	346.090	344.168	1.922	0.000	0.000	68.7	58.1	10.6	24.00	
29.09	3.660034	345.898	344.004	1.895	0.000	0.000	68.6	58.1	10.6	24.00	
30.09	3.687134	346.609	344.652	1.957	0.000	0.000	68.7	58.1	10.6	24.00	
01.10	3.764282	350.797	348.738	2.059	0.000	0.000	68.7	58.0	10.7	24.00	
02.10	3.735535	348.148	346.137	2.012	0.000	0.000	68.4	57.7	10.7	24.00	
03.10	3.753479	345.676	343.719	1.957	0.000	0.000	68.3	57.5	10.9	24.00	
04.10	3.739075	358.852	356.316	2.535	0.000	0.000	68.5	58.1	10.4	24.00	
05.10	4.072998	369.191	367.023	2.168	0.000	0.000	68.6	57.6	11.0	24.00	
06.10	4.200317	374.258	372.184	2.074	0.000	0.000	68.8	57.5	11.2	24.00	
07.10	4.115784	365.359	363.367	1.992	0.000	0.000	68.4	57.1	11.3	24.00	
08.10	4.070679	356.668	354.684	1.984	0.000	0.000	68.4	56.9	11.4	24.00	
09.10	4.145691	359.824	357.828	1.996	0.000	0.000	69.0	57.5	11.5	24.00	
10.10	4.138123	360.414	358.469	1.945	0.000	0.000	68.8	57.4	11.5	24.00	
11.10	4.070129	359.004	357.004	2.000	0.000	0.000	68.4	57.1	11.3	24.00	
12.10	4.003845	360.051	358.051	2.000	0.000	0.000	68.1	57.0	11.1	24.00	
13.10	4.040466	367.859	365.816	2.043	0.000	0.000	68.8	57.8	11.0	24.00	
14.10	4.002747	367.750	365.602	2.148	0.000	0.000	68.3	57.4	10.9	24.00	
15.10	4.168945	368.742	366.555	2.188	0.000	0.000	68.9	57.5	11.3	24.00	
16.10	4.159973	374.168	372.012	2.156	0.000	0.000	69.0	57.9	11.1	24.00	
17.10	4.168518	369.871	367.715	2.156	0.000	0.000	68.9	57.6	11.3	24.00	
Итого	114.6190	10666.71	10604.34	62.38	0.00	0.00	68.5	57.8	10.7	719.94	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.09.2021	24:00	602.10260	47181.19	46717.01	0.00	3823.10
17.10.2021	24:00	716.72162	57847.90	57321.35	0.00	4543.05
Итого		114.619	10666.71	10604.34	0.00	719.94

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч = Тнараб + Тф.отк + Тдт<min + ТГ<min + ТГ>max + То.д.
720.00 = 719.94 + 0.00 + 0.06 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qдосч = 114,6190 / 719,94 * 720 = 114,628

Представитель
абонента



Представитель
теплоснабжающей
организации

