

Организация: ООО "УК Баримет" ⁴

Номер абонента: ТС ОАО "Металлист" (68/49)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 362278

Адрес дома: ул Ворошилова 121

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 18.09.2021 по 17.10.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр,час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.09	3.910278	123.445	124.008	0.000	0.563	0.000	68.2	36.3	31.8	24.00	
19.09	3.967468	118.918	119.592	0.000	0.674	0.000	68.4	34.9	33.5	24.00	
20.09	3.832825	117.141	117.391	0.000	0.250	0.000	68.3	35.4	32.8	24.00	
21.09	3.629578	110.951	111.178	0.000	0.227	0.000	68.0	35.1	32.8	24.00	
22.09	3.770447	115.133	114.924	0.209	0.000	0.000	68.0	35.1	32.9	24.00	
23.09	3.515625	107.158	107.363	0.000	0.205	0.000	67.8	34.9	32.9	24.00	
24.09	3.669128	110.119	110.377	0.000	0.258	0.000	68.4	35.0	33.5	24.00	
25.09	3.582947	105.857	106.449	0.000	0.592	0.000	68.5	34.5	34.0	24.00	
26.09	3.666687	108.176	108.770	0.000	0.594	0.000	68.4	34.3	34.0	24.00	
27.09	3.323975	99.281	99.496	0.000	0.215	0.000	68.6	34.9	33.6	24.00	
28.09	3.672180	111.316	111.656	0.000	0.340	0.000	68.5	35.4	33.1	24.00	
29.09	3.966492	128.191	128.297	0.000	0.105	0.000	68.5	37.5	31.1	24.00	
30.09	3.295654	102.555	101.988	0.566	0.000	0.000	68.9	36.7	32.3	24.00	
01.10	4.194885	135.035	134.602	0.434	0.000	0.000	68.6	37.4	31.2	24.00	
02.10	4.027222	122.457	122.980	0.000	0.523	0.000	68.7	35.7	33.0	24.00	
03.10	4.500793	142.641	143.113	0.000	0.473	0.000	68.3	36.6	31.7	24.00	
04.10	4.020386	129.461	129.598	0.000	0.137	0.000	68.1	37.0	31.2	24.00	
05.10	3.863098	116.953	117.160	0.000	0.207	0.000	68.8	35.6	33.2	24.00	
06.10	3.610474	107.246	107.480	0.000	0.234	0.000	68.9	35.1	33.8	24.00	
07.10	3.940613	127.488	127.590	0.000	0.102	0.000	68.4	37.4	31.0	24.00	
08.10	4.191162	142.785	142.805	0.000	0.020	0.000	68.0	38.6	29.5	24.00	
09.10	4.640320	151.477	151.801	0.000	0.324	0.000	68.9	38.1	30.8	24.00	
10.10	4.351563	140.660	140.934	0.000	0.273	0.000	69.1	38.0	31.1	24.00	
11.10	3.931824	133.332	133.047	0.285	0.000	0.000	68.3	38.7	29.6	24.00	
12.10	3.341980	102.426	102.043	0.383	0.000	0.000	68.0	35.2	32.8	24.00	
13.10	3.329163	99.160	99.309	0.000	0.148	0.000	68.7	34.9	33.7	24.00	
14.10	3.303894	98.641	98.793	0.000	0.152	0.000	68.8	35.1	33.6	24.00	
15.10	3.710999	116.387	116.523	0.000	0.137	0.000	68.3	36.3	32.0	24.00	
16.10	3.572144	104.023	104.586	0.000	0.563	0.000	68.9	34.5	34.5	24.00	
17.10	3.921997	118.508	119.082	0.000	0.574	0.000	68.9	35.7	33.2	24.00	
Итого	114.2558	3546.92	3552.93	1.88	7.89	0.00	68.5	36.1	32.3	720.00	

Показания интеграторов счетчика


дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.09.2021	24:00	862.30676	31925.84	31898.71	0.00	3220.83
17.10.2021	24:00	976.56256	35472.77	35451.64	0.00	3940.83
Итого		114.256	3546.92	3552.93	0.00	720.00

Классификация ошибок:
 D - отключение по T1-T2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Точн = Тнагр + Тф.отк + Тдт<min + ТГ<min + ТГ>max + То.д.
 720.00 = 114.2558 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qц = 114,2558

Представитель
абонента



Qдоп = 114,256