

Организация: ООО *УК "Теплот"*
 Тип прибора: МКТС
 Адрес дома: ул Весенняя 102,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 13529
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
 18.09.2021 по 17.10.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
18.09	2,63	441,19	438,75	2,44	0,00	445,75	442,25	3,50	46,68	40,72	5,96	5,9	5,22	24,0	
19.09	2,44	403,62	403,62	0,00	0,00	407,31	406,37	0,94	43,51	37,46	6,05	5,81	5,22	24,0	
20.09	2,72	423,75	421,94	1,81	0,00	427,56	424,69	2,87	43,3	36,87	6,43	5,91	5,28	24,0	
21.09	3,06	485,75	472,44	13,31	0,00	490,06	475,44	14,62	42,75	36,46	6,29	5,96	5,28	24,0	
22.09	2,79	506,12	504,31	1,81	0,00	510,25	507,44	2,81	41,59	36,08	5,51	6,0	5,34	24,0	
23.09	2,49	489,12	484,87	4,25	0,00	492,87	487,69	5,19	39,67	34,58	5,09	5,99	5,31	24,0	
24.09	2,84	497,69	496,75	0,94	0,00	501,56	499,62	1,94	40,49	34,8	5,69	6,02	5,32	24,0	
25.09	2,87	506,87	506,56	0,31	0,00	510,87	509,56	1,31	40,68	35,02	5,66	6,06	5,36	24,0	
26.09	2,69	504,56	504,37	0,19	0,00	508,37	507,19	1,19	39,66	34,32	5,34	6,05	5,35	24,0	
27.09	2,74	503,50	503,00	0,50	0,00	507,37	505,87	1,50	40,2	34,75	5,45	6,06	5,37	24,0	
28.09	3,37	508,56	507,94	0,62	0,00	513,25	511,31	1,94	43,76	37,14	6,62	6,05	5,37	24,0	
29.09	3,89	530,94	530,19	0,75	0,00	536,69	534,31	2,37	47,36	40,03	7,33	6,01	5,34	24,0	
30.09	3,44	529,31	529,00	0,31	0,00	534,00	532,37	1,62	42,96	36,46	6,5	5,97	5,31	24,0	
01.10	4,04	536,19	535,81	0,37	0,00	542,06	540,00	2,06	47,77	40,23	7,54	5,95	5,31	24,0	
02.10	3,70	540,31	539,94	0,37	0,00	545,87	543,94	1,94	46,12	39,28	6,84	5,97	5,31	24,0	
03.10	3,97	536,62	536,19	0,44	0,00	542,31	540,31	2,00	47,49	40,08	7,41	5,97	5,32	24,0	
04.10	4,35	548,62	548,31	0,31	0,00	554,87	552,69	2,19	48,77	40,84	7,93	5,98	5,32	24,0	
05.10	3,62	534,00	533,75	0,25	0,00	539,25	537,56	1,69	45,07	38,29	6,78	5,99	5,31	24,0	
06.10	3,30	525,31	524,94	0,37	0,00	529,87	528,31	1,56	42,71	36,42	6,29	5,99	5,31	24,0	
07.10	4,55	536,62	536,31	0,31	0,00	543,06	540,75	2,31	50,07	41,6	8,47	5,95	5,31	24,0	
08.10	4,80	538,31	537,94	0,37	0,00	545,37	542,81	2,56	52,18	43,26	8,92	5,89	5,29	24,0	
09.10	4,56	536,50	536,12	0,37	0,00	543,31	540,94	2,37	51,75	43,25	8,5	5,89	5,29	24,0	
10.10	4,52	540,62	540,56	0,06	0,00	547,62	545,56	2,06	52,13	43,77	8,36	5,89	5,28	24,0	
11.10	4,04	521,50	521,12	0,37	0,00	527,81	525,56	2,25	50,0	42,26	7,74	5,91	5,3	24,0	
12.10	3,41	537,19	536,81	0,37	0,00	542,50	540,87	1,62	45,63	39,28	6,35	6,0	5,35	24,0	
13.10	2,92	534,56	534,00	0,56	0,00	539,19	537,56	1,62	42,73	37,27	5,46	5,99	5,34	24,0	
14.10	2,79	536,25	535,81	0,44	0,00	540,81	539,25	1,56	41,96	36,77	5,19	6,01	5,34	24,0	
15.10	3,17	541,06	540,44	0,62	0,00	545,75	543,94	1,81	42,51	36,66	5,85	6,1	5,37	24,0	
16.10	3,22	554,25	553,81	0,44	0,00	559,25	557,56	1,69	43,56	37,75	5,81	6,1	5,36	24,0	
17.10	3,34	544,19	543,69	0,50	0,00	549,37	547,56	1,81	44,48	38,34	6,14	6,06	5,35	24,0	
Итого:	102,28	15473,12	15439,31	33,81	0,00	15624,25	0,00	74,94	45,00	38,40	6,61	5,98	5,32	720,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.09.2021	24:00	6414,66	654415,00	652643,25	48320,67
17.10.2021	24:00	6516,94	669888,12	668082,56	49040,67
ИТОГО:		102,28	15473,12	15439,31	720,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +ТG<min +ТG>max +Тд.о.
 720 =720,0 +0,0 +0,0 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 102,279 Гкал

Представитель
 абонента



Представитель

тепло(водо)снабжающей
 организации

ООО "Газпром энергосервис МО"
 "Тепловая инспекция"

