

Организация: ООО "УК Паритет"

Номер абонента: №21 (70/50)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 356359

Адрес дома: ул Звездная 7

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
за период с 18.09.2021 по 17.10.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.09	0.973907	28.390	28.444	0.000	0.055	0.000	70.7	36.3	34.3	24.00	
19.09	0.991547	28.382	28.478	0.000	0.096	0.000	70.3	35.4	34.9	24.00	
20.09	0.952820	27.017	27.092	0.000	0.075	0.000	70.2	34.9	35.3	24.00	
21.09	0.934906	26.205	26.280	0.000	0.075	0.000	70.4	34.7	35.7	24.00	
22.09	0.954956	26.969	26.972	0.000	0.003	0.000	70.7	35.3	35.4	24.00	
23.09	0.960632	27.854	27.730	0.124	0.000	0.000	69.5	35.0	34.5	24.00	
24.09	1.012024	28.448	28.499	0.000	0.051	0.000	70.6	35.0	35.6	24.00	
25.09	1.031464	29.332	29.464	0.000	0.132	0.000	70.4	35.2	35.2	24.00	
26.09	0.978058	27.488	27.587	0.000	0.099	0.000	70.6	35.0	35.6	24.00	
27.09	0.971710	28.211	28.352	0.000	0.141	0.000	69.4	35.0	34.5	24.00	
28.09	1.119629	32.666	32.810	0.000	0.144	0.000	70.5	36.2	34.3	24.00	
29.09	1.194031	36.451	36.614	0.000	0.163	0.000	70.1	37.3	32.8	24.00	
30.09	1.156219	33.839	34.009	0.000	0.170	0.000	70.6	36.4	34.2	24.00	
01.10	1.247986	37.268	37.450	0.000	0.183	0.000	70.6	37.1	33.5	24.00	
02.10	1.232361	36.646	36.805	0.000	0.159	0.000	70.8	37.2	33.6	24.00	
03.10	1.318756	40.402	40.595	0.000	0.192	0.000	70.7	38.0	32.7	24.00	
04.10	1.207672	36.333	36.502	0.000	0.169	0.000	70.1	36.9	33.2	24.00	
05.10	1.086273	31.062	31.192	0.000	0.131	0.000	70.4	35.4	35.0	24.00	
06.10	1.160950	34.065	34.205	0.000	0.140	0.000	70.3	36.2	34.1	24.00	
07.10	1.319244	41.810	41.986	0.000	0.177	0.000	70.1	38.5	31.6	24.00	
08.10	1.335754	42.364	42.537	0.000	0.173	0.000	70.5	39.0	31.5	24.00	
09.10	1.302948	41.754	41.936	0.000	0.182	0.000	70.1	38.9	31.2	24.00	
10.10	1.261444	40.068	40.223	0.000	0.154	0.000	70.1	38.6	31.5	24.00	
11.10	1.130341	37.091	37.235	0.000	0.145	0.000	68.5	38.0	30.5	24.00	
12.10	1.002014	28.458	28.559	0.000	0.101	0.000	70.7	35.5	35.2	24.00	
13.10	0.937347	26.336	26.400	0.000	0.064	0.000	70.6	35.0	35.6	24.00	
14.10	0.972534	27.792	27.905	0.000	0.113	0.000	70.2	35.2	35.0	24.00	
15.10	1.047211	29.933	30.039	0.000	0.106	0.000	70.4	35.4	35.0	24.00	
16.10	1.023041	28.899	28.993	0.000	0.094	0.000	70.6	35.1	35.4	24.00	
17.10	1.081177	31.443	31.573	0.000	0.130	0.000	70.3	35.9	34.4	24.00	
Итого	32.8990	972.98	976.47	0.12	3.61	0.00	70.3	36.5	33.8	720.00	

**Показания интеграторов счетчика**

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.09.2021	24:00	292.83978	12699.53	12792.25	0.00	3172.10
17.10.2021	24:00	325.73874	13672.50	13768.72	0.00	3892.10
<b>Итого</b>		<b>32.899</b>	<b>972.98</b>	<b>976.47</b>	<b>0.00</b>	<b>720.00</b>

Классификация ошибок:  
 D - отключение по T1-T2<min  
 G - отключение по Gmin, Gmax  
 E - функциональный отказ  
 U - отключение питания

Qцo = 32,8990

$$720.00 = 720.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

Представитель  
абонента



Представитель  
теплоснабжающей  
организации

