

Организация: ООО "УК Паритет"

Номер абонента: №21 (70/50)

Тип прибора: КМ-5-4 v2.30.2

Номер прибора: 371945

Адрес дома: ул Звездная 9

Система: ГВС

Дата последующей проверки прибора:

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.09.2021 по 17.10.2021

Дата	Тепло, Гкал, Q	Объем, м3		Водоразбор, м3		Температура, гр.С				Давление, атм			Наработка, ч, Тр	Классиф. ош.
		V1	V2	ГВ, V1-V2	ХВ, Vi	T1	T2	T1-T2	Tхв	P1	P2	Pхв		
18.09	1.138	95.346	83.105	12.240		65.4	59.7	5.7	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
19.09	1.156	95.852	83.291	12.561		65.3	59.6	5.7	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
20.09	1.073	94.398	83.410	10.988		65.4	59.6	5.8	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
21.09	1.089	94.912	83.457	11.455		65.4	59.7	5.6	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
22.09	1.120	95.439	83.324	12.115		65.4	59.9	5.6	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
23.09	1.055	94.531	83.205	11.326		64.9	59.4	5.4	9.0	9.0	5.0	7.8	23.83	D U
24.09	1.070	94.273	83.098	11.176		65.4	59.8	5.6	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
25.09	1.033	93.930	83.393	10.537		65.4	59.8	5.6	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
26.09	1.149	96.098	83.313	12.785		65.4	60.0	5.5	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
27.09	1.012	93.574	83.193	10.381		65.2	59.7	5.5	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
28.09	1.044	94.406	83.639	10.768		65.4	59.8	5.5	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
29.09	1.054	94.309	83.293	11.016		65.3	59.8	5.5	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
30.09	1.101	95.152	83.291	11.861		65.4	59.9	5.5	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
01.10	1.046	95.455	84.762	10.693		65.5	59.9	5.6	9.0	9.0	5.0	7.8	23.98	D
02.10	1.050	95.520	84.813	10.707		65.4	59.8	5.6	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
03.10	1.145	97.396	84.916	12.480		65.4	59.9	5.5	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
04.10	1.045	95.576	84.621	10.955		65.2	59.7	5.5	9.0	9.0	5.0	7.8	23.88	
05.10	1.088	95.924	84.514	11.410		65.4	59.9	5.6	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
06.10	1.107	96.309	84.395	11.914		65.4	59.9	5.5	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
07.10	1.032	95.330	84.832	10.498		65.4	59.9	5.5	9.0	9.0	5.0	7.8	23.96	
08.10	1.061	95.949	84.939	11.010		65.5	60.0	5.5	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
09.10	1.028	95.553	85.041	10.512		65.3	59.9	5.4	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
10.10	1.081	96.668	85.209	11.459		65.3	59.9	5.4	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
11.10	0.979	87.430	77.037	10.393		64.5	59.0	5.5	9.0	9.0	5.0	7.8	22.37	U
12.10	1.045	92.066	81.135	10.932		65.4	59.8	5.6	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
13.10	1.022	92.096	81.531	10.564		65.4	59.8	5.5	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
14.10	1.022	92.166	81.652	10.514		65.5	59.9	5.6	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
15.10	1.079	93.613	82.174	11.439		65.4	59.8	5.6	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
16.10	1.075	93.369	82.027	11.342		65.4	59.8	5.6	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
17.10	1.242	96.449	81.879	14.570		65.4	59.9	5.5	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
Итого	32.240	2839.090	2498.488	340.602		65.3	59.8	5.6	9.0	9.0	5.0	7.8	718.02	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Vi, м3	Тр, ч
17.09.2021	24:00	267.198883	23290.768	20500.186		5913.73
17.10.2021	24:00	299.439331	26129.857	22998.674		6631.76
Итого		32.240448	2839.090	2498.488		718.02

Классификация ошибок:
 U - отключение питания
 E - функциональный отказ
 D - отключение по T1-T2<min
 g - отключение по G<min
 G - отключение по G>max

$V_{досч} = 340,602 / 718,02 * 720 = 341,541$
 $Q_{гвс} = 341,541 * 0,0624 = 21,312$

Точч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + TG<min + TG>max + То.д.
 $720.00 = 718.02 + 1.65 + 0.00 + 0.33 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$

Qпотр = Qсвоисч + Qсб.пит + Qф.отк + Qдт<min + QG<min + QG>max
 = + + + +

Представитель
абонента

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации