

42

Организация: ООО "УК Паритет"

Номер абонента: №21 (70/50)

Тип прибора: КМ-5-4 v2.30.2

Номер прибора: 371945

Адрес дома: ул Звездная 9

Система: ГВС

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 18.01.2022 по 17.02.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.01	1.217947	93.731	80.826	12.905	0.000	0.000	65.4	59.4	6.0	24.00	
19.01	1.207615	93.337	80.685	12.652	0.000	0.000	65.4	59.4	6.1	24.00	
20.01	1.188927	92.838	80.702	12.135	0.000	0.000	65.4	59.2	6.2	24.00	
21.01	1.179363	92.548	80.505	12.044	0.000	0.000	65.4	59.3	6.1	24.00	
22.01	1.138010	92.102	80.635	11.467	0.000	0.000	65.4	59.3	6.0	24.00	
23.01	1.301361	95.135	80.644	14.491	0.000	0.000	65.4	59.5	5.9	24.00	
24.01	1.144190	92.267	80.688	11.580	0.000	0.000	65.4	59.3	6.0	24.00	
25.01	1.101656	91.399	80.730	10.669	0.000	0.000	65.3	59.2	6.1	24.00	
26.01	1.181995	92.831	80.624	12.207	0.000	0.000	65.3	59.3	6.1	24.00	
27.01	1.150177	92.194	80.683	11.511	0.000	0.000	65.4	59.2	6.1	24.00	
28.01	1.147617	92.273	80.858	11.415	0.000	0.000	65.4	59.2	6.2	24.00	
29.01	1.167988	92.594	80.614	11.979	0.000	0.000	65.4	59.3	6.0	24.00	
30.01	1.197018	93.173	80.700	12.473	0.000	0.000	65.3	59.2	6.1	24.00	
31.01	1.165863	92.563	80.542	12.020	0.000	0.000	65.4	59.4	6.0	24.00	
01.02	1.178543	92.917	80.618	12.299	0.000	0.000	65.4	59.4	6.0	24.00	
02.02	1.219707	93.610	80.563	13.048	0.000	0.000	65.3	59.4	5.9	24.00	
03.02	1.151371	92.416	80.618	11.799	0.000	0.000	65.4	59.4	6.0	24.00	
04.02	1.150978	92.524	80.681	11.844	0.000	0.000	65.4	59.5	5.9	24.00	
05.02	1.169819	92.823	80.745	12.078	0.000	0.000	65.4	59.4	6.0	24.00	
06.02	1.220196	93.662	80.699	12.963	0.000	0.000	65.4	59.4	6.0	24.00	
07.02	1.185242	93.011	80.632	12.379	0.000	0.000	65.3	59.3	6.0	24.00	
08.02	1.128189	92.068	80.617	11.450	0.000	0.000	65.3	59.4	5.9	24.00	
09.02	1.101154	91.707	80.691	11.016	0.000	0.000	65.3	59.4	5.9	24.00	
10.02	1.132755	92.263	80.603	11.661	0.000	0.000	65.3	59.5	5.8	24.00	
11.02	1.090279	91.553	80.598	10.955	0.000	0.000	65.1	59.2	5.8	23.93	
12.02	1.155796	92.625	80.608	12.016	0.000	0.000	65.3	59.5	5.9	24.00	
13.02	1.169918	92.943	80.701	12.242	0.000	0.000	65.3	59.4	5.9	24.00	
14.02	1.169369	92.715	80.604	12.111	0.000	0.000	65.3	59.3	6.0	24.00	
15.02	1.154156	92.411	80.578	11.833	0.000	0.000	65.3	59.4	6.0	24.00	
16.02	1.133163	92.095	80.613	11.482	0.000	0.000	65.4	59.4	6.0	24.00	
17.02	1.081528	91.073	80.622	10.451	0.000	0.000	65.3	59.3	6.0	24.00	
Итого	36.0819	2871.40	2500.23	371.18	0.00	0.00	65.3	59.3	6.0	743.93	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
17.01.2022	24:00	20.55302	1587.43	1372.26	0.00	408.00
17.02.2022	24:00	56.63491	4458.83	3872.49	0.00	1151.93
Итого		36.082	2871.40	2500.23	0.00	743.93

Классификация ошибок:
 D - отключение по T1-T2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

$$\begin{aligned} \text{Тотч} &= \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тдт}<\text{min} + \text{ТГ}<\text{min} + \text{ТГ}>\text{max} + \text{То.д.} \\ &= 743.93 + 0.00 + 0.07 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 \\ &= 744.00 \end{aligned}$$


Представитель
абонента



Представитель

теплоснабжа
ющей

организации



$Q_{\text{твс.гос}} = 23,564 \text{ ткеп}$
 $V_{\text{твс.гос}} = 377,635 \text{ м}^3$