

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 18.01.2022 по 17.02.2022Потребитель: ООО «УК Паритет»Адрес объекта: Подольская 107Теплосчетчик МКТС: № 010970-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.01.22	2.238	242.56	241.66	0.89	59.8	50.5	9.2	5.0	4.6	24.00	0.00	
19.01.22	2.896	250.72	249.72	0.98	69.1	57.5	11.6	5.1	4.7	24.00	0.00	
20.01.22	2.260	245.47	244.59	0.91	61.0	51.8	9.2	5.1	4.7	24.00	0.00	
21.01.22	2.231	245.91	244.97	0.90	60.0	51.0	9.1	5.1	4.7	24.00	0.00	
22.01.22	2.326	258.47	257.56	0.92	61.2	52.2	9.0	5.2	4.7	24.00	0.00	
23.01.22	2.306	257.66	256.72	0.94	61.0	52.0	9.0	5.2	4.7	24.00	0.00	
24.01.22	2.537	251.53	250.59	0.94	63.8	53.7	10.1	5.1	4.6	24.00	0.00	
25.01.22	2.740	255.13	254.16	0.98	67.0	56.2	10.7	5.1	4.7	24.00	0.00	
26.01.22	2.547	249.47	248.56	0.90	64.3	54.1	10.2	5.1	4.6	24.00	0.00	
27.01.22	2.659	251.06	250.16	0.91	65.8	55.2	10.6	5.1	4.6	24.00	0.00	
28.01.22	2.487	241.47	240.59	0.87	63.9	53.6	10.3	5.0	4.6	24.00	0.00	
29.01.22	2.223	250.16	249.28	0.87	60.0	51.1	8.9	5.1	4.6	24.00	0.00	
30.01.22	2.221	249.19	248.34	0.87	60.0	51.1	8.9	5.1	4.6	24.00	0.00	
31.01.22	2.096	247.66	246.81	0.85	58.4	49.9	8.5	5.1	4.7	24.00	0.00	
01.02.22	2.024	243.09	242.25	0.84	57.3	49.0	8.3	5.1	4.7	24.00	0.00	
02.02.22	2.272	243.75	242.88	0.86	60.6	51.3	9.3	5.0	4.6	24.00	0.00	
03.02.22	2.541	249.97	249.06	0.90	64.5	54.3	10.2	5.1	4.7	24.00	0.00	
04.02.22	2.670	259.59	258.66	0.93	65.8	55.5	10.3	5.2	4.7	24.00	0.00	
05.02.22	2.997	258.38	257.44	0.94	70.2	58.6	11.6	5.1	4.7	24.00	0.00	
06.02.22	2.490	252.44	251.53	0.91	63.9	54.0	9.9	5.1	4.6	24.00	0.00	
07.02.22	1.959	251.09	250.25	0.83	56.3	48.5	7.8	5.1	4.6	24.00	0.00	
08.02.22	1.808	252.97	252.13	0.85	54.0	46.8	7.2	5.1	4.7	24.00	0.00	

09.02.22	1.908	253.66	252.81	0.86	55.3	47.8	7.5	5.1	4.7	24.00	0.00
10.02.22	1.795	248.28	247.47	0.81	54.0	46.7	7.2	5.1	4.6	24.00	0.00
11.02.22	1.809	245.41	244.53	0.88	53.9	46.5	7.4	5.0	4.6	24.00	0.00
12.02.22	1.954	248.56	247.56	1.01	55.7	47.8	7.9	5.0	4.6	24.00	0.00
13.02.22	2.034	251.00	249.94	1.04	57.0	48.8	8.1	5.1	4.6	24.00	0.00
14.02.22	2.041	240.47	239.47	1.03	57.0	48.5	8.5	5.1	4.7	24.00	0.00
15.02.22	2.101	244.94	243.91	1.03	57.8	49.3	8.6	5.1	4.7	24.00	0.00
16.02.22	2.090	245.91	244.81	1.08	57.8	49.3	8.5	5.1	4.6	24.00	0.00
17.02.22	1.794	249.47	248.34	1.14	53.9	46.7	7.2	5.1	4.6	24.00	0.00
Итого:	70.056	7735.41	7706.75	28.65	60.4	51.3	9.1	5.1	4.7	744.00	0.00

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.02.22 24:00	2892.632	346954.53	346871.38	58776.55
17.01.22 24:00	2822.576	339219.13	339164.63	58032.55
Итого:	70.056	7735.41	7706.75	744.00

Отчетный период: **744.00** ч

Время работы: **744.00** ч


Суммарное время отказа: **0.00** ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:



Представитель
поставщика:



Распечатано программой MktsPrnt, версия: **1.31**