

Организация: Пущино

Номер абонента: УК Паритет

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 450734

Адрес дома: ул Подольская 109

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

кач

**Посуточная ведомость учета параметров теплотребления
за период с 18.01.2022 по 17.02.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр,час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.01	2.816730	228.630	224.716	3.914	0.000	0.000	60.0	47.7	12.3	24.00	
19.01	3.641624	236.028	231.899	4.130	0.000	0.000	69.2	53.8	15.4	24.00	
20.01	2.837864	231.229	227.304	3.925	0.000	0.000	61.1	48.8	12.3	24.00	
21.01	2.811005	231.629	227.728	3.901	0.000	0.000	60.2	48.0	12.1	24.00	
22.01	2.941727	243.701	239.635	4.066	0.000	0.000	61.3	49.2	12.1	24.00	
23.01	2.914932	242.596	238.623	3.974	0.000	0.000	61.1	49.0	12.0	24.00	
24.01	3.190895	236.994	233.085	3.908	0.000	0.000	64.0	50.5	13.5	24.00	
25.01	3.449074	240.210	236.076	4.134	0.000	0.000	67.1	52.7	14.4	24.00	
26.01	3.191772	235.197	231.169	4.028	0.000	0.000	64.4	50.9	13.6	24.00	
27.01	3.325775	236.310	232.284	4.026	0.000	0.000	65.9	51.8	14.1	24.00	
28.01	3.099869	227.389	223.674	3.714	0.000	0.000	63.9	50.3	13.6	24.00	
29.01	2.792511	235.780	232.052	3.728	0.000	0.000	60.1	48.3	11.8	24.00	
30.01	2.791069	234.745	230.992	3.753	0.000	0.000	60.1	48.2	11.9	24.00	
31.01	2.611374	233.316	229.672	3.644	0.000	0.000	58.4	47.2	11.2	24.00	
01.02	2.526253	229.043	225.316	3.727	0.000	0.000	57.4	46.4	11.0	24.00	
02.02	2.842995	229.737	226.064	3.673	0.000	0.000	60.8	48.5	12.4	24.00	
03.02	3.171242	235.361	231.507	3.854	0.000	0.000	64.6	51.1	13.5	24.00	
04.02	3.352081	244.377	240.485	3.892	0.000	0.000	66.0	52.2	13.7	24.00	
05.02	3.737679	242.945	238.936	4.009	0.000	0.000	70.4	55.0	15.4	24.00	
06.02	3.092506	237.866	233.911	3.955	0.000	0.000	63.8	50.8	13.0	24.00	
07.02	2.442581	236.632	232.837	3.795	0.000	0.000	56.3	46.0	10.3	24.00	
08.02	2.253716	238.423	234.839	3.584	0.000	0.000	54.1	44.6	9.4	24.00	
09.02	2.378830	238.992	235.293	3.699	0.000	0.000	55.5	45.5	9.9	24.00	
10.02	2.236786	233.895	230.290	3.604	0.000	0.000	54.1	44.5	9.6	24.00	
11.02	2.247787	231.696	227.819	3.877	0.000	0.000	54.0	44.3	9.7	24.00	
12.02	2.442711	234.683	230.701	3.981	0.000	0.000	55.9	45.5	10.4	24.00	
13.02	2.530602	237.105	232.941	4.164	0.000	0.000	57.0	46.3	10.7	24.00	
14.02	2.535812	226.951	223.245	3.706	0.000	0.000	57.1	46.0	11.2	24.00	
15.02	2.620041	231.036	227.345	3.691	0.000	0.000	57.9	46.6	11.3	24.00	
16.02	2.610336	232.224	228.350	3.874	0.000	0.000	57.9	46.6	11.2	24.00	
17.02	2.240005	235.600	231.838	3.762	0.000	0.000	53.9	44.4	9.5	24.00	
Итого	87.6782	7290.32	7170.63	119.69	0.00	0.00	60.5	48.4	12.0	744.00	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.01.2022	24:00	50.87984	3901.68	3835.37	0.00	408.00
17.02.2022	24:00	138.55803	11192.00	11005.99	0.00	1152.00
Итого		87.678	7290.32	7170.63	0.00	744.00

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
 744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Представитель
абонента



Представитель
теплоснабжающей
организации

