

Организация: ООО "УК Паритет"

Номер абонента: ТС ОАО "Металлист" (68/49)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 362278

Адрес дома: ул Ворошилова 121

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплотребления  
за период с 18.01.2022 по 17.02.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.01	7.454819	291.916	291.686	0.230	0.000	0.000	72.6	47.0	25.6	24.00	
19.01	8.741470	339.946	339.680	0.266	0.000	0.000	76.6	50.8	25.8	24.00	
20.01	7.639038	298.504	298.212	0.292	0.000	0.000	73.3	47.6	25.7	24.00	
21.01	7.794174	294.908	294.662	0.246	0.000	0.000	74.1	47.5	26.6	24.00	
22.01	6.997940	247.390	247.083	0.307	0.000	0.000	73.6	45.2	28.4	24.00	
23.01	7.128677	254.601	254.292	0.308	0.000	0.000	73.5	45.4	28.1	24.00	
24.01	7.928940	290.083	289.813	0.270	0.000	0.000	75.6	48.2	27.4	24.00	
25.01	8.541031	317.665	317.389	0.276	0.000	0.000	77.0	50.1	27.0	24.00	
26.01	8.135681	305.863	305.552	0.311	0.000	0.000	76.1	49.4	26.7	24.00	
27.01	8.272812	323.674	323.334	0.340	0.000	0.000	75.5	49.8	25.7	24.00	
28.01	8.395370	317.270	316.940	0.330	0.000	0.000	76.1	49.6	26.6	24.00	
29.01	6.868469	249.137	248.740	0.396	0.000	0.000	72.9	45.2	27.7	24.00	
30.01	7.254074	266.422	266.036	0.386	0.000	0.000	73.4	46.0	27.3	24.00	
31.01	6.369797	233.333	232.772	0.561	0.000	0.000	71.8	44.4	27.4	24.00	
01.02	6.487732	238.646	237.974	0.673	0.000	0.000	71.8	44.5	27.3	24.00	
02.02	7.219269	269.077	268.424	0.653	0.000	0.000	73.6	46.6	26.9	24.00	
03.02	7.771088	287.911	287.240	0.671	0.000	0.000	75.5	48.4	27.1	24.00	
04.02	7.714630	281.314	280.664	0.650	0.000	0.000	75.7	48.1	27.5	24.00	
05.02	9.293732	340.782	340.180	0.603	0.000	0.000	79.6	52.3	27.4	24.00	
06.02	7.922546	292.250	291.520	0.730	0.000	0.000	76.8	49.6	27.2	24.00	
07.02	6.402130	244.929	244.290	0.639	0.000	0.000	70.4	44.2	26.3	24.00	
08.02	5.464783	199.205	198.505	0.700	0.000	0.000	69.4	41.8	27.6	24.00	
09.02	5.949615	220.279	219.641	0.639	0.000	0.000	70.2	43.0	27.1	24.00	
10.02	5.582520	203.788	203.090	0.698	0.000	0.000	69.9	42.4	27.5	24.00	
11.02	5.416077	202.275	201.545	0.730	0.000	0.000	68.9	42.0	26.9	24.00	
12.02	6.273712	228.827	227.800	1.027	0.000	0.000	71.0	43.5	27.5	24.00	
13.02	6.172302	225.493	224.546	0.947	0.000	0.000	71.1	43.6	27.5	24.00	
14.02	6.522156	248.448	247.547	0.901	0.000	0.000	71.5	45.2	26.4	24.00	
15.02	6.599091	264.381	263.486	0.895	0.000	0.000	70.6	45.5	25.1	24.00	
16.02	6.546722	249.907	248.890	1.018	0.000	0.000	71.9	45.6	26.3	24.00	
17.02	5.890137	220.668	219.693	0.975	0.000	0.000	69.4	42.6	26.8	24.00	
Итого	220.7505	8248.89	8231.23	17.67	0.00	0.00	73.6	46.7	26.9	744.00	

**Показания интеграторов счетчика**


дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
17.01.2022	24:00	135.89027	5067.16	5062.07	0.00	408.00
17.02.2022	24:00	356.64081	13316.05	13293.30	0.00	1152.00
<b>Итого</b>		<b>220.751</b>	<b>8248.89</b>	<b>8231.23</b>	<b>0.00</b>	<b>744.00</b>

Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

$$\begin{aligned}
 \text{Точт} &= \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тдт<min} + \text{ТГ<min} + \text{ТГ>max} + \text{То.д.} \\
 &= 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 \\
 &= 744.00
 \end{aligned}$$

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_



Представитель  
\_\_\_\_\_

теплоснабжа  
ющей \_\_\_\_\_

организации \_\_\_\_\_

