

сх

Организация: ООО "УК Паритет"

Номер абонента: №21 (70/50)

Тип прибора: КМ-5-2 v2.30.2

Номер прибора: 369177

Адрес дома: ул Ворошилова 151

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 18.01.2022 по 17.02.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, М1-М2	Подмес, тонн, М2-М1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		М1	М2				T1	T2	T1-T2		
18.01	7.137726	266.403	268.937	0.000	2.534	0.000	71.4	44.6	26.8	24.00	
19.01	8.257111	349.230	352.213	0.000	2.982	0.000	71.0	47.4	23.6	24.00	
20.01	7.294479	280.090	282.443	0.000	2.354	0.000	71.0	45.0	26.0	24.00	
21.01	7.248978	271.797	274.184	0.000	2.387	0.000	71.2	44.5	26.7	24.00	
22.01	6.947968	256.203	258.604	0.000	2.400	0.000	71.0	43.9	27.1	24.00	
23.01	6.898819	254.274	256.658	0.000	2.384	0.000	70.7	43.6	27.1	24.00	
24.01	7.585480	296.977	299.594	0.000	2.617	0.000	70.8	45.3	25.5	24.00	
25.01	8.084900	333.944	336.744	0.000	2.800	0.000	70.7	46.5	24.2	24.00	
26.01	7.928619	327.445	330.232	0.000	2.787	0.000	70.7	46.5	24.2	24.00	
27.01	7.820206	317.329	320.057	0.000	2.729	0.000	70.6	46.0	24.6	24.00	
28.01	7.853851	315.183	317.876	0.000	2.693	0.000	70.9	46.0	24.9	24.00	
29.01	6.763611	244.631	246.958	0.000	2.326	0.000	70.9	43.3	27.6	24.00	
30.01	6.814377	244.605	246.898	0.000	2.293	0.000	71.2	43.4	27.8	24.00	
31.01	6.336716	225.934	228.287	0.000	2.354	0.000	70.3	42.3	28.0	24.00	
01.02	6.236008	218.510	220.897	0.000	2.388	0.000	70.6	42.1	28.5	24.00	
02.02	6.774231	248.215	250.614	0.000	2.399	0.000	70.8	43.6	27.3	24.00	
03.02	7.369461	281.211	283.796	0.000	2.585	0.000	71.2	45.0	26.2	24.00	
04.02	7.377533	284.229	286.826	0.000	2.597	0.000	71.0	45.1	25.9	24.00	
05.02	8.772644	361.057	364.229	0.000	3.173	0.000	72.7	48.5	24.3	24.00	
06.02	7.785553	304.146	306.805	0.000	2.658	0.000	72.2	46.6	25.6	24.00	
07.02	6.127716	209.536	211.915	0.000	2.379	0.000	71.1	41.8	29.2	24.00	
08.02	5.670013	191.087	193.598	0.000	2.511	0.000	70.6	40.9	29.7	24.00	
09.02	5.828583	198.512	200.993	0.000	2.481	0.000	70.8	41.5	29.3	24.00	
10.02	5.712067	194.882	197.414	0.000	2.532	0.000	70.7	41.4	29.3	24.00	
11.02	5.646332	192.665	195.248	0.000	2.583	0.000	70.5	41.2	29.3	24.00	
12.02	6.017181	207.724	210.313	0.000	2.590	0.000	71.0	42.0	29.0	24.00	
13.02	6.053436	209.737	212.250	0.000	2.513	0.000	71.0	42.2	28.8	24.00	
14.02	6.279663	221.695	224.178	0.000	2.482	0.000	70.9	42.6	28.3	24.00	
15.02	6.316376	224.648	227.166	0.000	2.518	0.000	70.9	42.8	28.1	24.00	
16.02	6.402344	232.483	235.039	0.000	2.556	0.000	70.8	43.3	27.5	24.00	
17.02	5.758118	194.224	196.862	0.000	2.639	0.000	71.2	41.6	29.6	24.00	
Итого	213.1001	7958.61	8037.83	0.00	79.22	0.00	71.0	44.3	26.8	744.00	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.01.2022	24:00	129.30792	4787.95	4829.33	0.00	408.00
17.02.2022	24:00	342.40802	12746.56	12867.16	0.00	1152.00
Итого		213.100	7958.61	8037.83	0.00	744.00

Классификация ошибок:
 D - отключение по T1-T2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

$$\begin{aligned}
 \text{Тотч} &= \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тdt<min} + \text{ТG<min} + \text{ТG>max} + \text{То.д.} \\
 &= 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 \end{aligned}$$

Представитель
абонента



Представитель
Б

теплоснабжа
ющей

