

Организация: ООО "УК Паритет"

Номер абонента: №21 (70/50)

Тип прибора: КМ-5-2 v2.30.2

Номер прибора: 372407

Адрес дома: ул Звездная 9

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
за период с 18.01.2022 по 17.02.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.01	3.389202	205.020	208.120	0.000	3.100	0.000	70.9	54.4	16.5	24.00	
19.01	3.386086	198.504	201.490	0.000	2.986	0.000	70.7	53.7	17.0	24.00	
20.01	3.438911	203.425	206.505	0.000	3.080	0.000	70.8	53.9	16.9	24.00	
21.01	3.448135	203.831	206.921	0.000	3.091	0.000	70.9	54.1	16.9	24.00	
22.01	3.433800	205.295	208.374	0.000	3.079	0.000	71.0	54.3	16.7	24.00	
23.01	3.398575	202.816	205.846	0.000	3.030	0.000	70.7	54.0	16.7	24.00	
24.01	3.418999	201.042	204.087	0.000	3.045	0.000	70.9	53.9	17.0	24.00	
25.01	3.415405	197.600	200.549	0.000	2.950	0.000	70.9	53.6	17.3	24.00	
26.01	3.416389	199.471	202.526	0.000	3.055	0.000	70.9	53.8	17.1	24.00	
27.01	3.412766	199.551	202.570	0.000	3.019	0.000	70.9	53.8	17.1	24.00	
28.01	3.452332	199.139	202.123	0.000	2.983	0.000	71.0	53.7	17.3	24.00	
29.01	3.417099	203.218	206.380	0.000	3.162	0.000	70.9	54.1	16.8	24.00	
30.01	3.407318	203.611	206.682	0.000	3.070	0.000	70.9	54.2	16.7	24.00	
31.01	3.353615	205.227	208.343	0.000	3.116	0.000	70.6	54.3	16.3	24.00	
01.02	3.336304	206.449	209.561	0.000	3.112	0.000	70.8	54.6	16.1	24.00	
02.02	3.330574	203.440	206.491	0.000	3.051	0.000	70.7	54.3	16.3	24.00	
03.02	3.357285	200.794	203.813	0.000	3.020	0.000	70.8	54.1	16.7	24.00	
04.02	3.352211	201.592	204.657	0.000	3.065	0.000	70.7	54.1	16.6	24.00	
05.02	3.503639	198.810	201.814	0.000	3.004	0.000	72.5	54.9	17.6	24.00	
06.02	3.480789	200.903	203.939	0.000	3.036	0.000	72.1	54.8	17.3	24.00	
07.02	3.395927	208.580	211.720	0.000	3.140	0.000	70.9	54.6	16.2	24.00	
08.02	3.315750	209.679	212.865	0.000	3.186	0.000	70.6	54.8	15.8	24.00	
09.02	3.304291	208.388	211.579	0.000	3.191	0.000	70.8	55.0	15.8	24.00	
10.02	3.309128	211.364	214.602	0.000	3.237	0.000	70.8	55.2	15.6	24.00	
11.02	3.272644	209.834	213.089	0.000	3.255	0.000	70.4	54.8	15.6	24.00	
12.02	3.300125	207.396	210.680	0.000	3.283	0.000	70.6	54.7	15.9	24.00	
13.02	3.315277	206.457	209.614	0.000	3.157	0.000	70.8	54.8	16.0	24.00	
14.02	3.343475	205.245	208.325	0.000	3.080	0.000	70.6	54.3	16.3	24.00	
15.02	3.333527	206.001	209.142	0.000	3.141	0.000	70.6	54.4	16.1	24.00	
16.02	3.323227	207.028	210.239	0.000	3.211	0.000	70.5	54.5	16.0	24.00	
17.02	3.348511	211.312	214.485	0.000	3.174	0.000	70.8	55.0	15.8	24.00	
Итого	104.7113	6331.02	6427.13	0.00	96.11	0.00	70.9	54.4	16.5	744.00	

**Показания интеграторов счетчика**

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
17.01.2022	24:00	59.39275	3462.92	3516.22	0.00	408.00
17.02.2022	24:00	164.10406	9793.94	9943.35	0.00	1152.00
<b>Итого</b>		104.711	6331.02	6427.13	0.00	744.00

Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

$$\begin{aligned} \text{Точт} &= \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тдт}<\text{min} + \text{ТГ}<\text{min} + \text{ТГ}>\text{max} + \text{То.д.} \\ &= 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 \\ &= 744.00 \end{aligned}$$

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_



Представитель  
\_\_\_\_\_

теплоснабжа  
ющей

организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

