

Организация: ООО "ПАРИТЕТ"

Номер абонента: №21 (70/50)

Тип прибора: КМ-5-4 v2.30.2

Номер прибора: 371945

Адрес дома: ул Звездная 9

Система: ГВС

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 18.02.2022 по 17.03.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Объем, м3		Водоразбор, м3		Температура, гр.С				Давление, атм			Наработка, ч, Тр	Классиф. ош.
		V1	V2	ГВ, V1-V2	ХВ, Vi	T1	T2	T1-T2	Tхв	P1	P2	Pхв		
18.02	1.192	94.897	81.761	13.136		65.4	59.5	5.9	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
19.02	1.177	94.657	81.802	12.856		65.3	59.4	5.9	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
20.02	1.247	95.988	81.840	14.148		65.4	59.5	5.9	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
21.02	1.164	94.365	81.732	12.632		65.3	59.4	5.9	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
22.02	1.114	93.561	81.826	11.734		65.3	59.4	5.9	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
23.02	1.200	95.170	81.756	13.415		65.3	59.5	5.8	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
24.02	1.145	93.993	81.679	12.314		65.3	59.5	5.9	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
25.02	1.212	95.186	81.674	13.511		65.4	59.5	5.9	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
26.02	1.160	94.405	81.726	12.679		65.3	59.5	5.8	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
27.02	1.274	96.772	81.966	14.807		65.3	59.5	5.8	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
28.02	1.142	94.152	81.934	12.219		65.4	59.5	5.9	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
01.03	1.106	93.268	81.713	11.555		65.3	59.4	5.9	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
02.03	1.180	94.875	81.730	13.145		65.3	59.6	5.7	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
03.03	1.227	95.598	81.663	13.935		65.4	59.6	5.8	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
04.03	1.183	94.870	81.703	13.167		65.3	59.6	5.8	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
05.03	1.199	95.037	81.640	13.396		65.3	59.5	5.8	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
06.03	1.261	96.204	81.735	14.468		65.4	59.5	5.8	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
07.03	1.189	94.775	81.580	13.195		65.4	59.5	5.8	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
08.03	1.355	97.877	81.560	16.317		65.3	59.5	5.8	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
09.03	1.179	94.370	81.586	12.784		65.4	59.4	6.0	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
10.03	1.202	94.671	81.541	13.131		65.4	59.3	6.0	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
11.03	1.116	93.147	81.585	11.562		65.4	59.4	6.0	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
12.03	1.182	94.543	81.619	12.924		65.4	59.4	5.9	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
13.03	1.278	96.496	81.751	14.745		65.3	59.5	5.9	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
14.03	1.107	93.275	81.662	11.613		65.4	59.5	5.9	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
15.03	1.118	93.394	81.528	11.866		65.3	59.4	5.9	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
16.03	1.201	95.006	81.597	13.409		65.2	59.4	5.8	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
17.03	1.167	94.131	81.427	12.704		65.3	59.4	5.9	9.0	9.0	5.0	7.8	24.00	
Итого	33.278	2654.682	2287.315	367.366		65.3	59.5	5.9	9.0	9.0	5.0	7.8	672.00	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Vi, м3	Тр, ч
17.02.2022	24:00	56.634907	4545.641	3935.879		1151.93
17.03.2022	24:00	89.913216	7200.323	6223.194		1823.93
Итого		33.278309	2654.682	2287.315		672.00

Классификация ошибок:
 U - отключение питания
 E - функциональный отказ
 D - отключение по T1-T2<min
 g - отключение по G<min
 G - отключение по G>max

$$T_{отч} = T_{нараб} + T_{сб.пит} + T_{ф.отк} + T_{dt<min} + T_{G<min} + T_{G>max} + T_{о.д.}$$

$$672.00 = 672.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

$$Q_{потр} = Q + Q_{сб.пит} + Q_{ф.отк} + Q_{dt<min} + Q_{G<min} + Q_{G>max}$$

$$... = 33.28 + + + + +$$

V = 367,366 м³
Q = 22,924 Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации
 ООО "Газпром теплотенерго МО"
 "Тепловая инспекция"