

Организация: ООО "УК Паритет"
 Адрес: крупская12
 Тип теплосчётчика: КМ5-2 Версия _____
 Дата последующей поверки _____

Номер абонента: _____
 Телефон: _____
 Номер 393699

Посуточная ведомость учёта параметров теплопотребления

С 18/02/22 П 17/03/22

Дата	Q, Гкал	Масса, т				Температура,			Давлен.,		Время, час		Ошибки
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подм	t1	t2	t1-t2	P1	P2	Нераб Тн	Работ Тр	
18/02/22	1,163	42,41	42,05	0,36	---	66,3	38,8	27,4	4,7	4,6	0,0	24,0	
19/02/22	1,193	45,07	44,71	0,37	---	66,2	39,7	26,5	4,7	4,6	0,0	24,0	
20/02/22	1,193	43,37	42,99	0,37	---	66,9	39,3	27,6	4,8	4,6	0,0	24,0	
21/02/22	1,184	43,81	43,44	0,37	---	66,6	39,5	27,0	4,7	4,6	0,0	24,0	
22/02/22	1,131	40,70	40,35	0,35	---	66,3	38,5	27,8	4,8	4,6	0,0	24,0	
23/02/22	1,170	43,21	42,86	0,34	---	66,3	39,2	27,1	4,7	4,6	0,0	24,0	
24/02/22	1,240	46,53	46,16	0,37	---	67,4	40,7	26,7	4,7	4,6	0,0	24,0	
25/02/22	1,268	47,97	47,61	0,36	---	68,1	41,7	26,5	4,7	4,6	0,1	23,9	
26/02/22	1,230	44,26	43,90	0,36	---	68,2	40,4	27,8	4,8	4,6	0,0	24,0	
27/02/22	1,260	47,17	46,80	0,37	---	67,5	40,7	26,7	4,8	4,6	0,0	24,0	
28/02/22	1,357	53,29	52,89	0,40	---	68,4	42,9	25,5	4,7	4,6	0,0	24,0	
01/03/22	1,328	47,47	47,10	0,37	---	69,9	41,9	28,0	4,7	4,6	0,0	24,0	
02/03/22	1,275	44,09	43,72	0,36	---	69,9	41,0	29,0	4,7	4,6	0,0	24,0	
03/03/22	1,250	43,70	43,34	0,36	---	69,1	40,4	28,6	4,8	4,6	0,0	24,0	
04/03/22	1,334	51,43	51,04	0,39	---	68,4	42,4	26,0	4,7	4,6	0,0	24,0	
05/03/22	1,299	48,70	48,31	0,39	---	68,0	41,3	26,7	4,8	4,6	0,0	24,0	
06/03/22	1,361	51,91	51,51	0,40	---	69,2	43,0	26,2	4,8	4,6	0,0	24,0	
07/03/22	1,252	45,32	44,95	0,37	---	68,3	40,6	27,6	4,8	4,6	0,0	24,0	
08/03/22	1,427	54,84	54,43	0,41	---	70,1	44,0	26,0	4,8	4,7	0,0	24,0	
09/03/22	1,661	63,26	62,80	0,46	---	74,5	48,2	26,3	4,7	4,6	0,0	24,0	
10/03/22	1,684	69,17	68,67	0,51	---	73,4	49,1	24,4	4,6	4,6	0,0	24,0	
11/03/22	1,425	49,47	49,07	0,40	---	72,6	43,7	28,8	4,7	4,6	0,0	24,0	
12/03/22	1,300	40,38	40,02	0,36	---	71,4	39,1	32,2	4,7	4,6	0,0	24,0	
13/03/22	1,206	37,79	37,44	0,34	---	69,6	37,7	32,0	4,8	4,6	0,0	24,0	
14/03/22	1,072	34,09	33,78	0,31	---	66,4	34,9	31,5	4,8	4,6	0,0	24,0	
15/03/22	1,216	41,58	41,20	0,38	---	67,6	38,3	29,3	4,7	4,6	0,0	24,0	
16/03/22	1,309	44,08	43,70	0,38	---	69,7	40,0	29,7	4,7	4,6	0,0	24,0	
17/03/22	1,354	43,13	42,75	0,38	---	71,6	40,2	31,4	4,7	4,6	0,0	24,0	
Итого	36,141	1308,19	1297,58	10,61	0,00	68,9	41,0	27,9	4,7	4,6	0,12	671,88	0,12

Показания интеграторов КМ-5

Дата, время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, час
17/03/22 24.00	106,425	3947,73	3918,54	1823,2
18/02/22 00.00	70,285	2639,53	2620,96	1151,3
Итого	36,141	1308,19	1297,58	671,9

Отчётный период: 672,00 час

Период норм. работы: 671,88 час

Период отключения питания (D): _____ час

Период функц. отказа (E): 0,00 час

Период t1-t2 < min (D): _____ час

Период G < min (g): 0,00 час

Период G > max (G): _____ час

Q = 36,146 Гкал

Представитель
абонента _____



теплоснабжающей
организации _____

