

Организация: Серпухов

Номер абонента: УК Паритет

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 450734

Адрес дома: ул Подольская 109

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 18.02.2022 по 17.03.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сиф ик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.02	2.073410	238.149	234.413	3.736	0.000	0.000	51.9	43.2	8.7	24.00	
19.02	2.219055	243.623	239.626	3.997	0.000	0.000	53.3	44.2	9.1	24.00	
20.02	2.141159	240.097	236.245	3.852	0.000	0.000	52.3	43.4	8.9	24.00	
21.02	2.139694	234.979	231.384	3.595	0.000	0.000	52.6	43.5	9.1	24.00	
22.02	1.984406	239.700	235.840	3.860	0.000	0.000	50.5	42.3	8.3	24.00	
23.02	2.158676	237.437	233.797	3.640	0.000	0.000	52.6	43.5	9.1	24.00	
24.02	2.576920	243.711	240.061	3.650	0.000	0.000	57.5	46.9	10.6	24.00	
25.02	2.462875	233.386	229.864	3.521	0.000	0.000	56.4	45.9	10.6	24.00	
26.02	2.367798	241.549	237.603	3.946	0.000	0.000	55.3	45.5	9.8	24.00	
27.02	2.342819	238.157	234.233	3.924	0.000	0.000	54.3	44.5	9.8	24.00	
28.02	2.650574	232.945	229.130	3.815	0.000	0.000	58.0	46.6	11.4	24.00	
01.03	2.944138	243.887	239.896	3.991	0.000	0.000	61.2	49.1	12.1	24.00	
02.03	2.841660	240.896	237.093	3.803	0.000	0.000	60.7	48.9	11.8	24.00	
03.03	2.688721	242.063	238.200	3.863	0.000	0.000	59.0	47.9	11.1	24.00	
04.03	2.806778	244.761	240.895	3.866	0.000	0.000	60.2	48.7	11.5	24.00	
05.03	2.444138	245.491	241.665	3.826	0.000	0.000	55.8	45.9	10.0	24.00	
06.03	2.816071	248.066	244.207	3.859	0.000	0.000	60.0	48.6	11.3	24.00	
07.03	2.410263	243.940	240.064	3.876	0.000	0.000	55.9	46.1	9.9	24.00	
08.03	2.730881	241.070	236.981	4.089	0.000	0.000	59.1	47.7	11.3	24.00	
09.03	3.227020	238.738	234.787	3.951	0.000	0.000	64.4	50.9	13.5	24.00	
10.03	3.359741	233.886	229.935	3.951	0.000	0.000	65.6	51.3	14.4	24.00	
11.03	3.121201	234.692	230.856	3.836	0.000	0.000	63.3	50.0	13.3	24.00	
12.03	2.927826	240.801	236.854	3.946	0.000	0.000	61.4	49.2	12.2	24.00	
13.03	2.544556	240.402	236.432	3.971	0.000	0.000	57.0	46.5	10.6	24.00	
14.03	2.180969	239.225	235.377	3.848	0.000	0.000	53.1	44.0	9.1	24.00	
15.03	2.653488	241.014	237.143	3.871	0.000	0.000	57.9	46.9	11.0	24.00	
16.03	2.960205	238.645	234.773	3.871	0.000	0.000	61.7	49.3	12.4	24.00	
17.03	3.070343	244.043	240.102	3.941	0.000	0.000	62.6	50.1	12.6	24.00	
Итого	72.8454	6725.35	6617.46	107.90	0.00	0.00	57.6	46.8	10.8	672.00	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.02.2022	24:00	138.55803	11192.00	11005.99	0.00	1152.00
17.03.2022	24:00	211.40341	17917.35	17623.45	0.00	1824.00
Итого		72.845	6725.35	6617.46	0.00	672.00

Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

$$\text{Тотч} = \text{Тнараб} + \text{Тсв} + \text{Тф.обж} + \text{Тдт}<\text{min} + \text{ТГ}<\text{min} + \text{ТГ}>\text{max} + \text{То.д.}$$

$$672.00 = 672.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

Представитель
абонента _____



Представитель
теплоснабжающей
организации _____

