

Организация: ООО "УК Паритет"

Номер абонента: ТС ОАО "Металлист" (68/49)

Тип прибора: КМ-5-2 v2.30.2

Номер прибора: 369848

Адрес дома: ул Ворошилова 117

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
за период с 18.02.2022 по 17.03.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.02	4.391510	326.488	325.084	1.404	0.000	0.000	69.0	55.5	13.5	24.00	
19.02	4.443451	327.403	326.042	1.361	0.000	0.000	69.2	55.6	13.6	24.00	
20.02	4.388412	324.235	322.907	1.328	0.000	0.000	69.2	55.7	13.5	24.00	
21.02	4.372223	328.494	327.112	1.382	0.000	0.000	68.8	55.5	13.3	24.00	
22.02	4.402145	335.880	334.353	1.527	0.000	0.000	69.3	56.2	13.1	24.00	
23.02	4.356964	322.248	320.925	1.323	0.000	0.000	69.2	55.7	13.5	24.00	
24.02	4.464386	319.947	318.613	1.334	0.000	0.000	70.2	56.3	14.0	24.00	
25.02	4.489197	317.926	316.629	1.297	0.000	0.000	70.5	56.3	14.1	24.00	
26.02	4.474579	327.406	326.043	1.363	0.000	0.000	70.2	56.5	13.7	24.00	
27.02	4.468842	311.533	310.240	1.293	0.000	0.000	70.2	55.8	14.3	24.00	
28.02	4.656219	308.504	307.273	1.230	0.000	0.000	71.6	56.5	15.1	24.00	
01.03	4.701416	316.096	314.789	1.307	0.000	0.000	72.4	57.5	14.9	24.00	
02.03	4.578369	317.686	316.389	1.297	0.000	0.000	71.7	57.3	14.4	24.00	
03.03	4.530792	320.379	319.066	1.313	0.000	0.000	71.1	57.0	14.1	24.00	
04.03	4.445313	305.842	304.564	1.277	0.000	0.000	70.6	56.1	14.5	24.00	
05.03	4.556580	312.176	310.855	1.320	0.000	0.000	70.8	56.2	14.6	24.00	
06.03	4.656677	320.391	319.074	1.316	0.000	0.000	71.8	57.2	14.5	24.00	
07.03	4.541504	326.678	325.379	1.299	0.000	0.000	70.6	56.7	13.9	24.00	
08.03	4.945618	316.049	314.803	1.246	0.000	0.000	74.2	58.5	15.6	24.00	
09.03	5.085938	283.355	282.145	1.211	0.000	0.000	77.1	59.1	17.9	24.00	
10.03	4.979218	270.848	269.643	1.205	0.000	0.000	75.8	57.4	18.4	24.00	
11.03	4.901917	286.527	285.314	1.213	0.000	0.000	74.7	57.6	17.1	24.00	
12.03	4.832275	298.848	297.619	1.229	0.000	0.000	73.6	57.4	16.2	24.00	
13.03	4.613617	309.146	307.879	1.268	0.000	0.000	71.4	56.4	14.9	24.00	
14.03	4.403931	313.258	311.961	1.297	0.000	0.000	69.4	55.3	14.1	24.00	
15.03	4.466858	297.506	296.268	1.238	0.000	0.000	70.7	55.6	15.0	24.00	
16.03	4.772827	294.355	293.170	1.186	0.000	0.000	73.5	57.3	16.2	24.00	
17.03	4.941864	294.443	293.262	1.182	0.000	0.000	75.1	58.3	16.8	24.00	
Итого	128.8626	8733.65	8697.40	36.25	0.00	0.00	71.4	56.6	14.8	672.00	

**Показания интеграторов счетчика**

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.02.2022	24:00	237.47971	14581.57	14506.71	0.00	1152.00
17.03.2022	24:00	366.34235	23315.22	23204.11	0.00	1824.00
<b>Итого</b>		<b>128.863</b>	<b>8733.65</b>	<b>8697.40</b>	<b>0.00</b>	<b>672.00</b>

Классификация ошибок:  
D - отключение по T1-T2<min  
G - отключение по Gmin, Gmax  
E - функциональный отказ  
U - отключение питания

$$\begin{aligned}
 \text{Totч} &= \text{Tнараб} + \text{Tнараб} + \text{Tdt} < \text{min} + \text{TG} < \text{min} + \text{TG} > \text{max} + \text{То.д.} \\
 &= 672.00 \quad 672.00 \quad 0.00 \quad 0.00 \quad 0.00 \quad 0.00 \quad 0.00
 \end{aligned}$$

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_



Представитель  
теплоснабжа  
ющей  
организации \_\_\_\_\_

