

Организация: ООО "УК Паритет"

Номер абонента: ТС ОАО "Металлист" (68/49)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 362278

Адрес дома: ул Ворошилова 121

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 18.02.2022 по 17.03.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.02	5.290710	189.109	188.120	0.989	0.000	0.000	69.0	40.9	28.1	24.00	
19.02	5.601013	203.831	202.824	1.007	0.000	0.000	68.9	41.3	27.6	24.00	
20.02	5.584320	195.229	194.270	0.960	0.000	0.000	69.6	40.9	28.7	24.00	
21.02	5.448639	198.173	197.208	0.965	0.000	0.000	69.2	41.6	27.6	24.00	
22.02	4.926147	169.559	168.614	0.944	0.000	0.000	69.1	39.9	29.2	24.00	
23.02	5.388031	195.612	194.460	1.152	0.000	0.000	69.1	41.4	27.7	24.00	
24.02	5.816010	213.255	212.240	1.015	0.000	0.000	70.0	42.6	27.4	24.00	
25.02	6.368469	245.146	244.060	1.087	0.000	0.000	70.7	44.6	26.1	24.00	
26.02	5.880188	209.221	208.155	1.065	0.000	0.000	70.8	42.6	28.2	24.00	
27.02	6.203918	227.913	226.864	1.049	0.000	0.000	70.1	42.7	27.3	24.00	
28.02	6.657715	262.244	261.182	1.063	0.000	0.000	70.9	45.4	25.5	24.00	
01.03	6.571045	244.159	243.133	1.026	0.000	0.000	72.5	45.5	27.0	24.00	
02.03	6.498199	241.033	239.983	1.050	0.000	0.000	72.6	45.6	27.1	24.00	
03.03	6.119843	225.388	224.313	1.075	0.000	0.000	71.8	44.5	27.3	24.00	
04.03	6.795837	269.854	268.691	1.162	0.000	0.000	71.1	45.8	25.3	24.00	
05.03	6.441833	240.432	239.273	1.158	0.000	0.000	70.7	43.8	26.9	24.00	
06.03	6.930420	269.564	268.445	1.119	0.000	0.000	72.0	46.1	25.8	24.00	
07.03	5.943146	217.803	216.684	1.119	0.000	0.000	70.9	43.5	27.4	24.00	
08.03	6.691315	244.887	243.771	1.115	0.000	0.000	72.8	45.4	27.4	24.00	
09.03	7.975494	291.051	289.477	1.574	0.000	0.000	77.2	49.7	27.5	22.49	U
10.03	9.114502	388.873	386.367	2.506	0.000	0.000	76.2	52.7	23.5	24.00	
11.03	7.912781	312.402	309.854	2.549	0.000	0.000	75.3	49.9	25.4	24.00	
12.03	7.001434	247.301	244.623	2.678	0.000	0.000	74.7	46.3	28.4	24.00	
13.03	6.470428	227.734	225.080	2.654	0.000	0.000	72.7	44.2	28.5	24.00	
14.03	5.455536	195.896	193.199	2.697	0.000	0.000	69.6	41.6	28.0	24.00	
15.03	6.656189	266.717	263.926	2.791	0.000	0.000	70.5	45.5	25.1	24.00	
16.03	7.080078	277.459	274.697	2.762	0.000	0.000	72.8	47.1	25.6	24.00	
17.03	7.491699	282.432	279.680	2.752	0.000	0.000	74.9	48.2	26.6	24.00	
Итого	180.3149	6752.28	6709.19	43.08	0.00	0.00	72.0	45.2	26.8	670.49	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.02.2022	24:00	356.64081	13316.05	13293.30	0.00	1152.00
17.03.2022	24:00	536.95575	20068.33	20002.49	0.00	1822.49
Итого		180.315	6752.28	6709.19	0.00	670.49

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

$$\begin{aligned}
 \text{Тотч} &= \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тdt<min} + \text{ТG<min} + \text{ТG>max} + \text{То.д.} \\
 &= 672.00 + 670.49 + 1.51 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 = 670.49
 \end{aligned}$$

Представитель
абонента



Представитель
теплоснабжающей
организации

