

Организация: ООО"УК Паритет"

Номер абонента: №21 (70/50)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 356359

Адрес дома: ул Звездная 7

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 18.02.2022 по 17.03.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.02	1.648796	53.859	54.021	0.000	0.161	0.000	70.7	40.0	30.6	24.00	
19.02	1.740288	58.366	58.545	0.000	0.179	0.000	70.8	41.0	29.8	24.00	
20.02	1.702980	56.784	56.953	0.000	0.169	0.000	70.5	40.5	30.0	24.00	
21.02	1.718742	57.888	58.060	0.000	0.172	0.000	70.6	40.8	29.7	24.00	
22.02	1.467987	46.376	46.509	0.000	0.133	0.000	70.4	38.7	31.7	24.00	
23.02	1.671196	55.288	55.426	0.000	0.138	0.000	70.6	40.4	30.3	24.00	
24.02	1.886765	67.551	67.739	0.000	0.188	0.000	70.5	42.6	28.0	24.00	
25.02	1.945694	71.580	71.770	0.000	0.189	0.000	70.6	43.4	27.2	24.00	
26.02	1.784180	62.607	62.781	0.000	0.173	0.000	70.6	42.1	28.5	24.00	
27.02	2.082886	78.193	78.418	0.000	0.225	0.000	70.8	44.1	26.7	24.00	
28.02	2.211334	87.163	87.470	0.000	0.307	0.000	70.7	45.3	25.4	24.00	
01.03	2.055328	79.964	80.279	0.000	0.314	0.000	70.8	45.1	25.7	24.00	
02.03	1.972122	76.672	76.962	0.000	0.290	0.000	70.7	44.9	25.7	24.00	
03.03	1.847504	68.649	68.882	0.000	0.233	0.000	70.6	43.7	26.9	24.00	
04.03	2.004852	73.855	74.033	0.000	0.178	0.000	70.6	43.5	27.2	24.00	
05.03	1.982559	70.829	71.022	0.000	0.193	0.000	70.7	42.6	28.0	24.00	
06.03	1.849426	65.720	65.910	0.000	0.189	0.000	70.6	42.4	28.2	24.00	
07.03	1.725616	58.330	58.465	0.000	0.135	0.000	70.4	40.8	29.6	24.00	
08.03	2.203201	85.803	86.064	0.000	0.261	0.000	70.4	44.7	25.7	24.00	
09.03	2.683701	118.794	119.364	0.000	0.569	0.000	71.2	48.6	22.6	24.00	
10.03	2.804169	122.298	122.831	0.000	0.533	0.000	72.3	49.4	22.9	24.00	
11.03	2.263046	90.172	88.649	1.523	0.000	0.000	71.1	46.0	25.1	24.00	
12.03	2.114014	79.923	78.269	1.655	0.000	0.000	70.5	44.1	26.5	24.00	
13.03	1.794296	61.436	59.719	1.716	0.000	0.000	70.9	41.7	29.2	24.00	
14.03	1.653900	54.690	52.951	1.739	0.000	0.000	70.4	40.1	30.3	24.00	
15.03	1.989075	73.593	71.916	1.678	0.000	0.000	70.3	43.2	27.1	24.00	
16.03	2.199326	87.437	85.868	1.569	0.000	0.000	70.3	45.1	25.2	24.00	
17.03	2.255600	88.130	86.423	1.707	0.000	0.000	71.1	45.4	25.6	24.00	
Итого	55.2586	2051.95	2045.30	11.59	4.93	0.00	70.8	43.8	26.9	672.00	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
17.02.2022	24:00	117.51380	5047.35	5073.17	0.00	1151.99
17.03.2022	24:00	172.77238	7099.31	7118.46	0.00	1823.99
Итого		55.259	2051.95	2045.30	0.00	672.00

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

$$\text{Тотч} = \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тдт}<\text{min} + \text{ТГ}<\text{min} + \text{ТГ}>\text{max} + \text{То.д.}$$

$$672.00 = 672.00 + 0 + 0 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

Представитель
абонента _____



Представитель

б
 теплоснабжающей организации **Серпуховский филиал
 ООО "Газпром теплоэнерго МО"
 "Тепловая инспекция"**