

Организация: ООО "УК Паритет"

Номер абонента: №21 (70/50)

Тип прибора: КМ-5-2 v2.30.2

Номер прибора: 372407

Адрес дома: ул Звездная 9

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 18.02.2022 по 17.03.2022**

| Дата | Тепло, Гкал, Q | Масса, тонн | | Утечка, тонн, M1-M2 | Подмес, тонн, M2-M1 | Подпитка, тонн, Ми | Температура, гр.С | | | Нара- ботка Тр, час | Клас- сифик. ошибок |
|-------|-------------------|-------------|---------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| | | M1 | M2 | | | | T1 | T2 | T1-T2 | | |
| 18.02 | 3.308517 | 213.408 | 216.664 | 0.000 | 3.256 | 0.000 | 70.7 | 55.3 | 15.5 | 24.00 | |
| 19.02 | 3.320984 | 213.462 | 216.722 | 0.000 | 3.260 | 0.000 | 70.9 | 55.3 | 15.5 | 24.00 | |
| 20.02 | 3.299561 | 212.440 | 215.737 | 0.000 | 3.297 | 0.000 | 70.6 | 55.1 | 15.5 | 24.00 | |
| 21.02 | 3.291718 | 212.531 | 215.784 | 0.000 | 3.253 | 0.000 | 70.7 | 55.2 | 15.5 | 24.00 | |
| 22.02 | 3.267731 | 216.123 | 219.461 | 0.000 | 3.338 | 0.000 | 70.6 | 55.5 | 15.1 | 24.00 | |
| 23.02 | 3.275360 | 213.880 | 217.166 | 0.000 | 3.286 | 0.000 | 70.6 | 55.3 | 15.3 | 24.00 | |
| 24.02 | 3.300262 | 211.913 | 215.261 | 0.000 | 3.348 | 0.000 | 70.7 | 55.1 | 15.5 | 24.00 | |
| 25.02 | 3.302094 | 209.341 | 212.617 | 0.000 | 3.276 | 0.000 | 70.7 | 55.0 | 15.7 | 24.00 | |
| 26.02 | 3.318817 | 209.870 | 213.133 | 0.000 | 3.263 | 0.000 | 70.8 | 55.0 | 15.8 | 24.00 | |
| 27.02 | 3.299820 | 210.044 | 213.302 | 0.000 | 3.258 | 0.000 | 70.8 | 55.2 | 15.7 | 24.00 | |
| 28.02 | 3.305984 | 206.040 | 209.249 | 0.000 | 3.209 | 0.000 | 70.7 | 54.7 | 16.0 | 24.00 | |
| 01.03 | 3.301682 | 206.588 | 209.759 | 0.000 | 3.171 | 0.000 | 70.8 | 54.9 | 15.9 | 24.00 | |
| 02.03 | 3.281982 | 206.128 | 209.354 | 0.000 | 3.226 | 0.000 | 70.9 | 55.0 | 15.9 | 24.00 | |
| 03.03 | 3.242462 | 205.358 | 208.529 | 0.000 | 3.171 | 0.000 | 70.7 | 54.9 | 15.8 | 24.00 | |
| 04.03 | 3.264114 | 205.214 | 208.397 | 0.000 | 3.184 | 0.000 | 70.7 | 54.9 | 15.9 | 24.00 | |
| 05.03 | 3.288269 | 208.738 | 211.939 | 0.000 | 3.201 | 0.000 | 70.8 | 55.1 | 15.7 | 24.00 | |
| 06.03 | 3.284485 | 205.544 | 208.832 | 0.000 | 3.288 | 0.000 | 70.7 | 54.8 | 15.9 | 24.00 | |
| 07.03 | 3.273026 | 208.703 | 211.955 | 0.000 | 3.252 | 0.000 | 70.7 | 55.0 | 15.6 | 24.00 | |
| 08.03 | 3.268051 | 204.690 | 207.828 | 0.000 | 3.138 | 0.000 | 70.3 | 54.4 | 15.9 | 24.00 | |
| 09.03 | 3.361862 | 200.665 | 203.650 | 0.000 | 2.985 | 0.000 | 70.9 | 54.2 | 16.7 | 24.00 | |
| 10.03 | 3.516357 | 199.262 | 202.251 | 0.000 | 2.989 | 0.000 | 72.4 | 54.8 | 17.6 | 24.00 | |
| 11.03 | 3.418488 | 202.554 | 205.674 | 0.000 | 3.120 | 0.000 | 71.2 | 54.4 | 16.8 | 24.00 | |
| 12.03 | 3.351761 | 203.553 | 206.637 | 0.000 | 3.084 | 0.000 | 70.5 | 54.1 | 16.4 | 24.00 | |
| 13.03 | 3.365204 | 206.947 | 210.089 | 0.000 | 3.142 | 0.000 | 71.1 | 54.9 | 16.2 | 24.00 | |
| 14.03 | 3.274597 | 209.810 | 213.038 | 0.000 | 3.229 | 0.000 | 70.5 | 54.9 | 15.6 | 24.00 | |
| 15.03 | 3.271866 | 207.212 | 210.358 | 0.000 | 3.146 | 0.000 | 70.5 | 54.8 | 15.8 | 24.00 | |
| 16.03 | 3.255203 | 204.213 | 207.210 | 0.000 | 2.997 | 0.000 | 70.2 | 54.3 | 15.9 | 24.00 | |
| 17.03 | 3.331009 | 205.584 | 208.653 | 0.000 | 3.069 | 0.000 | 70.9 | 54.7 | 16.2 | 24.00 | |
| Итого | 92.6413 | 5819.82 | 5909.25 | 0.00 | 89.43 | 0.00 | 70.8 | 54.9 | 15.9 | 672.00 | |

Показания интеграторов счетчика

| дата | время | Q, Гкал | M1, тонн | M2, тонн | Ми, тонн | Тр, час |
|--------------|-------|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 17.02.2022 | 24:00 | 164.10406 | 9793.94 | 9943.35 | 0.00 | 1152.00 |
| 17.03.2022 | 24:00 | 256.74533 | 15613.76 | 15852.60 | 0.00 | 1824.00 |
| Итого | | 92.641 | 5819.82 | 5909.25 | 0.00 | 672.00 |

Классификация ошибок:
 D - отключение по T1-T2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

$$\begin{aligned}
 \text{Тотч} &= \text{Тнараб} + \text{Тоо} + \text{Тдт} + \text{Тдт} < \text{min} + \text{ТГ} < \text{min} + \text{ТГ} > \text{max} + \text{То.д.} \\
 &= 672.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 \\
 &= 672.00
 \end{aligned}$$

Представитель
абонента _____



Представитель
теплоснабжающей
организации _____

