

К. Смирнов

с 13.06. по 28.06.23

Организация:	УК Паритет		Номер абонента:	Копельная													
Тип прибора:	КМ-5-2		Номер прибора:	386692													
Адрес дома:	просп Машина 13,		Система:	От													
Полугодовая ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.05.2023 по 18.06.2023																	
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подпись, т			Объем, м3			Температура, С		Давл. ат		Наработка, Гр. час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
18.05	2,43	342,58	342,91	0,00	0,34	349,72	348,78	0,96	67,53	60,47	7,05	6,11	3,99	24,0			
19.05	2,40	343,23	343,54	0,00	0,31	350,41	349,44	0,97	67,67	60,72	6,95	6,26	4,1	24,0			
20.05	2,42	342,64	342,94	0,00	0,30	349,76	348,76	0,98	67,49	60,48	7,01	6,30	4,22	24,0			
21.05	2,50	342,61	342,92	0,00	0,31	349,82	348,79	1,03	67,78	60,54	7,26	6,3	4,16	24,0			
22.05	2,41	337,71	337,95	0,00	0,24	344,06	343,87	0,90	67,48	60,37	7,1	6,27	4,22	24,0			
23.05	2,45	342,45	342,77	0,00	0,33	349,59	348,63	0,96	67,74	60,63	7,11	6,30	4,27	24,0			
24.05	2,37	344,41	344,78	0,00	0,37	351,56	350,62	0,96	67,24	60,4	6,84	6,26	4,21	24,0			
25.05	2,34	350,61	351,02	0,00	0,41	357,88	357,16	0,83	68,0	61,36	6,85	6,33	4,21	24,0			
26.05	2,39	350,66	351,11	0,00	0,45	364,48	363,90	0,88	68,21	61,49	6,75	6,4	4,27	24,0			
27.05	2,43	349,08	349,48	0,00	0,41	356,49	355,56	0,95	68,18	61,24	6,93	6,32	4,12	24,0			
28.05	2,39	346,96	347,04	0,00	0,38	353,96	353,04	0,92	67,89	61,04	6,85	6,36	4,24	24,0			
29.05	2,37	349,52	349,98	0,00	0,46	358,96	358,13	0,84	68,23	61,48	6,75	6,31	4,14	24,0			
30.05	2,38	353,95	354,43	0,00	0,48	361,38	360,54	0,84	67,78	61,1	6,68	6,42	4,22	24,0			
31.05	2,39	356,72	356,19	0,00	0,47	363,23	362,43	0,80	68,76	62,31	6,45	6,32	4,06	24,0			
01.06	2,49	352,89	353,37	0,00	0,48	357,89	356,88	0,90	68,1	61,42	6,68	6,29	4,01	24,0			
02.06	2,35	360,51	360,95	0,00	0,44	360,22	359,36	0,86	67,45	60,43	7,02	6,3	4,07	24,0			
03.06	2,34	351,11	351,51	0,00	0,40	358,41	357,57	0,84	67,47	60,25	6,66	6,22	4,05	23,93	D	-907	
04.06	2,40	367,73	368,18	0,00	0,45	366,35	364,52	0,84	68,32	61,66	6,66	6,25	4,07	24,0			
05.06	2,28	360,58	361,14	0,00	0,56	368,42	367,67	0,75	69,08	62,45	6,63	6,31	4,01	24,0			
06.06	2,41	365,39	365,91	0,00	0,52	373,57	372,80	0,77	68,86	62,56	6,31	6,31	4,02	24,0			
07.06	2,52	365,18	365,69	0,00	0,53	373,31	372,49	0,82	70,26	63,74	6,54	6,43	4,03	24,0			
08.06	2,46	366,59	367,00	0,00	0,45	364,08	363,23	0,85	70,13	63,29	6,84	6,37	3,96	24,0			
09.06	2,52	361,55	361,95	0,00	0,40	358,78	357,88	0,90	68,12	61,2	6,92	6,31	4,02	24,0			
10.06	0,88	143,71	143,88	0,00	0,17	146,49	146,23	0,27	67,17	60,03	7,14	6,36	4,14	24,0			
11.06	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	66,01	66,92	6,09	3,11	2,08	23,24	D		
12.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54	27,15	-2,61	0,4	0,23	0,0			
13.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	23,97	0,0	-0,14	-0,41	0,0			
14.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62	23,48	0,14	0,03	-0,29	0,0			
Итого:	65,84	9628,96	9640,31	0,00	11,35	9832,90	9820,00	23,88	68,08	61,29	6,80	6,27	4,00	671,17			

Показания интеграторов счетчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Гр. ч
17.05.2023	24:00	896,42	64491,84	64626,94	3094,66
18.06.2023	24:00	962,26	74120,80	74267,25	3765,83
<b>ИТОГО:</b>		<b>65,84</b>	<b>9628,96</b>	<b>9640,31</b>	<b>671,17</b>

Классификация ошибок:

- D - отклонение по 11-12 стпн
- Q - отклонение по Стат, Статх
- E - фактический отказ
- U - отклонение питания

Точ.	=	Тнарб.	+	Тоб.лит.	+	Тф.отк.	+	Тот<mi	+	TG<mi	+	TG>max	+	ТА 0
768,00	=	671,17	+	0,0	+	0,0	+	96,83	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчет: Q = 75,338 Гкал

Представитель абонента \_\_\_\_\_  
Представитель тепло(водо)снабжающей организации \_\_\_\_\_



Q = 65,846 Гкал  
ТВС