

к. сметы  
с 13.06 по 28.06 23

Организация:	ООО "УК Паритет"					Номер абонента:	Котельня								
Тип прибора:	КМ-5-2					Номер прибора:	387707								
Адрес дома:	ул Серпуховская 27,					Система:	От								
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.05.2023 по 18.06.2023															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмос, т	Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр. час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.05	0,84	76,64	76,88	0,78	0,00	78,28	77,17	1,11	88,55	80,26	8,28	8,37	4,25	24,0	
19.05	0,83	76,75	76,99	0,77	0,00	78,40	77,28	1,13	88,62	80,38	8,23	8,52	4,33	24,0	
20.05	0,71	76,66	75,90	0,76	0,00	78,30	77,16	1,14	88,6	80,4	8,2	8,84	4,51	24,0	
21.05	0,69	76,73	75,98	0,75	0,00	78,38	77,25	1,13	88,83	80,88	8,97	8,57	4,43	24,0	
22.05	0,64	75,78	75,04	0,74	0,00	77,40	76,30	1,10	88,5	80,05	8,45	8,55	4,45	24,0	
23.05	0,64	76,77	76,01	0,78	0,00	78,42	77,29	1,12	88,61	80,25	8,36	8,69	4,53	24,0	
24.05	0,84	75,59	74,86	0,73	0,00	77,20	76,12	1,08	88,3	80,82	8,38	8,53	4,45	24,0	
25.05	0,63	77,01	76,25	0,76	0,00	78,88	77,56	1,12	89,02	80,83	8,19	8,61	4,47	24,0	
26.05	0,65	77,21	76,46	0,75	0,00	78,90	77,77	1,13	89,32	80,97	8,35	8,68	4,53	24,0	
27.05	0,63	78,58	77,79	0,77	0,00	80,32	79,19	1,13	90,35	82,42	7,93	8,62	4,34	24,0	
28.05	0,68	78,84	78,09	0,75	0,00	78,52	77,38	1,14	89,05	80,21	8,84	8,58	4,4	24,0	
29.05	0,85	76,45	75,69	0,76	0,00	78,11	76,98	1,12	88,97	80,55	8,42	8,64	4,51	24,0	
30.05	0,64	77,10	76,34	0,76	0,00	78,78	77,67	1,10	89,2	81,0	8,2	8,57	4,41	24,0	
31.05	0,63	78,63	78,86	0,74	0,00	78,28	77,19	1,09	88,89	80,76	8,12	8,58	4,38	24,0	
01.06	0,67	78,24	77,48	0,76	0,00	78,94	78,80	1,14	88,82	80,39	8,53	8,71	4,49	24,0	
02.06	0,66	79,20	78,43	0,77	0,00	80,95	79,81	1,13	89,7	81,42	8,28	8,58	4,32	24,0	
03.06	0,67	78,73	77,95	0,78	0,00	80,43	79,29	1,15	89,1	80,59	8,5	8,54	4,35	24,0	
04.06	0,62	78,11	77,35	0,76	0,00	79,78	78,66	1,11	88,35	80,39	7,95	8,55	4,29	24,0	
05.06	0,63	77,73	76,98	0,75	0,00	79,37	78,27	1,10	88,02	80,91	8,11	8,49	4,31	23,96	D - 9,04
06.06	0,66	77,90	77,14	0,77	0,00	79,56	78,43	1,13	88,43	80,97	8,46	8,52	4,31	24,0	
07.06	0,70	79,41	78,63	0,78	0,00	81,14	79,98	1,16	89,38	80,85	8,74	8,64	4,35	24,0	
08.06	0,69	80,03	79,24	0,79	0,00	81,80	80,63	1,17	90,04	81,5	8,54	8,56	4,28	24,0	
09.06	0,67	79,84	79,05	0,79	0,00	81,61	80,44	1,17	89,85	81,46	8,39	8,56	4,26	24,0	
10.06	0,68	81,28	80,48	0,79	0,00	83,14	81,97	1,18	91,39	83,12	8,27	8,68	4,27	24,0	
11.06	0,70	80,98	80,16	0,80	0,00	82,81	81,61	1,20	91,06	82,42	8,65	8,61	4,21	24,0	
12.06	0,68	79,11	78,35	0,76	0,00	80,82	79,67	1,15	88,79	80,18	8,61	8,57	4,24	24,0	
13.06	0,78	78,09	77,34	0,76	0,00	78,74	78,57	1,18	88,12	80,18	8,94	8,64	4,44	24,0	
14.06	0,21	28,12	25,87	0,25	0,00	26,84	26,27	0,37	85,14	58,13	8,01	2,88	1,89	8,44	D
15.06	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	24,37	19,47	4,9	1,84	1,57	14,00	
16.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	22,76	0,32	1,20	0,83	12,96	D
17.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21	21,99	0,23	0,97	0,5	0,0	
18.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,6	21,4	0,2	0,93	0,31	0,0	
Итого:	18,13	2129,71	2108,83	20,88	0,00	2178,91	0,00	30,88	89,08	80,81	8,47	8,54	4,34	684,03	
Показания интеграторов счетчика:												Классификация ошибок:			
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч							D - отключение по H-12 стп			
17.05.2023	24:00	241,85	16341,46	16111,24	3287,64							G - отключение по Gmax, Gmax			
18.06.2023	24:00	259,98	18471,17	18220,07	3971,67							E - функциональный отказ			
ИТОГО:		18,13	2129,71	2108,83	684,03							M - отключение прибора			
Тотч.	=	Тнараб.	+ Тоб.лит.	+ Тф.отк.	+ Tot<mi	TG<mi	+ TG>max					+ Т.д.р.			
768,00	=	684,03	+ 0,0	+ 0,0	+ 83,97	+ 0,0	+ 0,0					+ 0,0			
Досчет: Q = 20,355 Гкал												63,96			
Представитель												Представитель			
абонента												тепло(водо)снабжающей			
												организации			



Q = 181,131 Гкал  
ТГК