

Организация ООО "Паспирет"
 Адрес ул. Звездная д.9 (ГВС)
 Тип Теплосчетчика КМ-5-4
 Дата последней поверки теплосчетчика

Номер Договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика 371945

СИД.: 0.04 - 40.0.М3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.04 - 40.0.М3/ч Ду= мм
 ГП : 10 л/имп

Кот. 21
 01.06 по 15.06

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.05.2023 по 18.06.2023

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор		Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
						t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тп	Работы Тр			
18.05.23	1.151	90.83	92.5947	78.53	79.8256	12.30	9.82	65.2	59.5	5.8	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
19.05.23	1.023	88.40	90.1211	78.57	79.8636	9.82	9.82	65.3	59.4	5.9	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
20.05.23	1.140	90.33	92.0879	78.48	79.7620	11.85	65.3	59.4	6.0	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
21.05.23	1.186	91.23	93.0049	78.60	79.8842	12.64	65.3	59.4	6.0	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
22.05.23	1.075	89.29	91.0283	78.61	79.8905	10.69	65.2	59.2	6.0	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
23.05.23	1.177	91.01	92.7725	78.40	79.8889	12.60	65.2	59.3	5.9	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
24.05.23	1.069	89.23	90.9511	78.56	79.8350	10.67	65.0	59.1	5.9	9.0	9.0	5.0	0.04	23.96		
25.05.23	1.118	90.02	91.7725	78.48	79.7629	11.55	65.3	59.4	5.9	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
26.05.23	1.083	89.70	91.4268	78.45	79.7265	11.25	64.9	59.1	5.7	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
27.05.23	1.046	88.89	90.6143	78.55	79.8428	10.33	65.3	59.5	5.8	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
28.05.23	1.188	91.51	93.2959	78.59	79.8811	12.93	65.3	59.6	5.8	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
29.05.23	1.182	91.39	93.1680	78.47	79.7642	12.92	65.3	59.6	5.7	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
30.05.23	1.065	92.48	94.2891	81.98	83.3411	10.50	65.4	59.7	5.7	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
31.05.23	1.310	97.69	99.3967	82.74	84.1147	14.95	65.4	59.8	5.6	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
01.06.23	0.335	35.44	36.0420	27.68	28.1368	7.77	59.3	59.6	-0.3	9.0	9.0	5.0	14.94	9.06	D	
02.06.23	0.020	2.65	2.6533	-3.28	-3.2767	5.92	13.8	12.8	1.1	9.0	9.0	5.0	4.13	19.87	D	
03.06.23	0.020	2.19	2.1895	-3.14	-3.1438	5.33	13.4	12.4	1.0	9.0	9.0	5.0	0.27	23.73	D	
04.06.23	0.017	1.89	1.8887	-3.09	-3.0957	4.98	13.2	11.9	1.3	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
05.06.23	0.006	0.65	0.6504	-1.12	-1.1172	1.77	13.3	11.9	1.5	9.0	9.0	5.0	11.87	12.13	ED	
06.06.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.7	17.5	-0.8	9.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D	
07.06.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.1	17.8	-0.7	9.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D	
08.06.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.5	18.2	-0.7	9.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D	
09.06.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.1	18.4	-1.3	9.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D	
10.06.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.3	18.0	-0.7	9.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D	
11.06.23	0.000	0.00	0.0000	-0.00	-0.0001	0.00	16.8	17.3	-0.5	9.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D	
12.06.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.5	17.0	-0.5	9.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D	
13.06.23	0.000	0.96	0.9570	0.00	0.0000	0.96	16.6	17.1	-0.5	9.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D	
14.06.23	0.000	2.39	2.3887	0.00	0.0000	2.39	16.8	17.8	-1.0	9.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D	
15.06.23	0.429	39.47	40.1143	31.56	32.0460	7.91	58.9	57.2	1.8	9.0	9.0	5.0	12.90	11.10	ED	
16.06.23	0.930	100.16	102.1035	89.97	91.5436	10.19	65.3	61.5	3.9	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
17.06.23	0.882	98.76	100.6846	90.05	91.6134	8.71	65.4	61.1	4.3	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
18.06.23	0.965	100.20	102.1455	90.42	91.9679	9.78	65.3	60.8	4.5	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
Итого	19.415	1656.75	1688.5430	1426.06	1449.8572	230.69	64.7	60.0	4.6	9.0	9.0	5.0	260.14	507.86	260.14	

0104

Дата Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.06.23 24:00	86.437	10432.64	1221.66	10657.40	1311.11	1736.52
18.05.23 00:00	67.022	8775.89	-204.40	8968.86	-138.75	1228.66
Итого	19.415	1656.75	1426.06	1688.54	1449.86	507.86

Tr = 767,962.

Отчетный период _____ 768.00_час. Период норм. работы _____ 507.86_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < t1п (D) _____ 260.129_час.
 Период G<max (G) _____ 0.000_час.

Период функц. отказа (E) _____ 0.009_час.
 Период G<min (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



V = 238,692
 Qтр = 741,804 kcal