

Организация "ООО "Паритет"
 Адрес - ул. Борисовское шоссе д.9
 Гли теллосчетчика КМ-5-4
 Дата последующей поверки теллосчетчика

Версия 02.30
 Номер теллосчетчика 363778
 Гнод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0м3/ч Ду= мм
 ГП : 10 л/имп

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.05.2023 по 18.06.2023

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор		Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
						t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	нераб. тн	работы тр			
18.05.23	3.338	290.41	295.7930	258.20	262.0664	32.21	62.8	56.4	6.3	9.0	-0.2	4.2	0.00	24.00		
19.05.23	3.309	281.23	286.6406	251.29	255.1406	29.94	63.9	57.2	6.7	9.0	0.2	4.5	0.00	24.00		
20.05.23	3.455	278.58	283.8984	245.65	249.3594	32.99	63.7	56.9	6.9	9.0	0.2	4.4	0.00	24.00		
21.05.23	3.700	291.16	296.6445	252.57	256.3789	38.59	63.2	56.7	6.5	9.0	-0.0	4.3	0.00	24.00		
22.05.23	3.431	283.08	290.4063	251.30	255.0430	33.78	62.9	56.4	6.5	9.0	0.2	4.3	0.00	24.00		
23.05.23	3.498	288.48	293.6953	251.48	255.1758	36.99	62.1	55.9	6.2	9.0	0.9	4.3	0.00	24.00		
24.05.23	3.510	284.98	290.2031	248.93	252.6094	36.04	62.5	56.1	6.5	9.0	1.1	4.4	0.00	24.00		
25.05.23	3.446	286.88	292.1641	251.95	255.7148	34.92	62.7	56.4	6.3	9.0	0.9	4.4	0.00	24.00		
26.05.23	3.223	278.45	283.6172	247.45	251.1367	31.01	62.8	56.4	6.4	9.0	0.5	4.4	0.00	24.00		
27.05.23	3.286	278.20	283.3008	247.92	251.5898	30.19	64.3	57.1	6.7	9.0	0.2	4.5	0.00	24.00		
28.05.23	3.726	282.25	287.7188	243.92	247.6875	38.34	63.0	57.6	6.7	9.0	0.4	4.5	0.00	24.00		
29.05.23	3.423	282.69	287.9648	249.02	252.7422	33.67	63.0	56.4	6.6	9.0	0.3	4.4	0.00	24.00		
30.05.23	3.358	283.77	289.0898	251.21	254.9922	44.36	63.1	56.6	6.5	9.0	0.1	4.4	0.00	24.00		
31.05.23	3.948	292.66	298.1289	248.30	252.0508	42.56	63.0	56.7	6.4	9.0	0.1	4.4	0.00	24.00		
01.06.23	1.105	91.09	92.9063	75.13	76.3867	15.96	65.4	59.8	5.2	9.0	0.2	2.7	12.55	11.45	ED	
02.06.23	0.046	0.77	0.7773	-6.32	-6.3320	7.09	68.4	16.3	2.1	9.0	0.2	2.4	3.98	20.02	ED	
03.06.23	0.042	0.88	0.8828	-6.41	-6.4180	7.29	17.7	15.3	2.3	9.0	2.7	2.4	2.07	21.93	D	
04.06.23	0.004	0.17	0.1680	-2.96	-2.9609	3.13	15.7	15.0	0.8	9.0	5.7	3.0	20.72	3.28	ED	
05.06.23	0.000	0.07	0.0703	-1.00	-1.0000	1.07	13.5	17.4	-3.9	9.0	8.9	3.1	22.79	1.21	E	
06.06.23	0.000	0.11	0.1133	-0.09	0.0977	0.02	13.2	-38.0	51.2	9.0	9.0	3.0	22.15	1.85	ED	
07.06.23	0.022	0.65	0.6523	-4.73	-4.7383	5.39	15.6	14.4	1.2	9.0	2.7	10.41	13.59	ED		
08.06.23	0.038	1.04	1.0430	-6.46	-6.4648	7.51	16.2	13.7	2.5	9.0	0.0	2.7	10.10	23.90	E	
09.06.23	0.038	0.84	0.8438	-6.59	-6.5977	7.43	16.4	13.8	2.5	9.0	0.0	2.8	0.08	23.92	E	
10.06.23	0.038	1.10	1.1016	-6.30	-6.3047	7.40	16.2	13.8	2.4	9.0	0.0	2.5	0.01	23.99	E	
11.06.23	0.029	0.66	0.6563	-5.59	-5.5938	6.25	15.7	13.5	2.2	9.0	0.0	2.4	0.08	23.92	E	
12.06.23	0.027	0.64	0.6406	-5.00	-5.0078	5.64	15.5	13.3	2.0	9.0	0.0	2.4	0.95	23.05	ED	
13.06.23	0.031	0.63	0.6328	-6.31	-6.3125	6.94	15.5	13.3	2.1	9.0	0.0	2.3	0.13	23.87	E	
14.06.23	0.029	0.54	0.5391	-6.31	-6.3125	6.11	15.7	13.6	2.1	9.0	0.0	2.3	0.15	23.85	E	
15.06.23	2.155	156.27	158.7070	115.51	117.5078	40.36	57.2	53.8	3.4	9.0	8.6	3.0	1.37	22.63	ED	
16.06.23	3.529	297.60	302.8516	260.53	264.3594	37.07	61.9	56.0	5.9	9.0	9.0	4.3	0.00	24.00		
17.06.23	3.098	283.38	290.3906	257.25	260.9883	28.13	61.9	55.7	6.2	9.0	9.0	4.3	0.00	24.00		
18.06.23	3.461	283.64	288.8906	250.56	254.3828	33.08	63.6	57.1	6.5	9.0	9.0	4.4	0.00	24.00		
ИТОГО	62.344	5106.69	5201.1328	4395.32	4462.1094	711.37	62.8	57.1	5.7	9.0	4.4	3.6	97.54	670.46	97.54	

Итого в отчете 6510.50м3

Дата Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.06.23 24:00	549.352	45037.27	39147.83	45828.53	39702.91	3957.06
18.05.23 00:00	487.008	39930.58	34752.51	40627.40	35240.80	3286.61
Итого	62.344	5106.69	4395.32	5201.13	4462.11	670.46

Отчетный период

768.00_час.

Период норм. работы

670.46_час.

Период отключения питания

(U) 0.000_час.

Период функц. отказа

(E) 41.772_час.

Период t2-t1 < min

(D) 5.770_час.

Период G-min

(G) 0.000_час.

(G) 0.000_час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации



V = 739,02 ч
Q_н = 46,115 т/ч