

Организация: ООО "УК Паритет"
 Тип прибора: КМ-5-2
 Адрес дома: проезд Мишина 13,
 Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 386692
 Система: Отл

Поступная видимость учета параметров теплопотребления за период с 19.06.2023 по 18.07.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
		19.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	22,41	0,21		
20.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19	21,95	0,23	0,09	-0,25	13,27	
21.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	20,92	0,54	0,1	-0,24	19,31	
22.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26	20,88	0,38	0,14	-0,21	20,97	
23.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	21,5	0,13	0,16	-0,16	0,0	
24.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,2	20,71	0,49	0,16	-0,17	21,27	
25.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54	19,78	0,77	0,16	-0,16	24,0	
26.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02	20,75	0,27	0,18	-0,15	17,82	
27.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71	20,24	0,47	0,17	-0,14	16,74	
28.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	18,09	1,15	0,43	0,11	24,0	
29.06	0,74	80,48	80,48	0,02	0,00	81,65	81,30	0,34	55,05	45,99	9,06	2,19	1,94	22,3			
30.06	2,53	286,74	286,17	0,57	0,00	271,89	269,99	1,90	64,7	55,23	9,47	5,57	4,3	23,99			
01.07	2,52	290,89	290,52	0,38	0,00	296,80	295,08	1,73	66,52	57,88	8,64	5,59	4,06	24,0			
02.07	2,38	298,53	298,23	0,30	0,00	304,38	302,83	1,55	65,21	57,27	7,94	5,57	3,9	24,0			
03.07	2,29	297,23	297,14	0,09	0,00	303,09	301,80	1,29	65,61	57,93	7,68	5,52	3,8	24,0			
04.07	2,42	301,91	301,63	0,08	0,00	308,23	306,87	1,36	67,79	59,8	7,99	5,52	3,78	24,0			
05.07	2,33	304,08	303,90	0,18	0,00	310,16	308,79	1,37	68,14	58,52	7,62	5,52	3,73	24,0			
06.07	2,23	308,21	308,05	0,16	0,00	314,83	313,13	1,40	66,7	58,5	7,19	5,71	3,93	24,0			
07.07	2,29	308,31	308,17	0,14	0,00	314,59	313,24	1,34	66,69	59,29	7,4	5,84	3,87	24,0			
08.07	2,33	310,70	310,82	0,17	0,00	317,18	315,77	1,41	67,57	60,12	7,46	5,87	3,85	24,0			
09.07	2,27	307,85	307,78	0,16	0,00	314,22	312,81	1,41	68,64	59,29	7,35	5,59	3,82	24,0			
10.07	2,26	303,55	303,34	0,21	0,00	309,83	308,25	1,38	66,17	58,74	7,43	5,59	3,82	24,0			
11.07	2,02	307,64	307,45	0,20	0,00	313,63	312,36	1,27	65,02	58,48	6,54	5,57	3,83	24,0			
12.07	1,99	307,50	307,38	0,21	0,00	313,77	312,49	1,27	66,02	59,58	6,44	5,63	3,91	24,0			
13.07	2,14	307,82	307,63	0,19	0,00	313,94	312,62	1,32	65,79	58,86	6,93	5,56	3,85	24,0			
14.07	2,09	307,22	307,11	0,11	0,00	313,27	312,07	1,20	65,48	58,71	6,77	5,57	3,9	24,0			
15.07	1,99	306,88	306,64	0,04	0,00	312,38	311,35	1,03	63,56	57,1	6,46	5,81	3,94	24,0			
16.07	2,11	309,37	309,40	0,00	0,03	315,81	314,55	1,06	66,41	59,62	6,79	5,57	3,88	24,0			
17.07	2,04	311,27	311,38	0,00	0,11	317,88	316,63	1,02	66,85	60,32	6,53	5,81	3,9	24,0			
18.07	2,14	314,86	314,80	0,06	0,00	321,24	320,07	1,17	67,76	60,97	6,78	5,7	3,94	24,0			
Итого:	43,12	5850,79	5847,89	3,24	0,14	5967,84	5967,84	0,00	25,83	66,00	58,86	7,34	5,55	3,88	647,02		

ГКС

Классификация ошибок:
 D - отключение по t1-t2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Показания инверторов счетчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Tr, ч
18.06.2023	24:00	962,26	74120,80	74267,25	3765,83
18.07.2023	24:00	1005,38	79971,59	80114,94	4412,85
ИТОГО:		43,12	5850,79	5847,69	647,02

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тот<mi	ТG<mi	+ ТG>max	+ Тд.о.
720,00	= 647,02	+ 0,0	+ 72,98	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчет Q =

Представитель абонента

Представитель тепло(водо)снабжающей организации



Q = 43,12 Гкал